

令和元年 6月 12日
国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構
敦賀事業本部

高速増殖原型炉もんじゅの
施設運用上の基準の逸脱及び逸脱からの復帰について

発生日時	令和元年 6月12日(水) 16時13分
発生場所	高速増殖原型炉もんじゅ 原子炉補助建物 等
状況	<p>6月12日(水) 15時57分頃、点検のため、一般計装き電盤D-2への給電をバックアップ電源から通常電源への切り替え作業を行っていたところ、切り替えができず停電が発生し、炉外燃料貯蔵槽のナトリウム漏えい監視機能の喪失を確認したことから、16時13分、原子炉保安規定第34条に定める施設運用上の基準の逸脱を宣言しました。また、炉外燃料貯蔵槽の液位及び温度の監視機能の喪失を確認したことから、16時20分、原子炉保安規定第60条に定める施設運用上の基準の逸脱を宣言しました。</p> <p>その後、16時36分、一般計装き電盤D-2への給電をバックアップ電源に切り替え、炉外燃料貯蔵槽の温度、液位及びナトリウム漏えいの監視機能の復旧を確認したことから、16時42分、原子炉保安規定第34条及び原子炉保安規定第60条に定める施設運用上の基準の逸脱からの復帰を宣言しました。</p>
環境への影響	本事象による環境への影響はありません。
原因	点検中の停電
備考	