

原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和2年10月度（10/1～10/31））

1. 作業状況

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（燃料体取出し期間）
 - ・1次主冷却系（ナトリウム温度 約200℃）
 - Aループ ナトリウムドレン（2020/8/12～）
 - Bループ ナトリウム充填中（2020/8/6～）
 - Cループ ナトリウムドレン（2019/12/4～）
 - ・廃止措置作業
 - ・第1回定期事業者検査（2020/7/14～）

- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
 - ・原子炉周辺設備解体撤去工事
 - 原子炉建屋内機器等の解体撤去工事（2019/7/1～）
 - ・その他設備の解体撤去工事
 - タービン建屋内の機器等（原子炉給水ポンプ室の機器等）の解体撤去（2020/8/24～）
 - ・第1回定期事業者検査（2020/10/1～）

2. 記者発表等実績（日付は実施日）

特になし

3. その他の主な動き

特になし

以 上