

令和5年8月21日  
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  
敦賀廃止措置実証本部

地震発生に伴う点検結果及び地震観測データについて（お知らせ）

令和5年8月19日に福井県嶺北で発生した地震に関して、新型転換炉原型炉ふげん及び高速増殖原型炉もんじゅの地震観測データは以下のとおりです。

時刻	震度 (敦賀)	施設名	水平方向 (ガル※)	垂直方向 (ガル※)	施設状況
14時07分頃	1	新型転換炉原型炉ふげん	—	—	異常なし
		高速増殖原型炉もんじゅ	—	—	異常なし

検出下限値未满是、「—」で示す。

※ガル（単位・Gal）：地震による地盤や建物等の揺れの強さを表す加速度の単位。水平方向または垂直方向で、ふげんは4ガル以上、もんじゅは0.5ガル以上で記録。

以上