

地震発生に伴う点検結果及び地震観測データについて（お知らせ）

令和6年1月6日に石川県能登地方で発生した地震（福井県内震度3）に関して、新型転換炉原型炉ふげん、高速増殖原型炉もんじゅの点検結果及び地震観測データは以下のとおりです。

時刻	震度 (敦賀)	施設名	水平方向 (ガル※)	垂直方向 (ガル※)	点検結果
5時26分頃	1	ふげん	—	—	異常なし
		もんじゅ	0.5	0.4	異常なし

検出下限値未満は、「—」で示す。

※ガル（単位・Gal）：地震による地盤や建物等の揺れの強さを表す加速度の単位。水平方向または垂直方向で、ふげんは4ガル以上、もんじゅは0.5ガル以上で記録。

以上