JAEA-Review 2020-009 DOI:10.11484/jaea-review-2020-009



原子力科学研究所等の放射線管理(2018年度)

Annual Report for FY 2018 on the Activities of Radiation Safety in Nuclear Science Research Institute etc. (April 1, 2018-March 31, 2019)

原子力科学研究部門原子力科学研究所放射線管理部 核燃料・バックエンド研究開発部門青森研究開発センター保安管理課

> Department of Radiation Protection, Nuclear Science Research Institute, Sector of Nuclear Science Research

Nuclear Facilities Management Section, Aomori Research and Development Center, Sector of Nuclear Fuel, Decommissioning and Waste Management Technology Development

July 2020

日本原子力研究開発機構

Japan Atomic Energy Agency

本レポートは国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が不定期に発行する成果報告書です。 本レポートの入手並びに著作権利用に関するお問い合わせは、下記あてにお問い合わせ下さい。 なお、本レポートの全文は日本原子力研究開発機構ホームページ(<u>https://www.jaea.go.jp</u>) より発信されています。

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究連携成果展開部 研究成果管理課 〒319-1195 茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4 電話 029-282-6387, Fax 029-282-5920, E-mail:ird-support@jaea.go.jp

This report is issued irregularly by Japan Atomic Energy Agency. Inquiries about availability and/or copyright of this report should be addressed to Institutional Repository Section,

Intellectual Resources Management and R&D Collaboration Department, Japan Atomic Energy Agency.

2-4 Shirakata, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken 319-1195 Japan Tel +81-29-282-6387, Fax +81-29-282-5920, E-mail:ird-support@jaea.go.jp

© Japan Atomic Energy Agency, 2020

原子力科学研究所等の放射線管理(2018年度)

日本原子力研究開発機構

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 放射線管理部 核燃料・バックエンド研究開発部門 青森研究開発センター 保安管理課

(2020年4月14日受理)

本報告書は、日本原子力研究開発機構の原子力科学研究部門原子力科学研究所、播磨事務所及 び核燃料・バックエンド研究開発部門青森研究開発センターにおける放射線管理に関係する 2018 年度の活動をまとめたものである。これらの研究開発拠点で実施した放射線管理業務として、環 境モニタリング、原子力施設及び放射線業務従事者の放射線管理、個人線量管理、放射線管理用 機器の維持管理等について記載するとともに、放射線管理に関連する技術開発及び研究の概要を 記載した。

すべての研究開発拠点において,施設の運転・利用に伴って,保安規定等に定められた線量限 度を超えて被ばくした者はいなかった。また,各施設から放出された気体及び液体廃棄物の量と その濃度は保安規定等に定められた放出管理目標値や放出管理基準値を下回っており,これらに 起因する周辺監視区域外における実効線量も保安規定等に定められた線量限度以下であった。

原子力科学研究所は,2011年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放 射性物質の影響を引き続き受けている。

放射線管理の実務及び放射線計測技術に関する技術開発・研究活動を継続実施した。

原子力科学研究所:〒319-1195 茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4

Annual Report for FY 2018 on the Activities of Radiation Safety in Nuclear Science Research Institute etc. (April 1, 2018–March 31, 2019)

Department of Radiation Protection, Nuclear Science Research Institute, Sector of Nuclear Science Research

Nuclear Facilities Management Section, Aomori Research and Development Center, Sector of Nuclear Fuel, Decommissioning and Waste Management Technology Development

> Japan Atomic Energy Agency Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken

> > (Received April 14, 2020)

This annual report describes the activities in the 2018 fiscal year of Department of Radiation Protection in Nuclear Science Research Institute, Harima Office and Nuclear Facilities Management Section in Aomori Research and Development Center. The activities described are environmental monitoring, radiation protection practices in workplaces, individual monitoring, maintenance of monitoring instruments, and research and development of radiation protection.

At these institutes the occupational exposures did not exceed the dose limits. The radioactive gaseous and liquid discharges from the facilities were well below the prescribed limits. The research and development activities produced certain results in the fields of radiation protection technique.

Keywords: Radiation Protection, Environmental Monitoring, Individual Monitoring, Monitoring Instruments, Occupational Exposure

目 次

1.	はじ	こめに	1
	1.1	組織	2
	1.2	業務内容	5
2.	原子	子力科学研究所の放射線管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
	2.1	管理の総括業務	8
	2.1	.1 管理区域	9
	2.1	.2 排気及び排水の管理データ	9
	2.1	.3 環境における放射性希ガス及び放射性液体廃棄物による実効線量 ・・・・・・	16
	2.1	.4 放射性同位元素の保有状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
	2.1	.5 原子力施設の申請等に係る線量評価	17
	2.2	研究炉地区施設等の放射線管理	18
	2.2	.1 原子炉施設の放射線管理	18
	2.2	.2 核燃料物質使用施設の放射線管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
	2.2	.3 放射線施設の放射線管理	24
	2.3	海岸地区施設の放射線管理	30
	2.3	.1 原子炉施設の放射線管理	30
	2.3	.2 核燃料物質使用施設の放射線管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
	2.3	.3 放射線施設の放射線管理	45
	2.4	環境の放射線管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49
	2.4	.1 環境放射線のモニタリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
	2.4	.2 排水溝排水のモニタリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
	2.4	.3 環境試料のモニタリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61
	2.4	.4 排気・排水の ⁸⁹ Sr 及び ⁹⁰ Sr の化学分析 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	67
	2.4	.5 中央監視装置の更新 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69
	2.4	.6 環境試料中の Pu 分析法の検討 ······	72
	2.5	個人線量の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74
	2.5	 外部被ばく線量の測定 	75
	2.5	.2 内部被ばく線量の測定 ······	76
	2.5	.3 個人被ばく状況 ····································	77
	2.5	.4 個人被ばく線量等の登録管理	80
	2.5	.5 リバモアファントムを用いた肺モニタの計数効率の測定 ・・・・・・・・・・	81
	2.6	放射線測定器の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
	2.6	.1 サーベイメータ等の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
	2.6	.2 放射線モニタ等の管理 ・・・・・	84
	2.6	.3 放射線モニタ用交換用機器の自動化プログラムによる管理	85
	2.7	校正設備・管理試料計測の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86

	2.'	7.1 放射線標準施設棟における校正設備の管理	87
	2.'	7.2 放射線管理試料の計測 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89
2	2.8	技術開発及び研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91
	2.8	8.1 人形峠環境技術センター内露天採掘場跡地の Ra を高濃度に含む淡水系地下水	
		の成因	91
3.	播	磨事務所の放射線管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	94
;	3.1	個人線量の管理	94
;	3.2	放射線計測器の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	96
4.	青	森研究開発センターの放射線管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	97
4	4.1	環境放射線(能)の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98
4	4.2	施設の放射線管理	100
4	4.3	個人線量の管理	103
4	4.4	放射線計測器の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	104
4	4.5	放射性同位元素等の保有状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	105

尓	鵦	•••••	• • • • • •		• • • •	• • • • •			 	••••		• • • • •	 $\cdots 10'$	7
1.	Ę	成果 ・・・・	• • • • • •		••••		• • • •	• • • •	 	••••	•••••		 •••• 109	9
	1)	外部投稿			• • • •				 	••••			 •••• 109	9
	2)	原子力機	構レポ-	ート	• • • •				 	••••			 $\cdots 109$	9
	3)	口頭発表,	ポス	ター発	表,言	講演	• • •	• • • •	 	••••			 $\cdots 109$	9
	4)	特許等出版	願・登録	录 ••	••••				 	••••			 •••• 110	0
	5)	外部資金					• • • •		 	••••			 •••• 11	1
	6)	資料 …			• • • •				 	• • • •			 •••• 11	1

Contents

1. Prefac	е	1
1.1 Org	ganization	2
1.2 Mis	ssion	5
2. Radiat	tion Safety in Nuclear Science Research Institute	7
2.1 Gei	neral	8
2.1.1	Controlled Areas	9
2.1.2	Release of Radioactive Gaseous and Liquid Wastes	9
2.1.3	Effective Dose due to Radioactive Noble Gases and Liquid Effluents	
	in Environment	16
2.1.4	Inventory of Radioisotopes	17
2.1.5	Public Dose Assessment for the Application of the Modification	
	to the Nuclear Reactor License	17
2.2 Act	vivities of Radiation Safety Management Section I	18
2.2.1	Radiation Safety in Reactor Facilities	18
2.2.2	Radiation Safety in Nuclear Fuel Treatment Facilities	22
2.2.3	Radiation Safety in Radioisotope and Radiation Facilities	24
2.3 Act	vivities of Radiation Safety Management Section II	30
2.3.1	Radiation Safety in Reactor Facilities	30
2.3.2	Radiation Safety in Nuclear Fuel Treatment Facilities	38
2.3.3	Radiation Safety in Radioisotope and Radiation Facilities	45
2.4 Env	vironmental Monitoring	49
2.4.1	Monitoring for Environmental Radiation	50
2.4.2	Monitoring for Drainage Water from Facilities	60
2.4.3	Monitoring for Environmental Samples	61
2.4.4	Radiochemical Analysis for Strontium (89Sr and 90Sr) in	
	Liquid and Gaseous Effluents	67
2.4.5	Introduction of new systems for Environmental (Radiation) Monitoring	69
2.4.6	Improvement in Analytical methods for Plutonium in Environmental samples	72
2.5 Ind	lividual Monitoring	74
2.5.1	Measurement for External Exposure	75
2.5.2	Measurement for Internal Exposure	76
2.5.3	General Aspect of Personnel Exposure	77
2.5.4	Registration Management of Personnel Exposure	80
2.5.5	Measurement of counting efficiency of the lung monitors using the LLNL torse)
	phantom	81
2.6 Ma	intenance of Monitors and Survey Meters	83
2.6.1	Maintenance of Survey Meters	83

2.6.2 Maintenance of Monitors	84
2.6.3 Management of Backup Devices for Monitor by using Automation Program \cdots	85
2.7 Calibration Facilities and Radioactivity Measurement	86
2.7.1 Maintenance and Service of Calibration Fields at FRS	87
2.7.2 Measurement of Radioactivity in Samples	89
2.8 Research and Technological Development	91
2.8.1 Formation process of fresh groundwater with high Ra activity from the former	
uranium open pit mine at Ningyo-toge Environmental Engineering Center of	
JAEA	91
3. Radiation Safety in Harima Office	94
3.1 Individual Monitoring	94
	<u> </u>
3.2 Maintenance of Monitors and Survey Meters	96
 3.2 Maintenance of Monitors and Survey Meters 4. Radiation Safety in Aomori Research and Development Center 	96 97
 3.2 Maintenance of Monitors and Survey Meters 4. Radiation Safety in Aomori Research and Development Center 4.1 Environmental Monitoring 	96 97 98
 3.2 Maintenance of Monitors and Survey Meters 4. Radiation Safety in Aomori Research and Development Center 4.1 Environmental Monitoring 4.2 Radiation Safety in Facilities 	96 97 98 100
 3.2 Maintenance of Monitors and Survey Meters 4. Radiation Safety in Aomori Research and Development Center 4.1 Environmental Monitoring 4.2 Radiation Safety in Facilities 4.3 Individual Monitoring 	96 97 98 100
 3.2 Maintenance of Monitors and Survey Meters 4. Radiation Safety in Aomori Research and Development Center 4.1 Environmental Monitoring 4.2 Radiation Safety in Facilities 4.3 Individual Monitoring 4.4 Maintenance of Radiation Monitors and Survey Meters 	96 97 98 100 103 104

Appendix	107
1. Outcomes	109
1) Papers Published in Journal	109
2) JAEA Reports	109
3) Oral and Poster Presentations	109
4) Patents	110
5) External Funds	111
6) Internal Reports	111

1. はじめに

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(略称は「原子力機構」,英文略称は「JAEA」)は 安全確保の徹底を大前提とし、中長期計画に従って業務・研究を推進している。

本年報では、2018年度の原子力科学研究部門原子力科学研究所放射線管理部及び播磨事務所, 並びに核燃料・バックエンド研究開発部門青森研究開発センター保安管理課における放射線管理 の業務について記載した。これらの業務は、原子炉施設、核燃料物質使用施設、放射性同位元素 使用施設等の放射線管理及び放射線業務従事者の被ばく管理、放射線測定機器の維持管理、施設 周辺の環境放射線のモニタリング等であり、実施した業務の内容とともに、放射線安全をどのよ うに確保していくかについての情報を取りまとめた。

放射線管理業務の遂行にあたっては,安全確保の徹底と信頼性の高い管理を目指し,品質保証 システムに基づき常に業務の改善に取り組んでいる。また,業務の効率化,高度化を目指して, 放射線管理の実務に直結した技術開発・研究にも取り組んでいる。

(木内 伸幸)

1.1 組織

原子力科学研究所放射線管理部の組織を図 1.1-1 に示す。

原子力科学研究所放射線管理部(84) 木内 伸幸(部長) () 内職員数* 半谷 英樹 (次長) 鈴木 隆(技術主幹) 藪田 肇(嘱託) 影山 裕一(播磨駐在) - 線量管理課(17) 個人線量管理チーム 川崎 克也 計測器管理チーム - 環境放射線管理課(11)-環境影響評価チーム 半谷 英樹 環境放射線監視チーム 環境放射能チーム - 放射線管理第1課(19)— 研究施設管理チーム 小林 誠 ホットラボ管理チーム RI 製造施設管理チーム 研究炉管理チーム - 放射線管理第 2 課(21)— 再処理特研管理チーム 澤畠 勝紀 NUCEF 管理チーム 減容処理等管理チーム 燃料試験施設管理チーム - 放射線計測技術課(11)-_ 校正設備チーム 大石 哲也 放射能測定チーム 技術開発チーム

* 職員数には,嘱託(再雇用),特定課題推進員,派遣職員,臨時用員・アルバイトを含む。
 図 1.1-1 原子力科学研究所放射線管理部の組織(2019年3月31日現在)(1/2)

Organization Chart of Department of Radiation Protection as of March 31, 2019

 $(): Number of Personnel^*$

Nuclear Science Research Institute								
Department of Radiation Protection (84)								
Director (1)								
Deputy Director (1)								
Principal Engineer (1)								
Non-regular Staff (1)								
Harima Office (1)								
Dosimetry and Instrumentation Section (17)								
Environmental Radiation Monitoring Section (11)								
Radiation Safety Management Section I (19)								
Radiation Safety Management Section II (21)								

Calibration Standards and Measurement Section (11)

* Including collaborating and reemployment staffs.

図 1.1-1 原子力科学研究所放射線管理部の組織(2019年3月31日現在)(2/2)

JAEA-Review 2020-009

青森研究開発センター保安管理課の組織を図 1.1-2 に示す。

Organization Chart of Aomori Research and Development Center as of March 31, 2019

(): Number of Personnel

Aomori Research and Development Center Nuclear Facilities Management Section (8)

図 1.1-2 青森研究開発センター保安管理課の組織(2019年3月31日現在)

1.2 業務内容

原子力科学研究所放射線管理部の業務内容は以下のとおりである。

(線量管理課)

- (1) 放射線管理部の業務の調整に関すること
- (2) 放射線管理部の庶務に関すること
- (3) 放射線管理部の他の所掌に属さない業務に関すること

上記に掲げるもののほか、原子力科学研究所等(原子力科学研究所以外の組織から依頼された ものを含む) における次の業務を行う。

- (1) 原子力科学研究所(保安規定等に基づき業務を依頼した拠点を含む。以下において同じ。) の外部被ばく線量の測定に関すること
- (2) 原子力科学研究所の内部被ばく線量の算出に関すること
- (3) 原子力科学研究所の体内汚染の検査に関すること
- (4) 原子力科学研究所の個人線量の通知・登録に関すること
- (5) 原子力科学研究所の放射線管理用計測機器の校正及び保守に関すること

(環境放射線管理課)

- (1) 原子力科学研究所における放射線管理の総括に関すること
- (2) 原子力科学研究所及び J-PARC センターにおける施設外周辺環境の放射線及び放射能の監 視に関すること
- (3) 原子力科学研究所及び J-PARC センターにおける放射線管理用試料(化学処理を必要とする ものに限る。)の分析及び測定に関すること

(放射線管理第1課)

原子力科学研究所における研究棟,加速器棟,ホットラボ,研究炉及びラジオアイソトープ 製造棟並びにこれらの施設の周辺施設の放射線管理に関すること

(放射線管理第2課)

原子力科学研究所における燃料試験施設,NSRR,WASTEF,NUCEF 及び放射性廃棄物 処理場並びにこれらの施設の周辺施設の放射線管理に関すること

(放射線計測技術課)

- (1) 放射線標準施設の運転,保守,利用及び放射線管理用計測機器校正用設備の維持管理に関す ること
- (2) 原子力科学研究所及び J-PARC センターにおける放射線管理用試料の放射能測定(環境放射線管理課の所掌するものを除く。)及び放射能測定設備の維持管理に関すること
- (3) 放射線管理に係る技術開発に関すること

青森研究開発センター保安管理課の業務内容は以下のとおりである。

- (1) 職員等の安全衛生管理に関すること
- (2) 一般施設の安全管理の総括に関すること
- (3) 原子力施設の保安管理の総括に関すること
- (4) 許認可申請の支援に関すること
- (5) 緊急時対策の整備及び調整に関すること
- (6) 事故及び災害の措置に関すること
- (7) 核燃料物質の保障措置及び計量管理に関すること
- (8) 環境保全に関すること
- (9) 放射線管理に関すること

2. 原子力科学研究所の放射線管理

原子炉施設,核燃料物質使用施設等の施設放射線管理,環境放射線管理,個人線量管理,放射 線測定器の管理,測定機器の校正設備の管理及び放射線管理試料計測を 2017 年度に引き続き実 施した。

2011 年 3 月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響により,原子力科学研究所の周辺監視区域内外における環境放射線のレベルは半減期等による減衰はあるものの,依然として事故以前より高い状態にある。

原子炉施設,核燃料物質使用施設等における放射線作業環境の管理及び作業者の放射線被ばく 管理では,放射線管理上の問題はなかった。

2018 年度に原子力科学研究所の各施設から環境中に放出された気体及び液体廃棄物中の放射 性物質の量及び濃度は,法令,保安規定等に定められた放出の基準値及び放出管理目標値以下で あった。

液体廃棄物及び主要な原子炉施設からの放射性希ガスの年間総放出量に基づいて算出した周辺 監視区域外における 2018 年度の年間実効線量は 2.2×10⁻²µSv であり,原子力科学研究所原子炉 施設保安規定に定められた実効線量の線量目標値と比較して十分低い値であった。

原子力科学研究所の放射線業務従事者に関しては、保安規定等に定められた線量限度及び警戒 線量を超える被ばくはなく、2018年度の実効線量は、最大 1.9mSv、平均 0.01mSv であった。

原子力科学研究所等の各種サーベイメータ,環境放射線監視システム,施設の放射線管理用モニタ等の放射線測定機器の定期的な点検,校正を年次計画に基づき実施するとともに,これらの 放射線測定機器の故障修理等にも適宜対応した。

放射線標準施設棟では,設置されている測定器校正用照射設備・装置等の運転及び維持管理を 適切に実施するとともに,研究開発を目的とした原子力機構外への施設供用を実施した。2018年 度の原子力機構内外の利用件数は 14 件であった。環境試料及び施設放射線管理用試料の放射能 測定評価のため,放射線管理用試料集中計測システムの維持管理及び更新を行った。

原子力機構内外の各種研修講座,放射線業務従事者訓練等に部員を講師及び実習指導員として 派遣して協力するとともに,各放射線作業場における作業者の放射線安全教育訓練に積極的に協 力した。また,外部機関が設置した各種の委員会等に対して放射線防護や放射線計測の専門家と して職員を派遣するなど,原子力安全関連の事業の推進に協力した。

(大石 哲也)

2.1 管理の総括業務

2018年度に各施設から環境中に放出された気体及び液体廃棄物中の放射性物質の量並びに濃度は、いずれも法令、保安規定等に定められた放出の基準値及び放出管理目標値以下であった。

また,液体廃棄物及び主要な原子炉施設の放射性希ガスの年間総放出量に基づいて算出した周辺監視区域外における2018年度の年間実効線量は2.2×10⁻²µSvであり,原子力科学研究所原子炉施設保安規定に定められた実効線量の線量目標値と比較して十分に低い値であった。

(半谷 英樹)

2.1.1 管理区域

管理区域は、原子力科学研究所原子炉施設保安規定、原子力科学研究所核燃料物質使用施設等 保安規定、原子力科学研究所放射線障害予防規程、原子力科学研究所少量核燃料物質使用施設等 保安規則及び原子力科学研究所エックス線装置保安規則(以下「原子力科学研究所」の記載は省 略とする。)に基づき設定されている。

2018年度中に一時的に指定された管理区域の件数は,第1種管理区域が38件,第2種管理区域が1件であった。主な設定理由は,第1種管理区域は施設における排気排水設備の保守関係作業(32件),第2種管理区域は非破壊検査であった。

(倉持 彰彦)

2.1.2 排気及び排水の管理データ

(1) 放射性気体廃棄物

2018年度に各施設から大気中に放出された放射性塵埃と放射性ガスの年間放出量及び年間平均濃度を表2.1.2-1に示す。

各施設からの年間放出量及び年間平均濃度は,いずれもこれまでの放出実績に係る値の範囲内 であり,法令,保安規定等に定められた放出の基準値及び放出管理目標値以下であった。

(2) 放射性液体廃棄物

2018年度に各排水溝から海洋に放出された放射性液体廃棄物の1日平均濃度の最大値,3か月 平均濃度の最大値及び年間放出量を表2.1.2-2に示す。

排水溝へ放出された放射性液体廃棄物(³H, ¹⁴C 以外の核種)の1日平均濃度は,最大で7.3×10⁻⁴ Bq/cm³,3か月平均濃度は最大で3.5×10⁻⁵Bq/cm³であった。

年間放出量は、³H, ¹⁴C 以外の核種は 3.7×10⁷Bq, ³H は 2.2×10¹¹Bq, ¹⁴C は検出されなかった。 2017 年度の年間放出量と比較すると、³H, ¹⁴C 以外の核種は約 0.2 倍, ³H は同程度であった。 (3) 放出管理目標値との比較

放射性気体廃棄物の放出管理目標値が定められている核種について,原子炉施設から放出され た放射性気体廃棄物の年間放出量と放出管理目標値との比較を表 2.1.2-3 に示す。放射性気体廃 棄物の年間放出量は,放出管理目標値に対して 0.004%であり,放出管理目標値を十分に下回っ ていた。また,放射性液体廃棄物の放出管理目標値が定められている核種について,全施設から 各排水溝へ放出された放射性液体廃棄物の年間放出量と放出管理目標値との比較を表 2.1.2-4 に 示す。放射性液体廃棄物の年間放出量は,放出管理目標値に対して ³H, ¹⁴C 以外の核種は総量で 約 0.2%, ³H は約 0.9%であり,放出管理目標値を十分に下回っていた。

(倉持 彰彦)

表 2.1.2-1 放射性塵埃と放射性ガスの年間放出量及び年間平均濃度 (1/3)

(2018年度)

項目			放射性塵均	₹*1	放射性ガス			
施設名		核種*2	年間放出量*3 (Bq)	年間平均濃度 ^{*4} (Bq/cm ³)	核種*2	年間放出量 ^{*3} (Bq)	年間平均濃度 ^{*4} (Bq/cm ³)	
笋 / 研究搏	西棟	全β ⁶⁰ Co ¹³¹ I ²⁴¹ Am	 0.0 0.0 0.0	$< 4.4 imes 10^{\cdot 11} \ < 4.4 imes 10^{\cdot 11} \ < 8.9 imes 10^{\cdot 10} \ < 2.8 imes 10^{\cdot 11}$	HT HTO	0.0 0.0	$< 2.4 imes 10^{-5} \ < 1.8 imes 10^{-5}$	
57 ¥ WI 九1休	東棟	全β ⁶⁰ Co ¹³¹ I ²⁴¹ Am	0.0 0.0 0.0	$< 4.4 imes 10^{\cdot 11} \ < 4.4 imes 10^{\cdot 11} \ < 6.8 imes 10^{\cdot 10} \ < 2.8 imes 10^{\cdot 11}$	HT HTO	$\begin{array}{c} 0.0\\ 0.0\end{array}$	$< 1.9 imes 10^{-5} \ < 1.8 imes 10^{-5}$	
放射線標準	西棟	_	_	_	HT HTO	$\begin{array}{c} 0.0\\ 0.0\end{array}$	$< 5.0 imes 10^{-5} \ < 4.8 imes 10^{-5}$	
施設棟	東棟	全β ⁶⁰ Co ²⁴¹ Am	 0.0 0.0	$< 1.9 imes 10^{\cdot 10} \ < 1.9 imes 10^{\cdot 10} \ < 1.3 imes 10^{\cdot 10}$	_	_	_	
タンデム加	速器建家	全β ⁶⁰ Co ²³⁷ Np	 0.0 0.0	$< 8.9 \times 10^{-11} \ < 8.9 \times 10^{-11} \ < 5.7 \times 10^{-11}$		_	-	
ナットラギ	主排気口	全β ¹³⁷ Cs ²³⁸ Pu	 0.0 0.0	$< 8.9 \times 10^{\cdot 11} \ < 8.9 \times 10^{\cdot 11} \ < 5.7 \times 10^{\cdot 11}$	⁸⁵ Kr	0.0	$< 1.4 imes 10^{.3}$	
	副排気口	全 eta 137 $ m Cs$	 0.0	$< 8.9 imes 10^{\cdot 11} \ < 8.9 imes 10^{\cdot 11}$	_	_	_	
JRR-	1	全β 60Co	0.0	$< 3.7 imes 10^{\cdot 10} \ < 3.7 imes 10^{\cdot 10}$	_	_	_	
JRR-2			 0.0	$< 3.7 imes 10^{\cdot 10} \ < 2.5 imes 10^{\cdot 10} \ < 1.5 imes 10^{\cdot 9}$	зН	0.0	< 1.7×10 ⁻⁴	
JRR-3		全β 全α ⁶⁰ Co ¹³¹ I	 0.0 0.0	$< 8.9 imes 10^{-11} \ < 5.7 imes 10^{-11} \ < 3.0 imes 10^{-10} \ < 3.2 imes 10^{-9}$	$^{3}\mathrm{H}_{^{41}\mathrm{Ar}}$	$\begin{array}{c} 0.0\\ 0.0\end{array}$	$< m 6.1 imes 10^{.5} \ < m 1.1 imes 10^{.3}$	
実験利用棟第2棟		全β ⁶⁰ Co ²³⁷ Np	 0.0 0.0	$< 8.9 imes 10^{\cdot 11} \ < 8.9 imes 10^{\cdot 11} \ < 5.7 imes 10^{\cdot 11}$	зН	0.0	$< 3.2 imes 10^{-5}$	
JRR-	4	全β 全α ⁶⁰ Co ¹³¹ I	 0.0 0.0	$< 4.3 imes 10^{-10} \ < 2.9 imes 10^{-10} \ < 1.4 imes 10^{-9} \ < 1.7 imes 10^{-8}$	⁴¹ Ar	0.0	$< 1.4 \times 10^{.3}$	

表 2.1.2-1 放射性塵埃と放射性ガスの年間放出量及び年間平均濃度 (2/3)

(2018年度)

項目			放射性塵均	关*1	放射性ガス			
施設名		核種*2	年間放出量*3 (Bq)	年間平均濃度*4 (Bq/cm ³)	核種*2	年間放出量*3 (Bq)	年間平均濃度*4 (Bq/cm ³)	
	200 エリア	全β ⁶⁰ Co	 0.0	$< 3.7 imes 10^{\cdot 10} \ < 3.7 imes 10^{\cdot 10}$	³ H	0.0	< 2.0×10 ^{·4}	
PI 制浩婶	300 エリア	全β ⁶⁰ Co ²¹⁰ Po	 0.0 0.0	$< 3.7{ imes}10^{\cdot10} \ < 3.7{ imes}10^{\cdot10} \ < 2.5{ imes}10^{\cdot10}$	зH	0.0	$<~2.0 imes10^{\cdot4}$	
M 表垣休	400 エリア	全β ⁶⁰ Co Unat	 0.0 0.0	$< 3.7{ imes}10^{\cdot10} \ < 3.7{ imes}10^{\cdot10} \ < 2.5{ imes}10^{\cdot10}$	зН	0.0	$<~2.0 imes10^{\cdot4}$	
	600 エリア	全β 60Co	 0.0	$< 3.7 imes 10^{\cdot 10} \ < 3.7 imes 10^{\cdot 10}$	—	_	_	
核燃料	倉庫	全β U _{nat}	 0.0	$< 3.8 imes 10^{\cdot 10} \ < 2.6 imes 10^{\cdot 10}$	_	_	_	
高度環境分	析研究棟	全 a ²³⁹ Pu	 0.0	$< 5.7 imes 10^{\cdot 11} \ < 5.7 imes 10^{\cdot 11}$	_	_	_	
トリチウム 研究	プロセス 棟	全 β U _{nat}	 0.0	$3.1 imes 10^{-10} < 5.9 imes 10^{-11}$	HT HTO	$0.0 \\ 1.8 \times 10^{10}$	$< 3.7 imes 10^{\cdot 5} \ 5.4 imes 10^{\cdot 5}$	
プルトニ ウム研究	排気口 I	全β ¹⁰⁶ Ru ²³⁹ Pu	0.0 0.0	$< 4.4 imes 10^{\cdot 11} \ < 4.4 imes 10^{\cdot 11} \ < 2.8 imes 10^{\cdot 11}$	_	_	_	
1棟	排気口 Ⅱ・Ⅲ	全β ¹⁰⁶ Ru ²³⁹ Pu	0.0 0.0	$< 8.9 imes 10^{\cdot 11} \ < 8.9 imes 10^{\cdot 11} \ < 5.7 imes 10^{\cdot 11}$	_	_	_	
再処理特	スタック I	全β ¹³⁷ Cs ²³⁹ Pu	 0.0 0.0	$< 4.4 imes 10^{\cdot 11} \ < 4.4 imes 10^{\cdot 11} \ < 2.8 imes 10^{\cdot 11}$	_	-	_	
別研究棟	スタック Ⅱ	全β ¹³⁷ Cs ²³⁹ Pu	 0.0 0.0	$< 4.4 imes 10^{\cdot 11} \ < 4.4 imes 10^{\cdot 11} \ < 2.8 imes 10^{\cdot 11}$	_	-	_	
ウラン濃約	宿研究棟	全β Unat	 0.0	$< 1.0 imes 10^{.9} \ < 6.3 imes 10^{.10}$	_	-	_	
汚染除	去場	全β ¹³⁷ Cs ²⁴¹ Am	 0.0 0.0	$< 1.5{ imes}10^{.9} \ < 5.0{ imes}10^{.9} \ < 9.2{ imes}10^{.10}$	_	-	_	
第1廃棄物処理棟		全β ¹³⁷ Cs ²⁴¹ Am	0.0 0.0	$< 3.7{ imes}10^{\cdot10} \ < 1.1{ imes}10^{\cdot9} \ < 2.4{ imes}10^{\cdot10}$	³ H	0.0	< 4.6×10 ^{·4}	
第2廃棄物処理棟		全β ¹³⁷ Cs ²⁴¹ Am	0.0 0.0	$< 4.4 imes 10^{\cdot 11} \ < 1.5 imes 10^{\cdot 10} \ < 2.8 imes 10^{\cdot 11}$	_	_	_	
第3廃棄物処理棟		全β ¹³⁷ Cs ²⁴¹ Am	 0.0 0.0	$< 1.8 imes 10^{\cdot 10} \ < 6.2 imes 10^{\cdot 10} \ < 1.2 imes 10^{\cdot 10}$	—	_	_	
液体処理	理建家		0.0 0.0	$< 1.8 imes 10^{.9} \ < 1.8 imes 10^{.9} \ < 1.1 imes 10^{.9} \ < 1.1 imes 10^{.9}$	_	_	_	
解体分别	保管棟	全β ¹³⁷ Cs ²⁴¹ Am	0.0 0.0	$< 2.0 \times 10^{\cdot 10} \ < 6.6 \times 10^{\cdot 10} \ < 1.3 \times 10^{\cdot 10}$	_	_	_	
減容処	理棟	全β ¹³⁷ Cs ²⁴¹ Am	0.0 0.0	$< rac{2.0 imes 10^{\cdot 10}}{< 6.1 imes 10^{\cdot 10}} \ < 1.3 imes 10^{\cdot 10}$	зH	0.0	$< 2.9 imes 10^{-4}$	

表 2.1.2-1 放射性塵埃と放射性ガスの年間放出量及び年間平均濃度 (3/3)

(2018年度)

項 目			放射性塵均	₹ *1	放射性ガス		
施設名		核種*2	年間放出量*3 (Bq)	年間平均濃度*4 (Bq/cm ³)	核種*2	年間放出量*3 (Bq)	年間平均濃度*4 (Bq/cm ³)
環境シミュレーション 試験棟		全β ¹³⁷ Cs ²³⁷ Np	0.0 0.0	$< 3.9 imes 10^{\cdot 10} \ < 3.9 imes 10^{\cdot 10} \ < 2.6 imes 10^{\cdot 10}$	_	-	_
廃棄物安全	全試験施設	全β ¹³⁷ Cs ²⁴¹ Am	0.0 0.0	$< 6.9 imes 10^{\cdot 11} \ < 6.9 imes 10^{\cdot 11} \ < 6.9 imes 10^{\cdot 11} \ < 4.5 imes 10^{\cdot 11}$	⁸⁵ Kr	-	_
FCA ·	• SGL	全β ¹³¹ I ¹³⁷ Cs ²³⁹ Pu		$< 1.9 imes 10^{-10} \ < 4.7 imes 10^{-9} \ < 6.2 imes 10^{-10} \ < 1.2 imes 10^{-10}$	_	_	_
тс	TCA			$<2.3{ imes}10^{\cdot10}\ <8.9{ imes}10^{\cdot10}\ <5.2{ imes}10^{\cdot9}\ <1.4{ imes}10^{\cdot10}$	_	_	_
FN	FNS		_	$<~1.5 imes10^{-9}$	HT HTO	$0.0 \\ 1.1 \times 10^9$	$< rac{8.2 imes10^{\cdot5}}{< 2.1 imes10^{\cdot4}}$
バック 技術開	エンド 発建家	全β ¹³⁷ Cs ²⁴¹ Am	0.0 0.0	$< 8.9 imes 10^{\cdot 11} \ < 8.9 imes 10^{\cdot 11} \ < 5.7 imes 10^{\cdot 11}$	_	_	_
NCDD	原子炉棟	全β 全α ⁶⁰ Co ¹³¹ I	 0.0 0.0	$< 1.9 imes 10^{-10} \ < 1.2 imes 10^{-10} \ < 6.6 imes 10^{-10} \ < 1.0 imes 10^{-8}$	⁴¹ Ar	1.7×10 ⁹	$< 3.1 imes 10^{.3}$
NSIII	燃料棟	全β ⁶⁰ Co	 0.0	$< m 3.0 imes 10^{\cdot 10} \ < m 8.2 imes 10^{\cdot 10}$	_	_	
燃料試験施設		全β ¹³¹ I ¹³⁷ Cs ²³⁹ Pu		$< 4.4 imes 10^{\cdot 11} \ < 1.9 imes 10^{\cdot 9} \ < 4.4 imes 10^{\cdot 11} \ < 2.8 imes 10^{\cdot 11}$	⁸⁵ Kr	8.3×10 ⁹	$< 6.8 imes 10^{.3}$
NUCEF STACY TRACY BECKY		全 β ⁶⁰ Co ¹³¹ I ¹³⁷ Cs ²³⁹ Pu	$ \begin{array}{c} - \\ 0.0 \\ 0.0 \\ 0.0 \\ 0.0 \\ 0.0 \end{array} $	$< 2.9 imes 10^{\cdot 11} \ < 1.6 imes 10^{\cdot 10} \ < 8.7 imes 10^{\cdot 10} \ < 1.6 imes 10^{\cdot 10} \ < 1.5 imes 10^{\cdot 10}$	⁸⁵ Kr	0.0	< 9.0×10 ⁻⁴

*1 揮発性核種も含む。

*2 核種欄が「-」の施設は、放射性塵埃又は放射性ガスの発生はない。

*3 検出下限濃度未満の場合は放出量を 0.0 とした。

なお, 全α及び全βについては, 評価を行っていないため, 「-」とした。

*41年間連続して排気装置を運転した場合の総排風量で年間放出量を除した値。この値が検出下限濃度未満の場合は「<(検出下限濃度値)」とした。

表 2.1.2-2 放射性液体廃棄物の1日平均濃度の最大値,3か月平均濃度の最大値及び 年間放出量 (1/2)

(2018年度)

排水溝名	1 日平均濃度の 最大値*1 (Bq/cm ³)	3 か月平均濃度の 最大値 ^{*1} (Bq/cm ³)	年間放出量*2 (Bq)
「 第1排水溝	³ H, ¹⁴ C 以外 :3.6×10 ⁻⁴ (2.6×10 ⁻³)	³ H, ¹⁴ C 以外 :3.4×10 ⁻⁶ (2.7×10 ⁻⁵)	$ \begin{array}{c} {}^{3}\mathrm{H}, \ {}^{14}\mathrm{C} \ {}^{1}\!\mathrm{U}\mathrm{N}\mathrm{A} \\ & : 1.0 \times 10^{5} \\ (1.1 \times 10^{6}) \\ (\mathrm{ (内訳)} \\ \left(\begin{array}{c} {}^{60}\mathrm{Co}: \ 0.0 \\ (2.5 \times 10^{5}) \\ {}^{137}\mathrm{Cs}: 7.7 \times 10^{4} \\ (7.9 \times 10^{5}) \\ {}^{90}\mathrm{Sr}: 8.1 \times 10^{2} \\ (0.0) \\ (0.0) \\ {}^{232}\mathrm{Th}: 2.5 \times 10^{4} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} {}^{238}\mathrm{U} \ : 3.8 \times 10^{2} \\ (1.4 \times 10^{2}) \\ {}^{11}\mathrm{Unat}: \ 0.0 \\ (2.2 \times 10^{4}) \\ {}^{237}\mathrm{Np}: \ 0.0 \\ (6.0 \times 10^{3}) \\ {}^{241}\mathrm{Am}: \ 0.0 \end{array} \right) \right) $
	^{3}H : 0.0 (2.3×10 ⁻⁴)	³ H : 0.0 (1.7×10 ⁻⁶)	$\begin{array}{c} 11111103 100 \\ (7.1\times10^4) \\ & (5.3\times10^2) \\ & 3H \\ & \vdots & 0.0 \\ & (3.8\times10^5) \end{array}$
第2排水溝	³ H, ¹⁴ C 以外 :7.3×10 ⁻⁴ (1.2×10 ⁻³)	³ H, ¹⁴ C 以外 :3.5×10 ⁻⁵ (1.3×10 ⁻⁴)	$\begin{array}{c} {}^{3}\mathrm{H}, \ {}^{14}\mathrm{C}$ 以外 :3.7×107 (2.0×108) (内訳) $\begin{pmatrix} {}^{7}\mathrm{Be:} 8.3\times10^{6} \\ (1.5\times10^{8}) \\ {}^{22}\mathrm{Na} \ 2.6\times10^{5} \\ :(1.7\times10^{7}) \\ 2.8\times10^{7} \\ 5^{4}\mathrm{Mn}:(7.5\times10^{6}) \\ {}^{33}\mathrm{8}\times10^{4} \\ {}^{60}\mathrm{Co}:(1.1\times10^{7}) \\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^{90}\mathrm{Sr}: \ 3.5\times10^{4} \\ (0.0) \\ (0.0) \\ (2.8\times10^{5}) \\ (1.4\times10^{5}) \\ (1.4\times10^{7}) \\ {}^{210}\mathrm{Po}: \ 0.0 \\ (2.4\times10^{3}) \\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^{234}\mathrm{U}: \ 0.0 \\ (6.2\times10^{3}) \\ {}^{239}\mathrm{Pu}: \ 0.0 \\ (6.1\times10^{4}) \\ {}^{241}\mathrm{Am}: \ 0.0 \\ (4.4\times10^{6}) \\ {}^{210}\mathrm{Po}: \ 0.0 \\ (2.4\times10^{3}) \\ \end{pmatrix}$
第3排水溝	³ H : 2.8×10^{0} (1.6×10^{-2}) ¹⁴ C : 0.0 (1.9×10^{-2}) ³ H, ¹⁴ C 以外 : 0.0 (4.6×10^{-4})	³ H : 1.6×10^{-1} (4.9×10^{-4}) ¹⁴ C : 0.0 (5.1×10^{-4}) ³ H, ¹⁴ C 以外 : 0.0 (3.9×10^{-4})	${}^{3}\text{H}$: 2.2×10 ¹¹ (3.6×10 ⁸) ${}^{14}\text{C}$: 0.0 (5.3×10 ⁸) ${}^{3}\text{H}$, ${}^{14}\text{C}$ 以外 : 0.0 (2.9×10 ⁵) (内訳) $\left(\begin{pmatrix} {}^{60}\text{Co:} 0.0 \\ (1.7\times10^5) \\ {}^{137}\text{Cs:} 0.0 \\ (8.2\times10^4) \\ {}^{234}\text{U}: 0.0 \end{pmatrix} \right) \left(\begin{pmatrix} {}^{239}\text{Pu}: 0.0 \\ (1.5\times10^4) \\ {}^{241}\text{Am:} 0.0 \\ (7.9\times10^3) \end{pmatrix} \right)$
	^{3}H : 9.6×10 ⁻¹ (0.0)	^{3}H : 1.4×10 ⁻¹ (0.0)	(1.7×10^4) ³ H 5.5×10^7 (0.0)

表	2.1.2 - 2	放射性液体廃棄物の1日平均濃度の最大値,	3か月平均濃度の最大値及び
		年間放出量 (2/2)	

(2010 千皮)

	1 日平均濃度の 最大値 ^{*1} (Bq/cm ³)	3 か月平均濃度の 最大値*1 (Bq/cm ³)	年間放出量*2 (Bq)	廃液量 (m ³)
合計	3H, ¹⁴ C 以外 :7.3×10 ⁻⁴ (2.6×10 ⁻³)	3H, ¹⁴ C 以外 :3.5×10 ⁻⁵ (3.9×10 ⁻⁴)	${}^{3}\text{H}, \ {}^{14\text{C}} \ \square \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ /$	1.1×10 ⁴
	^{3}H : 2.8×10 ⁰ (1.6×10 ⁻²) ^{14}C : 0.0 (1.9×10 ⁻²)	^{3}H : 1.6×10 ⁻¹ (4.9×10 ⁻⁴) ^{14}C : 0.0 (5.1×10 ⁻⁴)	³ H : 2.2×10^{11} (3.6×10^{8}) ¹⁴ C : 0.0 (5.3×10^{8})	

*1 検出下限濃度以上の放出量を排水溝流量で除した値の最大値。検出下限濃度未満の場合は、 検出下限濃度で放出したとして計算して()内に示した。

*2 検出下限濃度以上と未満の場合の放出量を区分して集計した。検出下限濃度未満の場合の放出量は、検出下限濃度で放出したとして放出量を計算して()内に示した。

表 2.1.2-3 放射性気体廃棄物の年間放出量と放出管理目標値との比較

(201)	8	年	度)
	U.		$I \times I$

原子炉施設	種類	核種	放出管理目標値 (Bq/年)	年間放出量*1 (Bq)	年間放出量*3 放出管理目標値
JRR-2	放射性ガス	$^{3}\mathrm{H}$	$1.5 imes 10^{12}$ *2	0.0	_
	放射性希ガス	$^{41}\mathrm{Ar}$	$6.2 imes 10^{13}$	0.0	_
ЈКК-З	放射性ガス	³ H	7.4×10^{12}	0.0	_
NCDD	放射性希ガス	主に ⁴¹ Ar, ¹³⁵ Xe	4.4×10^{13}	1.7×10^{9}	3.9×10^{-5}
NSKK	放射性よう素	131 I	4.8×10^{9}	0.0	_

*1 検出下限濃度未満の場合は放出量を 0.0 として集計した。

*2 維持管理期間中は 2.4×10¹¹Bq/年とする。

*3 放出管理目標値と年間放出量の比は、放出量が 0.0 の場合は「-」とした。

表 2.1.2-4 放射性液体廃棄物の年間放出量と放出管理目標値との比較

(2018年度)

核種		ámi	放出管理目標値 (Bq/年)	年間放出量* (Bq)	年間放出量 放出管理目標値
	総量	1.8×10^{10}	3.7×10^{7}	2.1×10^{-3}	
	³ H, ¹⁴ C 以外の核種	⁶⁰ Co	3.7×10^{9}	3.8×10^4	1.0×10^{-5}
		^{137}Cs	3.7×10^{9}	5.0×10^{5}	1.4×10^{-4}
зН			$2.5 imes 10^{13}$	2.2×10^{11}	8.8×10 ⁻³

* 第1排水溝,第2排水溝及び第3排水溝の合計値

2.1.3 環境における放射性希ガス及び放射性液体廃棄物による実効線量

原子炉施設保安規定に基づき,放射性希ガスによる周辺監視区域境界における年間の実効線量 及び放射性液体廃棄物による周辺監視区域外における年間の実効線量を算出した。

放射性希ガスに起因する年間の実効線量を,放出管理目標値が定められている JRR-3 及び NSRR について,2018 年度の原子力科学研究所における気象統計を用いて算出した。その結果, 最大実効線量は,NSRR 南西方向の周辺管理区域境界で 8.9×10⁻⁶μSv であった。原子炉施設ごと の放射性希ガスによる年間実効線量を表 2.1.3-1 に示す。また,γ線及びβ線による皮膚の等価 線量は,9.7×10⁻⁵μSv,γ線による眼の水晶体の等価線量は,1.7×10⁻⁵μSv であった。

放射性液体廃棄物に起因する年間の実効線量を,原子力科学研究所全施設から放出された ³H, ⁶⁰Co,¹³⁷Cs 等の核種について算出した結果,2.2×10⁻²µSv であった。核種別の放射性液体廃棄物 による年間実効線量を表 2.1.3-2 に示す。

放射性希ガス及び放射性液体廃棄物による年間実効線量の合計は 2.2×10⁻²µSv であり,原子炉 施設保安規定に定められている周辺監視区域外における年間の実効線量の目標値(50µSv)の 0.1%未満であった。

(高橋 健一)

表 2.1.3-1 放射性希ガスによる年間実効線量

(2018年度)

原子炉施設	年間放出量* (Bq)	周辺監視区域境界における年間の 実効線量(µSv)
JRR-3	0.0	0.0
NSRR	1.7×10^{9}	8.9×10 ⁻⁶
合	àt	8.9×10 ⁻⁶

* 検出下限濃度未満の場合は放出量を 0.0 として集計した。

表 2.1.3-2 放射性液体廃棄物による年間実効線量

(2018年度)

核 種		年間放出量*	周辺監視区域外における年間の	
		(Bq)	実効線量(μSv)	
	$^{60}\mathrm{Co}$	3.8×10^{4}	6.7×10^{-6}	
³ H, ¹⁴ C 以外 の核種	^{137}Cs	5.0×10^{5}	$3.8 imes 10^{-5}$	
	その他	3.7×10^{7}	2.1×10^{-2}	
$^{3}\mathrm{H}$		2.1×10^{11}	8.1×10 ⁻⁴	
	合	計	2.2×10 ⁻²	

2.1.4 放射性同位元素の保有状況

許可使用に係る放射性同位元素の保有状況調査を,放射線障害予防規程に基づき,2018年9月 30日現在及び2019年3月31日現在の2回実施した。原子力科学研究所が保有している放射性 同位元素は,密封されていない放射性同位元素の総保有数量について約7.3×10³TBq,密封された 放射性同位元素の総保有数量について約4.7×10²TBqであった(2019年3月31日現在)。密封さ れた放射性同位元素のうち特定放射性同位元素は34個であった。また,原子力科学研究所放射線 安全取扱手引に定める密封微量線源等についても,2018年12月31日現在の保有状況の調査を 実施し,その総保有個数は3,684個であった。

(野崎 天生)

2.1.5 原子力施設の申請等に係る線量評価

2018年度は、核燃料物質使用施設等の変更許可申請(補正申請)に伴う気体廃棄物中の放射性物質による周辺監視区域境界外の一般公衆の被ばく評価を実施した。申請の変更内容は、高度環境分析研究棟の核種追加、並びに放射性廃棄物処理場のうち圧縮処理施設の廃止及び FCA のうち保障措置技術開発試験室施設の廃止に伴う変更であった。

(倉持 彰彦)

2.2 研究炉地区施設等の放射線管理

原子力科学研究所の研究炉地区では,原子炉等規制法等に基づく原子炉施設・核燃料物質使用 施設,放射線障害防止法に基づく放射性同位元素の使用及び加速器施設並びに電離放射線障害防 止規則に基づく放射線施設において,作業環境及びこれらの施設で行われた放射線作業について 保安規定等に基づき放射線管理を実施した。

2018 年度に実施された放射性物質や核燃料物質の使用,JRR-3 における 1 次冷却材主要弁及 びサイフォンブレーク弁の分解点検,ホットラボ施設における鉛セル解体物除染作業において, 異常な被ばくや放射線管理上の問題は生じず,作業環境モニタリングによる異常の検出もなかっ た。また,事故等による施設及び人体への放射性汚染並びに被ばくはなかった。

(小林 誠)

2.2.1 原子炉施設の放射線管理

2018 年度は, JRR-2, JRR-3 及び JRR-4 の原子炉施設において, 次に示す放射線管理業務を 原子炉施設保安規定等に基づき実施した。

① 定期的な線量当量率,線量当量,表面密度及び空気中の放射性物質濃度の測定

- ② 気体廃棄物中及び液体廃棄物中の放射性物質濃度の測定
- ③ 放射線管理施設の管理
- 放射線作業環境の監視
- ⑤ 放射線作業に対する助言及び同意並びに放射線作業に係る線量の評価
- ⑥ 管理区域からの物品の搬出に対する確認
- ⑦ 作業に係る放射線管理の総括

その結果,作業環境における線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度において,施設 に起因する放射性物質の漏えい等の異常はなかった。また,当該施設から放出された気体廃棄物 及び液体廃棄物中の放射性物質の量は,原子炉施設保安規定等に定める放出管理目標値を十分下 回っており,放射線管理上の問題はなかった。

これらの保安活動について,法令に基づく原子炉施設保安規定遵守状況の検査を受検し,放射 線管理に係る保安規定違反はなかった。また,原子力科学研究所品質保証計画に基づく内部監査 を受検した。

原子力保安検査官による巡視は, JRR-2 では 12 回, JRR-3 では 32 回, JRR-4 では 12 回実施 され,指摘事項はなかった。

原子炉施設での放射線作業として,JRR-2 では特定施設の施設定期自主検査等が実施された。 また,JRR-3 では水平実験孔駆動モータ交換作業等,JRR-4 では排気ダクト更新工事等が実施された。

原子炉施設の施設定期検査について, JRR-3 では, 2010 年 11 月 20 日から継続して実施されている。

原子炉設置変更許可申請に関連し,JRR-3 では原子炉施設に関する新規制基準への適合確認に 関する原子力規制庁による審査が 2014 年以降継続して行われてきており,審査の結果,2018 年 11 月 7 日に許可された。

(山外 功太郎)

2. 2. 1–1 JRR–2

JRR-2 は、1996年に原子炉の運転を停止した後、1997年から解体作業に着手し、すべての燃料要素は譲渡され、原子炉本体は密閉管理された。原子炉建家及びそれらの維持管理に必要となる施設・設備を除き、2006年2月に解体撤去が終了した。2006年5月から廃止措置計画に基づき原子炉本体の撤去に向けた維持管理が行われている。

2018年度は、JRR-2管理区域内外に敷設された放射性廃液配管の点検作業が実施された。原子 炉建屋と廃液貯槽室の間の敷地を一時的な管理区域に設定し作業が行われた。作業終了後には、 区域放射線管理担当課が行う一時的な管理区域解除の確認測定のため「一時的に指定された第1 種管理区域の解除のための放射線(能)測定実施手順書」に基づき、線量当量率及び表面密度の 測定を行った。その結果、測定点すべてにおいて線量当量率はバックグラウンド値であり、表面 密度は検出下限表面密度未満であった。これにより、保安規定等に定める管理区域の基準に該当 しないこと及び汚染が残存していないことを確認した。

これらの施設における主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,線量当量,表面密度及び 空気中放射性物質の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率及び線量当量の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線の線量当量率の測定の結果, 1mSv/ 週(25µSv/h)を超える区域はなかった。また, 熱ルミネセンス線量計(TLD)によるγ線の1 週間の線量当量の定点測定の結果, 1mSv/週を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測定を実施した結果、いずれの測定点においても、 β (γ)線放出核種について 0.4Bq/cm²未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタにより1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果,すべて検出下限濃 度未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

放射線作業は 18 件実施され、これらの放射線作業に対する計画の立案並びに実作業での放射 線防護上の助言、指導及び支援を行った。

表 2.2.1-1 に JRR-2 における線量当量率等による作業環境レベル区分ごとの放射線業従事者の実効線量及び放射線作業件数を示す。

(早坂 裕美)

表 2.2.1-1 JRR-2 における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の実効線量 及び放射線作業件数

(2018年度)

		作業環境レベル			
	線量当量率 (µSv/h)	应与中华的业务	表面密度	実効線量 放射	放射線
他設名		空风中放射性物質濃度 (Bq/cm ³)	(Bq/cm^2)	(mSv)	作業件数
			β (γ)		
JRR-2	<1	<検出下限	< 0.4	< 0.1	18

2.2.1-2 JRR-3, JRR-4 等

JRR-3, JRR-4 等では,設備機器等の性能維持のため,保守点検を実施している。2018 年度は, JRR-3 では,燃料管理施設管理区域境界シャッター更新作業,水平実験孔設備駆動モータ交換作 業,1 次冷却材主要弁及びサイフォンブレーク弁の分解点検,隔離弁シートパッキン交換作業を 実施した。JRR-4 では,フィッションチェンバー取り出し作業,給排気ダクト更新工事を実施し た。JRR-3 実験利用棟(第2棟)では,ウラン同位体標準物質の搬入作業,ウラン標準物質分取・ 運搬作業を実施した。使用済燃料貯蔵施設(北地区)では,内部脅威対策用監視システムの整備 を実施した。

これらの施設における主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,線量当量,表面密度及び 空気中放射性物質の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

表 2.2.1-2 に各施設における作業環境監視結果を示す。

(a) 線量当量率及び線量当量の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線及び中性子線の線量当量率の測定 の結果,立入制限区域を除き,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。また,熱ルミネ センス線量計(TLD)によるγ線及び中性子線の1週間の線量当量の定点測定の結果,1mSv/ 週を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測定を実施した結果、いずれの測定点においても、 β (γ)線放出核種について 0.4Bq/cm²未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタ及びエアスニファにより1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果, すべて検出下限濃度未満であった。

室内ガスモニタ及びトリチウムモニタによる連続監視の結果,1日平均濃度はすべて検出下 限濃度未満であった。

(角田 潤一)

表 2.2.1-2 各施設における作業環境監視結果

(20))18	年	度)
	, , , ,		/ ¥ /

施設名				JRR-3	使用済燃料
		JRR-3	JRR-4	実験利用棟	貯蔵施設
				(第2棟)	(北地区)
線量当量率(µSv/h)		≤ 25 (γ +n)	≤ 25 ($\gamma + n$)	≤ 25 (γ)	≤ 25 (γ)
線量当量(µSv/週)		$\leq 24 (\gamma + n)$	$\leq 23 (\gamma)$	_	_
表面密度(全 β) (Bq/cm ²)		< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4
空気中放射	ダスト(全β)*1	$< 7.9 \times 10^{-10}$	$< 3.7 \times 10^{-9}$	$< 1.1 \times 10^{-9}$	_
性物質濃度	ガス(⁴¹ Ar)*2	$<\!1.3 \times 10^{-3}$	$< 1.3 \times 10^{-3}$	_	_
(Bq/cm^3)	ガス(³ H)*2	$< 8.3 \times 10^{-3}$	_	_	_

*11週間平均濃度の最大値

*21日平均濃度の最大値

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

JRR-3, JRR-4 等において,2018 年度に実施された放射線作業は176 件であり,これらの放射 線作業に対する計画の立案並びに実作業に対する放射線防護上の助言及び支援を行った。表2.2.1 -3 に各施設における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の実効線量及び放射線作業件 数を示す。

JRR-3 では、管理区域境界シャッター改修工事のために、燃料管理施設シャッター付近の第1 種管理区域一時解除及び管理区域遵守事項適用除外の指定を行った。また、隔離弁シートパッキ ン交換作業のために第2種管理区域である共同溝面のうち一部のエリアを一時的な第1種管理区 域に指定した。JRR-4 では、排気フィルタチャンバ内面点検作業のために第2種管理区域である 排風機室のうち一部のエリアを、給排気ダクト更新工事のために非管理区域である原子炉建家西 側共同溝を、廃液配管の点検作業のために屋外コンクリートピットを、一時的な第1種管理区域 に指定した。管理区域の一時解除及び一時的な管理区域の解除の際には、「管理区域を一時解除 する際に汚染がないことを確認する測定に関する要領書」及び「一時的な管理区域を解除する際 に汚染が残存していないことを確認する測定に関する要領書」に基づき、区域放射線管理担当課 による線量当量率及び表面密度の測定を行った。その結果、測定点すべてにおいて線量当量率は バックグラウンド値であり、表面密度は検出下限表面密度未満の値であった。これにより、保安 規定等に定める第1種管理区域の基準に該当しないこと及び汚染が残存していないことを確認し た。

(角田 潤一)

表 2.2.1-3 各施設における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(2018)	年度)
--------	-----

	作業環境レベル			中共	
施設名	線量当量率 (µSv/h)	空気中放射性物質濃度 (Bq/cm ³)	表面密度 (Bq/cm²) β (γ)	美効 線量 (mSv)	放 射 線 作業件数
	< 1	> 於山下阳	< 0.4	< 0.1	74
	< 1 	く使山下政	0.4~40 <0.1		4
JRR-3	$1 \sim < 25$	~桧山下阻	< 0.4	< 0.1	13
		へ便山下政	$0.4 \sim 40$	< 0.1	3
	$\geq \! 25$	<検出下限	< 0.4	< 0.1	16
	<1	<検出下限	< 0.4	< 0.1	31
JRR-4	$1 \sim < 25$	╱検出下限	< 0.4	< 0.1	10
			$0.4 \sim 40$	< 0.1	1
JRR-3 実験利用棟	<1	<検出下限	< 0.4	< 0.1	15
(第2棟)	$1 \sim < 25$	<検出下限	< 0.4	< 0.1	2
使用済燃料貯蔵施設	<1	<検出下限	< 0.4	< 0.1	7
(北地区)	$1\sim < 25$	<検出下限	< 0.4	< 0.1	2

(3) 施設定期検査

JRR-3 原子炉施設は原子炉停止中であり,2010 年 11 月 20 日から施設定期検査が実施されて いる。原子炉停止中も継続的に機能を維持する必要のある施設については,1 年毎に性能の技術 基準に適合していることの検査を受検している。2018 年 11 月 8 日に排気筒モニタリング設備の 警報検査,線量当量率の測定検査,放射性物質の濃度の測定検査を受検,同日に原子炉建家排気 設備の処理能力確認検査の受検に検査実施者として協力し,すべての検査結果は「良」であった。 また,原子炉施設に関する新規制基準への適合確認の結果,2018 年 11 月 7 日に許可を取得した。

JRR-4 原子炉施設は、2017 年 6 月 7 日に廃止措置計画が認可され、現在は JRR-4 廃止措置計 画の第 1 段階(原子炉の機能停止、燃料体搬出及び維持管理の段階)である。

(角田 潤一)

2.2.2 核燃料物質使用施設の放射線管理

2018年度は、核燃料物質使用施設において、以下に示す放射線管理業務を核燃料物質使用施設等保安規定等に基づき実施した。

- ① 定期的な線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度の測定
- ② 気体廃棄物中及び液体廃棄物中の放射性物質濃度の測定
- ③ 放射線管理施設の管理
- ④ 放射線作業環境の監視

⑤ 放射線作業に対する助言及び同意並びに放射線作業に係る線量の評価

⑥ 管理区域からの物品の搬出に対する確認

⑦ 作業に係る放射線管理の総括

その結果,作業環境における線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度において,施設に 起因する放射性物質の漏えい等の異常はなかった。また,当該施設から放出された気体廃棄物及 び液体廃棄物中の放射性物質の濃度は,核燃料物質使用施設等保安規定等に定める放出管理基準 値を十分下回っており,放射線管理上の問題はなかった。

これらの保安活動については,法令に基づく核燃料物質使用施設等保安規定の遵守状況の検査 を受検し,放射線管理に係る保安規定違反はなかった。また,原子力科学研究所品質保証計画に 基づく原子力安全監査を受検した。

原子力保安検査官による巡視は、ホットラボにおいて23回実施され、指摘事項はなかった。

主な放射線作業としては,定常業務,施設定期自主検査のほか,鉛セル解体物除染作業,未照 射核燃料物質の受入作業等が実施され,これに協力した。

2018年度の核燃料物質使用許可に関する変更許可申請等については,原子炉特研において,核 燃料物質の使用を廃止するため変更許可申請を2018年10月25日に実施し,2018年12月14日 に許可され,その後保安規定等に定める管理区域の基準に該当しないこと及び汚染が残存しない ことを確認し,2019年2月15日付で原子炉特研122号室の第2種管理区域の解除を行った。

(川崎 隆行)

2.2.2-1 ホットラボ

ホットラボでは、2002 年度をもってすべての照射後試験を終了し、2003 年度からは廃止措置 の一環として鉛セル等の解体・撤去が行われている。2007 年度からは所内の未照射核燃料物質の 一括管理が行われている。2018 年度は、廃止措置に係る鉛セル解体物除染作業、未照射核燃料物 質の受入作業等が行われた。また、ウランマグノックス用鉛セル残存部について、遮蔽措置が実 施されたことで、線量当量率が下がったため、立入制限区域が解除された。

これらの施設における主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線の線量当量率の測定の結果, 1mSv/ 週(25µSv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測定を実施した結果、いずれの測定点においても、 α 線放出核種について 0.04Bq/cm² 未満、 β (γ)線放出核種について 0.4Bq/cm² 未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタ及びエアスニファにより1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果, すべて検出下限濃度未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

ホットラボにおいては,42件の放射線作業が実施され,これらの放射線作業に対する計画の立 案並びに実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.2.2-1 にホットラボにおける線量当量率等による作業環境レベル区分ごとの放射線業務従 事者の実効線量及び放射線作業件数を示す。

(一柳 慧)

表 2.2.2-1 ホットラボにおける作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(2018年度)

施設名						
	線量当量率 (µSv/h)	空気中放射性 物質濃度	表面密度 (Bq/cm ²)		実効線量 (mSv)	放 射 線 作業件数
		(Bq/cm ³)	β (γ)	α		
ホットラボ	<1	<検出下限	< 0.4	< 0.04	< 0.1	13
	<1	<検出下限	$0.4 \sim 40$	< 0.04	< 0.1	1
	$1 \sim < 25$	<検出下限	< 0.4	< 0.04	< 0.1	26
	$25 \sim < 100$	<検出下限	< 0.4	< 0.04	< 0.1	2

2.2.3 放射線施設の放射線管理

2018年度は、放射線施設において、以下に示す放射線管理業務を放射線障害予防規程等に基づき実施した。

- ① 定期的な線量当量率,線量当量,表面密度及び空気中の放射性物質の濃度の測定
- ② 気体廃棄物中及び液体廃棄物中の放射性物質の濃度の測定
- ③ 放射線管理施設の管理
- ④ 放射線作業環境の監視
- ⑤ 放射線作業に対する助言及び同意並びに放射線作業に係る線量の評価
- ⑥ 管理区域からの物品の搬出に対する確認
- ⑦ 作業に係る放射線管理の総括

その結果,作業環境における線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度について,施設 に起因する放射性物質の漏えい等の異常はなかった。また,当該施設から放出された気体廃棄物 及び液体廃棄物中の放射性物質の濃度は,放射線障害予防規程等に定める放出管理基準値を十分 下回っており,放射線管理上の問題はなかった。

2018 年度の放射性同位元素使用許可に関する変更許可申請については,第4研究棟において, 核種の数量の変更に伴う変更許可申請を2018 年 12 月 27 日に行った。第2 研究棟及び原子炉特 研建家において,法令改正(特定放射性同位元素に対する防護措置の義務化)に伴う変更許可申 請を 2018 年 12 月 27 日に行った。タンデム加速器建家において,核種の変更に伴う変更許可申 請を 2018 年 12 月 27 日に行った。ラジオアイソトープ建家において,法令改正(特定放射性同 位元素に対する防護措置の義務化)及び核種の変更に伴う変更許可申請を 2018 年 12 月 27 日に 行った。

上記の許可使用に係る変更許可申請の際には,放射線管理担当課として放射線防護上の助言を するとともに申請内容について確認する等の技術上の支援を行った。

(三瓶 邦央)

2.2.3-1 研究棟及びタンデム地区

第4研究棟は、東京電力福島第一原子力発電所事故に係る試料の分析や放射性同位元素を用いた基礎研究・基礎技術開発などを目的とした実験を行っている施設である。放射線標準施設棟は、 放射線測定器の校正及び単色中性子を用いた線量計等の照射試験を行っている施設である。

タンデム加速器建家は、超アクチノイド科学、短寿命核科学及び重イオン科学に関する研究を 目的として、放射性核種及び安定核種のイオンビームを用いた実験を行っている施設である。 2018年度は、²⁵⁴Esを用いた核分裂のメカニズムを観測する研究が行われた。なお、タンデム加 速器建家の運転状況としては、2018年4月1日から2019年3月29日にかけて運転が行われた。

これらの施設における主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,線量当量,表面密度及び 空気中放射性物質濃度の測定の結果は管理基準値未満であり,施設に起因する異常は認められな かった。

(a) 線量当量率の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線及び中性子線の線量当量率の測定の結果,立入制限区域を除き,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータ等による表面密度の 測定を実施した結果、いずれの測定点においても、α線放出核種について 0.04Bq/cm²未満、β

(γ) 線放出核種について 0.4Bq/cm²未満、トリチウムについて 4Bq/cm²未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタ及びセントラルサンプリングにより1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施 した結果,すべて検出下限濃度未満であった。

(吉野 敏明)

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

(a)研究棟地区

研究棟地区(第1研究棟,第2研究棟,第4研究棟,放射線標準施設棟,工作工場,超高圧 電子顕微鏡建家及び荒谷台診療所)の施設においては,182件の放射線作業が実施され,これ らの放射線作業に対するモニタリング計画の立案並びに実作業での放射線防護上の助言,指導 及び支援を行った。

表 2.2.3-1 に研究棟地区における線量当量率等の作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事 者の実効線量及び放射線作業件数を示す。

放射線標準施設棟においては、管理区域外廃液配管の点検作業が実施され、放射線標準施設 棟(既設棟)の2階廊下の一部及び1階廊下天井裏の一部を一時的な管理区域に設定し作業が 行われた。

作業終了後には、区域放射線管理担当課が行う一時的な管理区域解除の確認測定のため「一 時的な管理区域を解除する際に汚染が残存していないことを確認する測定に関する要領書」に 基づき、線量当量率及び表面密度の測定を行った。その結果、測定点すべてにおいて線量当量 率はバックグラウンド値であり、表面密度は検出下限表面密度未満であった。これにより、保 安規定等に定める管理区域の基準に該当しないこと及び汚染が残存していないことを確認した。

荒谷台診療所は、東海診療所への移転に伴い、2019年3月29日をもって管理を終了した。(吉野 敏明)

表 2.2.3-1 研究棟地区における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(2018年度)

	作業環境レベル				
線量当量率	空気中放射性物質濃度 (Bq/cm ³)	表面密度	(Bq/cm ²)	実効緑量 (mSv)	放 射 線 作業件数
$(\mu Sv/h)$		α	β(γ)	(
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	154
$1\sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	28
≥ 25	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	0

(b) タンデム地区

タンデム地区(タンデム加速器建家,リニアック建家,材料試験室,FEL研究棟及び陽子加 速器開発棟)の施設においては,52件の放射線作業が実施され,これらの放射線作業に対する 計画の立案並びに実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.2.3-2 にタンデム地区における線量当量率等の作業環境レベル区分ごとの放射線業務 従事者の実効線量及び放射線作業件数を示す。

(吉野 敏明)

表 2.2.3-2 タンデム地区における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(2018年度)

	作業環境レベル				
線量当量率	空気中放射性物質濃度 (Bq/cm ³)	表面密度(Bq/cm ²)		実効緑量 (mSv)	放 射 緑 作業件数
$(\mu Sv/h)$		α	β(γ)		
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	34
$1\sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	18

2.2.3-2 JRR-1 地区 (JRR-1, 原子炉特研)

JRR-1は、我が国初の原子炉として建設され、1957年に初臨界(熱出力 50kW)に達した後は、 炉物理実験、放射化分析の基礎研究等において多くの成果を挙げ、所期の目的を達成したことか ら、1968年にすべての運転を停止した。実験室は、原子炉施設で照射した試料の測定等に利用さ れていたが、施設の老朽化により廃止措置する計画で検討が進められている。本体施設は展示館 として利用されている。

原子炉特研は、原子力に関する研究者及び技術者の養成訓練に係る研修等を 1958 年度から進 め、原子力関係の人材育成を実施している。2018 年度は、原子炉特研 122 号室が核燃料物質の使 用を廃止したことにより、第2種管理区域から解除された。区域放射線管理担当課が行う管理区 域解除の確認測定のため「保安規定に定める管理区域を解除する際の確認実施要領書」に基づき、 線量当量率、表面密度及び空気中放射性物質濃度の測定を行った。その結果、測定点すべてにお いて線量当量率はバックグラウンド値、表面密度は検出下限表面密度未満、空気中放射性物質濃 度は検出下限濃度未満であった。これにより、保安規定等に定める管理区域の基準に該当しない こと及び汚染が残存していないことを確認した。

これらの施設における主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

サーベイメータによる γ 線及び中性子線の線量当量率の測定結果, 1mSv/週 (25 μ Sv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測定を実施した結果、いずれの測定点においても、 α 線放出核種について 0.04Bq/cm² 未満、 β (γ)線放出核種について 0.4Bq/cm² 未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理(JRR-1のみ)

室内ダストモニタ及び可搬型ダストサンプラにより,1 週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果,すべて検出下限濃度未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

JRR-1 及び原子炉特研建家においては,40 件の放射線作業が実施され,これらの放射線作業に 対する計画の立案並びに実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.2.3-3 に JRR-1 地区における線量当量率等の作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の実効線量及び放射線作業件数を示す。

(早坂 裕美)

表 2.2.3-3 JRR-1 地区における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(2018年度)

施設名	作業環境レベル					
	線量当量率 (µSv/h)	空気中放射性	表面密度		実効線量	放射線
		物質濃度	(Bq/cm^2)		(mSv)	作業件数
		(Bq/cm^3)	α	β (γ)		
JRR-1	<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	14
	$1 \sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	1
原子炉特研	<1	_	_	< 0.4	< 0.1	11
	$1\sim < 25$	_	—	< 0.4	< 0.1	14

2.2.3-3 トリチウムプロセス研究棟地区

2018年度は、トリチウムプロセス研究棟(TPL)では、核融合炉燃料ガス精製・循環システムの基礎となるプロセス技術及びトリチウム安全取扱技術の開発が行われた。RI製造棟では、ラジオアイソトープの製造及び各種研修実験が行われた。高度環境分析研究棟では、環境中の核物質などの極微量分析における研究・開発が行われた。核燃料倉庫では、所内で不要となった天然ウラン・劣化ウランの貯蔵が行われた。

これらの施設における主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線及び中性子線の線量当量率の測定の結果,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータ等による表面密度の 測定を実施した結果、いずれの測定点においても、 α 線放出核種について 0.04Bq/cm²未満、 β (γ)線放出核種について 0.4Bq/cm²未満、トリチウムについて 4Bq/cm²未満であった。
(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタにより1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果,すべて検出下限濃 度未満であった。また,室内ガスモニタにより空気中トリチウム濃度の監視を行った結果,す べて検出下限濃度未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

TPL 地区においては,175 件の放射線作業が実施され,これらの放射線作業に対する計画の立 案並びに実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.2.3-4 に TPL 地区における線量当量率等の作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の実効線量及び放射線作業件数を示す。

(三瓶 邦央)

表 2.2.3-4 TPL 地区における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(2018年度)

作業環境レベル						
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度 (Bq/cm ²)		実効線量 (mSv)	放射線作業件数	
$(\mu Sv/h)$	$(\mathrm{Bq/cm^3})$	α	β (γ)			
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	71	
<1	<検出下限	< 0.04	0.4~40	< 0.1	39(内, ³ H 作業:38)	
$1 \sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	60	
	<検出下限	< 0.04	0.4~40	< 0.1	0	
<1	検出下限~< (DAC)	< 0.04	0.4~40	< 0.1	5(内, ³ H 作業:5)	

2.3 海岸地区施設の放射線管理

原子力科学研究所の海岸地区では,原子炉等規制法等に基づく原子炉施設及び核燃料物質使用 施設,並びに放射線障害防止法に基づく放射性同位元素の使用施設及び廃棄施設,並びに電離放 射線障害防止規則に基づく放射線施設において,作業環境及びこれらの施設で行われた放射線作 業について保安規定等に基づき放射線管理を実施した。

2018 年度に実施された STACY 更新に関する既存設備分離・解体撤去作業及び TRACY 廃止措 置に関する配管切断閉止作業,燃料試験施設におけるβγコンクリート No.1,No.2,No.4,No.5 及び No.6 セルの除染作業,廃棄物安全試験施設におけるネプツニウム含有溶液中のステンレス鋼腐食試 験, NSRR における新規制基準への適合のための耐震補強工事等において,異常な被ばくや放射 線管理上の問題は生じず,作業環境モニタリングによる異常の検出もなかった。また,事故等に よる施設及び人体への放射性汚染並びに被ばくはなかった。

(武藤 康志)

2.3.1 原子炉施設の放射線管理

2018年度は,STACY, TRACY, NSRR, FCA, TCA及び放射性廃棄物処理場の原子炉施設に おいて,以下に示す放射線管理業務を原子炉施設保安規定等に基づき実施した。

① 定期的な線量当量率,線量当量,表面密度及び空気中放射性物質濃度の測定

- ② 気体廃棄物中及び液体廃棄物中の放射性物質濃度の測定
- ③ 放射線管理施設の管理
- ④ 放射線作業環境の監視
- ⑤ 放射線作業に対する助言及び同意並びに放射線作業に係る線量の評価
- ⑥ 管理区域からの物品の搬出に対する確認
- ⑦ 作業に係る放射線管理の総括

その結果,作業環境における線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度において異常は なく,当該施設から放出された気体廃棄物及び液体廃棄物中の放射性物質の量は,原子炉施設保 安規定に定める放出管理目標値を十分下回っており,放射線管理上の問題はなかった。

これらの保安活動については,法令に基づく原子炉施設保安規定遵守状況の検査を受検し,放 射線管理に係る保安規定違反はなかった。また,原子力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質使 用施設等品質保証計画書に基づく原子力安全監査を受検し,指摘事項はなかった。

原子力保安検査官による巡視は, STACY 及び TRACY において 36回, NSRR において 33回, FCA において 11回, TCA において 12回, 放射性廃棄物処理場において 75回実施された。各施設の巡視において,指摘事項はなかった。

原子炉施設での放射線作業として,STACY 及び TRACY では,STACY 更新に関する既存設備 分離・解体撤去作業,TRACY 廃止措置に関する配管切断閉止作業,STACY 及び TRACY におけ る後処理装置等の解体撤去作業及び分析機器用グローブボックスの解体撤去作業が実施された。 NSRR では,原子炉施設のパルス運転及び 300kW 定出力運転,新規制基準への適合のための耐 震補強工事が実施された。放射性廃棄物処理場では,第2廃棄物処理棟の蒸発缶開放点検作業が 実施された。その他,各施設において原子炉施設保安規定に基づく施設定期自主検査が実施され た。

原子炉施設の施設定期検査は、STACY が 2011 年 11 月 30 日から、NSRR が 2014 年 12 月 1 日から、FCA が 2011 年 8 月 1 日から、TCA が 2011 年 1 月 11 日から、放射性廃棄物処理場が 2014 年 9 月 1 日から実施されている。

原子炉設置変更許可申請等において,放射性廃棄物処理場では 2017 年度に引続き原子力規制 庁による新規制基準への適合確認等に関する審査が実施されており,2018 年 7 月 10 日に補正申 請を行い,2018 年 10 月 17 日に許可された。

(安 和寿)

2.3.1-1 STACY 及び TRACY

STACY は、棒状燃料及び実験用装荷物を用いた多種多様な体系の臨界量及び核特性の測定を 目的とする原子炉施設である。STACY は、溶液系 STACY からの更新のために原子炉停止中であ り、2017 年度に引き続き設備・機器等の機能維持のための保守点検が行われている。TRACY は、 溶液燃料体系の超臨界事象の研究を目的としていた原子炉施設(廃止措置中)であり、廃止措置 中に必要な保守点検が行われている。2018 年度は、STACY 更新に関する既存設備分離・解体撤 去作業及び TRACY 廃止措置に関する配管切断閉止作業が実施された。また、STACY 及び TRACY の付属設備である後処理装置等の解体撤去作業などが実施された。

これらの施設における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,線量当量,表面密度及び 空気中放射性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a)線量当量率及び線量当量の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線及び中性子線の線量当量率の測定 の結果,立入制限区域を除き,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。また,熱ルミネ センス線量計(TLD)によるγ線及び中性子線の1週間の線量当量の定点測定の結果,1mSv/ 週を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測 定を実施した結果、いずれの測定点においても、α線放出核種について 0.04Bq/cm² 未満, β

(γ) 線放出核種について 0.4Bq/cm² 未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタ及びエアスニファにより,1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果, すべて検出下限濃度未満であった。また,室内ガスモニタによる連続監視の結果,1週間平均 濃度はすべて検出下限濃度未満であった。 (2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

STACY 及び TRACY において,94 件の放射線作業が実施され,これらの放射線作業に対する 計画の立案及び実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.3.1-1 に STACY 及び TRACY における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の実 効線量及び放射線作業件数を示す。

また,STACY 更新に伴う実験棟 A 耐震改修工事において,X 線装置を使用した非破壊検査を 実施するため,工務監視室の一部及び電気室 I を一時的な第2種管理区域に指定した。作業終了 後には,区域放射線管理担当課が行う一時的な管理区域解除の確認測定のため「一時的な管理区 域を解除する際に汚染が残存していないことを確認する測定に関する要領書」に基づき,線量当 量率及び表面密度の測定を行った。その結果,測定点すべてにおいて線量当量率はバックグラウ ンド値であり,表面密度は検出下限表面密度未満の値であった。これにより,保安規定等に定め る管理区域の基準に該当しないこと及び汚染が残存していないことを確認した。

表 2.3.1-1 STACY 及び TRACY における作業環境レベル区分ごとの 放射線業務従事者の実効線量及び放射線作業件数

(2018年度)

	作業環境レベ	宝动绰号	七行自十分自		
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度	(Bq/cm ²)	夫劝禄里	作業件数
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm^3)	α	β(γ)	(1157)	
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	41
$1\sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	27
>95	/ 按山下阻	< 0.04	< 0.4	< 0.1	18
≤ 20	≤快出下№	< 0.04	>0.4	0.1~<1	8

(3) 施設定期検査

STACY において,2011 年 11 月 30 日から施設定期検査が実施されている。

STACY では、原子炉停止中も継続的に機能を維持する必要がある施設について、性能の技術基準に適合していることの検査を受検している。

2018年度は、放射線管理施設について、2019年3月20日に排気筒モニタ、放射線エリアモニ タ及び室内ダストモニタ警報検査、線量当量率の測定検査及び放射性物質の濃度の測定検査を受 検し、検査結果は「良」であった。

(長谷川 里絵)

2.3.1-2 NSRR

NSRR は、高燃焼度改良型燃料に係る反応度事故時の燃料挙動に関するデータの取得のため、 高燃焼度改良型燃料等を対象とした反応度事故模擬実験等を実施している。2018 年度は、新規制 基準のうち耐震以外に係る要件すべてに対して、設計及び工事の方法の認可並びに原子力規制委 員会による使用前検査に合格、施設定期検査において、原子炉の運転を安全に行うための性能が 維持されていることについて同委員会の確認を受け、S クラス施設を有しない低出力炉に対する 経過措置の適用により 2018 年 6 月 28 日から運転を再開した。利用運転は 2018 年 9 月まで行 い、その後、耐震 C クラス施設の耐震補強工事が実施されている。

施設における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,線量当量,表面密度及び 空気中放射性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率及び線量当量の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線及び中性子線の線量当量率の測定の結果,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。また,熱ルミネセンス線量計(TLD)によるγ線及び中性子線の1週間の線量当量の定点測定の結果,1mSv/週を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測定を実施した結果、いずれの測定点においても、 β (γ)線放出核種について 0.4Bq/cm²未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタ及びエアスニファにより,1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果, すべて検出下限濃度未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

NSRR において,66 件の放射線作業が実施され、これらの放射線作業に対する計画の立案並び に実作業での放射線防護上の助言、指導及び支援を行った。

表 2.3.1-2 に NSRR における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の実効線量及び放 射線作業件数を示す。

また,気体廃棄設備及び液体廃棄設備の保守のため,照射物管理棟排風機室,機械棟屋外(北 側)を一時的な第1種管理区域に指定し,排気フィルタ装置捕集率測定,放射性廃液配管の点検 を実施,並びに新規制基準対応のため,燃料棟排風機室を一時的な第1種管理区域に指定し,耐 震補強工事が実施された。作業終了後には,区域放射線管理担当課が行う一時的な管理区域解除 の確認測定のため「一時的な管理区域を解除する際に汚染が残存していないことを確認する測定 に関する要領書」に基づき,線量当量率及び表面密度の測定を行った。その結果,測定点すべて において線量当量率はバックグラウンド値であり,表面密度は検出下限表面密度未満であった。 これにより,保安規定等に定める管理区域の基準に該当しないこと及び汚染が残存していないこ とを確認した。

表 2.3.1-2 NSRR における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(2018年度)

	作業環境レベル		中共的目	
線量当量率 空気中放射性物質濃度 ^[2] (µSv/h) (Bq/cm ³)		表面密度(Bq/cm ²)	美 <u>须</u> 禄重 (m S u)	放 射 線 作業件数
		β(γ)) (IIISV)	
<1	<検出下限	< 0.4	< 0.1	48
10, 25	<検出下限	< 0.4	< 0.1	13
$1 \sim < 25$		$0.4 \sim 40$	< 0.1	1
≥ 25	<検出下限	< 0.4	< 0.1	1
		< 0.4	$0.1 \sim < 1$	3

(3) 施設定期検査

NSRRにおいて、2014年12月1日から施設定期検査が実施されている。

NSRR では,原子力規制委員会による原子炉再稼動のための施設定期検査が2018年5月1日 から5月31日で行われ,放射線管理施設については,5月2日に排気筒モニタ,放射線エリアモ ニタ及び室内ダストモニタの警報検査,5月31日に排気中の放射性物質の濃度の測定検査及び原 子炉施設における線量当量率の測定検査を受検し,検査結果は「良」であった。

(安 和寿)

2.3.1-3 FCA 及び TCA

FCA は反応度測定等の実験, TCA は炉心特性試験, 教育訓練等を目的とした原子炉施設である。2018年度は,原子炉停止中における設備・機器等の機能維持のための保守点検が実施された。

FCA 及び TCA における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,線量当量,表面密度及び 空気中放射性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a)線量当量率及び線量当量の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線及び中性子線の線量当量率の測定 の結果,立入制限区域を除き,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。また,熱ルミネ センス線量計(TLD)によるγ線及び中性子線の1週間の線量当量の定点測定の結果,1mSv/ 週を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測定を実施した結果、いずれの測定点においても、 α 線放出核種について 0.04Bq/cm² 未満、 β (γ)線放出核種について 0.4Bq/cm² 未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタ及びエアスニファにより,1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果, すべて検出下限濃度未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

FCA において 35 件, TCA において 20 件の放射線作業が実施され, これらの放射線作業に対 する計画の立案並びに実作業での放射線防護上の助言、指導及び支援を行った。

表 2.3.1-3 及び表 2.3.1-4 に FCA 及び TCA における作業環境レベル区分ごとの放射線業務 従事者の実効線量及び放射線作業件数を示す。

また、気体廃棄設備及び液体廃棄設備の保守作業として、FCAの排風機室、EFG 庫空調機室、 廃液貯槽室及び屋外の一部,並びに TCA の排風機エリア,廃水タンク室,屋上及び屋外の一部が 一時的な管理区域に指定され、排気フィルタの捕集効率測定、排気風量測定、気体廃棄設備の機 器内部の点検、液体廃棄設備の漏えい検査及び埋設廃液配管の点検が実施された。作業終了後に は、区域放射線管理担当課が行う一時的な管理区域解除の確認測定のため「一時的な管理区域を 解除する際に汚染が残存していないことを確認する測定に関する要領書」に基づき、線量当量率 及び表面密度の測定を行った。その結果、測定点すべてにおいて線量当量率はバックグラウンド 値であり、表面密度は検出下限表面密度未満であった。これにより、保安規定等に定める管理区 域の基準に該当しないこと及び汚染が残存していないことを確認した。

表 2.3.1-3 FCA における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(2018年度)

	作業環境レベル	宝动组昌	- 44 日 49		
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度	表面密度(Bq/cm ²)		从 为 小
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm ³)	α	β (γ)	(1115V)	下未什奴
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	14
$1 \sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	5
>95	~	< 0.04	< 0.4	< 0.1	13
≦20	≤ 俠 ഥ 下 №	< 0.04	\0.4	$0.1 \sim < 1$	3

表 2.3.1-4 TCA における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(2018年度)

	作業環境レベル	宇动始县	七 叶 泊		
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度	$(\mathrm{Bq/cm^2})$	天 <u>幼</u> 脉重 (mSv)	瓜 剂 脉 作業件数
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm^3)	α	β (γ)		
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	7
$1 \sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	4
>95	/ と 中 下 限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	8
≤25	<俠口下限	< 0.04	\0.4	0.1~<1	1

(3) 施設定期検査

FCAは、2011年8月1日から2012年3月27日にかけて、TCAは、2011年1月11日から2011年4月27日にかけて施設定期自主検査を計画・実施し、施設定期検査を実施する予定であったが、東北地方太平洋沖地震の影響により、施設の点検・補修が必要となり、予定していた施設定期検査期間を超えることとなった。施設定期検査期間が長期に及ぶことから、長期停止中において継続的に機能を維持する必要がある施設について、性能の技術基準に適合していることの検査を受検している。

2018 年度は, FCA の放射線管理施設について,2018 年 9 月 12 日にスタックダストモニタ, 放射線エリアモニタ,室内ダストモニタ及び臨界モニタの警報検査,放射性物質の濃度の測定検 査,及び線量当量率の測定検査を受検し,検査結果は「良」であった。TCA の放射線管理施設に ついて,2019 年 1 月 28 日に安全保護回路の警報回路の警報検査,放射性物質の濃度の測定検査 及び線量当量率の測定検査を受検し,検査結果は「良」であった。

FCA及びTCAは、新規制基準への対応について現在のところ計画がなく未実施となっている。 (加藤 拓也)

2.3.1-4 放射性廃棄物処理場

放射性廃棄物処理場には,第1廃棄物処理棟,第2廃棄物処理棟,第3廃棄物処理棟,解体分別保管棟,減容処理棟,液体処理場,汚染除去場,圧縮処理施設,固体廃棄物一時保管棟,第1保 管廃棄施設及び第2保管廃棄施設がある。2018年度は,各施設とも年間処理計画に基づき運転が 行われた。

これらの施設における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,線量当量,表面密度及び 空気中放射性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。 (a) 線量当量率及び線量当量の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線の線量当量率の測定の結果,立入 制限区域を除き,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。また,熱ルミネセンス線量計 (TLD)によるγ線の1週間の線量当量の定点測定の結果,1mSv/週を超える区域はなかった。 (b)表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測定を実施した結果、いずれの測定点においても、 α 線放出核種について 0.04Bq/cm² 未満、 β (γ)線放出核種について 0.4Bq/cm² 未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタ及びエアスニファにより、1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果、 α 線放出核種については検出下限濃度未満であり、 β (γ)線放出核種については減容処理棟 において、最大で 2.8×10⁻⁸Bq/cm³であった。検出された核種は、 γ 線核種分析の結果、天然放 射性核種である ⁷Be 及び ²²²Rn の子孫核種であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

放射性廃棄物処理場において,248 件の放射線作業が実施され,これらの放射線作業に対する 計画の立案並びに実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.3.1-5 に放射性廃棄物処理場における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の実効 線量及び放射線作業件数を示す。

また,気体廃棄設備の保守作業として,第2種管理区域である汚染除去場屋上の一部を一時的 な第1種管理区域に指定し,施設定期自主検査に伴う捕集効率検査及び風量検査が実施された。 作業終了後には,区域放射線管理担当課が行う一時的な管理区域解除の確認測定のため「一時的 な管理区域を解除する際に汚染が残存していないことを確認する測定に関する要領書」に基づき, 線量当量率及び表面密度の測定を行った。その結果,測定点すべてにおいて線量当量率はバック グラウンド値であり,表面密度は検出下限表面密度未満であった。これにより,保安規定等に定 める第1種管理区域の基準に該当しないこと及び汚染が残存していないことを確認した。

表 2.3.1-5 放射性廃棄物処理場における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(20))18	年.	度)
120	10		1-21

	作業環境レベ	宇动如具	+6 6+ 2白		
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度	表面密度(Bq/cm ²)		放 射 禄 佐光住粉
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm^3)	α	$\alpha \qquad \beta (\gamma)$		作耒什剱
< 1	/拎山工団	< 0.04	< 0.4	< 0.1	163
≤ 1	~ 俠 山 下政		< 0.4	< 0.1	2
	<検出下限	< 0.04		< 0.1	44
		< 0.04	< 0.4	0.1~<1	4
$1\sim < 25$	検出下限~<(DAC)	< 0.04	$0.4 \sim 40$	< 0.1	1
		< 0.04	> 40	0.1~<1	1
		0.04~4	0.4~40	< 0.1	1
	/拎山工団	< 0.04	< 0.4	< 0.1	12
>	~ 俠 山 下政	< 0.04	\0.4	$0.1 \sim < 1$	17
≦20		< 0.04	> 40	0.1~<1	2
	検出下限~<(DAC)	0.04~4	0.4~40	0.1~<1	1

(3) 施設定期検査

放射性廃棄物処理場において、2014年9月1日から施設定期検査が実施されている。

放射性廃棄物処理場では,新規制基準への適合確認が終了していないが,原子炉停止中におい て継続的に機能を維持する必要がある施設について,性能の技術基準に適合していることの検査 を受検し,放射性廃棄物の処理が原子炉施設の維持管理に不可欠な活動であることから,一部の 設備を除き,放射性廃棄物の処理を行っている。

2018年度は、放射線管理施設について、11月6日に排気ダストモニタの警報検査、12月7日 に放射性物質の濃度の測定検査及び線量当量率の測定検査を受検し、ともに検査結果は「良」で あった。

(古谷 美紗)

2.3.2 核燃料物質使用施設の放射線管理

2018年度は,BECKY,プルトニウム研究1棟,再処理特別研究棟,ウラン濃縮研究棟,燃料 試験施設,廃棄物安全試験施設及びバックエンド技術開発建家の核燃料物質使用施設において, 以下に示す放射線管理業務を核燃料物質使用施設等保安規定等に基づき実施した。

- ① 定期的な線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度の測定
- ② 気体廃棄物中及び液体廃棄物中の放射性物質濃度の測定
- ③ 放射線管理施設の管理
- ④ 放射線作業環境の監視

⑤ 放射線作業に対する助言及び同意並びに放射線作業に係る線量の評価

⑥ 管理区域からの物品の搬出に対する確認

⑦ 作業に係る放射線管理の総括

その結果,作業環境における線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度において異常は なく,放射線管理上の問題はなかった。

これらの保安活動については,法令に基づく核燃料物質使用施設等保安規定遵守状況検査を受 検し,放射線管理に係る保安規定違反はなかった。また,原子力科学研究所原子炉施設及び核燃 料物質使用施設等品質保証計画書に基づく原子力安全監査を受検し,指摘事項はなかった。

原子力保安検査官による巡視は,BECKY において 21 回,プルトニウム研究 1 棟で 21 回,燃 料試験施設で 22 回,廃棄物安全試験施設で 23 回実施された。各施設の巡視において,指摘事項 はなかった。

核燃料物質使用施設での放射線作業として,BECKY では,核燃料物質及び放射性物質の廃棄 のためのセメント固化作業,再処理特別研究棟では,廃液長期貯蔵施設の廃液貯槽 LV-1 残留廃液 処理設備の撤去作業,ウラン濃縮研究棟では,管理区域内床面ボーリング作業,燃料試験施設で は,βγコンクリートセル (No.1, No.2, No.4, No.5, No.6)除染作業及び RIA 試験燃料棒搬 入搬出作業,廃棄物安全試験施設では,ネプツニウム含有溶液中のステンレス鋼腐食試験,バッ クエンド技術開発建家では,2012 年 1 月から東京電力福島第一原子力発電所事故に係る支援分析 が実施されている。その他,各施設において核燃料物質使用施設等保安規定等に基づく施設定期 自主検査が実施された。

核燃料物質の使用の変更許可申請等について、プルトニウム研究1棟では、2018年3月1日に 1日当たりの最大使用量及び最大貯蔵量の変更の変更許可申請(2018年3月22日に補正申請) を行い、2018年4月17日に許可された。ウラン濃縮研究棟において、2018年10月25日に核 燃料物質の使用の廃止の変更許可申請を行い、2018年12月14日に許可された。

(大塚 義和)

2. 3. 2-1 BECKY

BECKYは、アクチノイド分析化学基礎試験、再処理プロセス試験、TRU 高温化学試験、TRU 廃棄物試験、TRU 計測試験等が行われており、使用済燃料を含む核燃料物質や超ウラン元素等の 放射性物質が使用されている。その他に 2018 年度は、核燃料物質及び放射性物質の廃棄のため のセメント固化作業等が実施された。

施設の運転における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによる γ 線及び中性子線の線量当量率の測定の結果, 1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し,表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測 定を実施した結果,いずれの測定点においても、α線放出核種について 0.04Bq/cm² 未満, β

 (γ) 線放出核種について 0.4Bq/cm²未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタ及びエアスニファにより, 1 週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結 果,すべて検出下限値未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

BECKY において,179 件の放射線作業が実施され,これらの放射線作業に対する計画の立案, 並びに実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.3.2-1 に BECKY における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の実効線量及び放 射線作業件数を示す。

(梅田 昌幸)

表 2.3.2-1 BECKY における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(2018年度)

	宝动線量	故射線			
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度	(Bq/cm^2)	天 <u>刘</u> 称重	龙娄仲粉
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm^3)	α	β(γ)	(mov)	旧未什奴
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	91
1 405	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	69
1 2 23				$0.1 \sim < 1$	2
≥ 25	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	15
				$0.1 \sim < 1$	2

2.3.2-2 プルトニウム研究1棟等

プルトニウム研究1棟は、施設の研究利用を終了しており、核燃料物質は施設内に貯蔵している状況である。2018年度は、管理区域内作業として、施設の廃止措置に伴う実験装置等の搬出及び整理作業が行われた。

再処理特別研究棟では、1996年度より設備・機器等の解体が開始され、これまでに本棟、廃液 長期貯蔵施設の解体を実施している。2018年度は、廃止措置作業の一環として、廃液貯槽(LV-1)の残留廃液の処理及び設備の撤去作業が行われた。

ウラン濃縮研究棟では、1998 年度にレーザーウラン濃縮に関する研究の終了し、2012 年度よ り廃止措置に着手している。2018 年度は、廃止措置作業の準備作業として管理区域内の建家床面 のコアボーリング作業が行われた。

これらの施設の運転における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

サーベイメータによる γ 線の線量当量率の測定の結果, 1mSv/週(25 μ Sv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し,表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測 定を実施した結果,いずれの測定点においても,α線放出核種について 0.04Bq/cm² 未満,β

(γ) 線放出核種について 0.4Bq/cm² 未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

ダストサンプラ及びエアスニファにより,1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果, すべて検出下限濃度未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

プルトニウム研究1棟において35件,再処理特別研究棟において17件,ウラン濃縮研究棟に おいて16件の放射線作業が実施され,これらの放射線作業に対する計画の立案並びに実作業で の放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.3.2-2 に施設別における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の実効線量及び放射 線作業件数を示す。

また,各施設で気体廃棄設備,液体廃棄設備の保守作業等に伴い一時的な管理区域が指定され た。作業終了後には,区域放射線管理担当課が行う一時的な管理区域解除の確認測定のため「一 時的な管理区域を解除する際に汚染が残存していないことを確認する測定に関する要領書」に基 づき,線量当量率及び表面密度の測定を行った。その結果,測定点すべてにおいて線量当量率は バックグラウンド値であり,表面密度は検出下限表面密度未満であった。これにより,保安規定 等に定める管理区域の基準に該当しないこと及び汚染が残存していないことを確認した。

(戸田 力也)

表 2.3.2-2 施設別における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(2018年度)

		作業環境レベル				
施設名	線量当量率 空気中放射性物質濃度		表面密度 (Bq/cm ²)		実効線量 (mSv)	放 射 線 作業件数
	(µ8v/n)	(D q/CIII ³)	α	β (γ)		
プルトニウム	<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	28
研究1棟	$1\sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	7
	<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	10
再処理 特別研究棟	$1\sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	6
	≥ 25	検出下限~<(DAC)	> 4	> 40	0.1~<1	1
ウラン濃縮 研究棟	<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	16

2.3.2-3 燃料試験施設

燃料試験施設は、β γ コンクリートセル及び α γ コンクリートセルにおいて、1979 年度にホット試験を開始して以来、使用済燃料等の照射後試験として、燃料集合体信頼性実証試験、貯蔵燃料長期健全性等確認試験、NSRR パルス照射後試験、高度軽水炉燃料安全技術調査の各種試験が 実施されている。その他 2018 年度は、β γ コンクリートセル (No.1, No.2, No.4, No.5, No.6) 除染作業及び RIA 試験燃料棒搬入搬出作業が実施された。

施設の運転における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線の線量当量率測定の結果,立入制 限区域を除き,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測定を実施した結果、いずれの測定点においても、 α 線放出核種について 0.04Bq/cm² 未満、 β (γ)線放出核種について 0.4Bq/cm² 未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタ及びエアスニファにより,1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果, すべて検出下限濃度未満であった。 (2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

燃料試験施設において,128件の放射線作業が実施され,これらの放射線作業に対する計画の 立案並びに実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

放射線作業届の提出を伴う作業として、 $\beta \gamma$ コンクリートセル除染作業が実施され、No.1 及び No.2 セルでの個人最大の実効線量は 0.2mSv,等価線量は 1.7mSv, No.4 セルでの個人最大の実 効線量は 0.2mSv,等価線量は 1.3mSv, No.5 セルでの個人最大の実効線量は 0.2mSv,等価線量 は 0.9mSv, No.6 セルでの個人最大の実効線量は 0.4mSv,等価線量は 2.2mSv であり、いずれの 作業も計画線量を下回った。

表 2.3.2-3 に燃料試験施設における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の実効線量 及び放射線作業件数を示す。

2018 年度に燃料試験施設で作業を行った放射線業務従事者の集団実効線量は 10.6 人・mSv (2017 年度の集団実効線量は 52.3 人・mSv) であった。2017 年度より被ばく線量が低くなった 理由としては,分析装置の保守作業により照射済み試験燃料取扱いでの被ばくを伴う作業日数が 減少したことやβ γ コンクリートセル内除染作業の実績が 2017 年度よりも少なかったことがあ げられる。

(川松 頼光)

表 2.3.2-3 燃料試験施設における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(2018年度)

	宝林始县	故卧緽			
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度(Bq/cm ²)	夫奶禄里 (m Sra)	瓜 豹 麻 佐 <u>娄</u> 佐粉*
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm ³)	α	β (γ)	(mSv)	『F耒什剱"
< 1	/按山下阻	< 0.04	< 0.4	< 0.1	32
		0.04~4	0.4~40	< 0.1	5
1 ~ 25	/按山下阻	< 0.04	< 0.4	< 0.1	38
$1^{\circ} \sim 20$	~ 俠山 下政	0.04~4	0.4~40	< 0.1	5
		< 0.04	< 0.4	< 0.1	22
	/拎山工個	< 0.04	< 0.4	0.1~<1	12
≥ 25	│	0.04 - 4	0.4.40	< 0.1	3
		0.04^{4}	$0.4 \sim 40$	0.1~<1	1
	検出下限~< (DAC)	0.04~4	0.4~40	0.1~<1	6
100~<1000	検出下限~< (DAC)	>4	>40	>1	2(2)
≧1000	検出下限~< (DAC)	>4	> 40	>1	2 (2)

*放射線作業連絡票,放射線作業届の提出を伴う作業の件数。カッコ内は作業届提出作業(内数)

2.3.2-4 廃棄物安全試験施設

廃棄物安全試験施設(以下「WASTEF」という。)では、使用済燃料の再処理によって発生する 高レベル放射性廃棄物の貯蔵及び処分に関する安全性試験を実施していたが、現在は終了してい る。2018年度は、再処理施設構造材の実機環境を模擬したネプツニウム含有溶液中のステンレス 鋼腐食試験や、原子力の安全性向上に資する技術基盤整備として、シビアアクシデント時の酸化 挙動を把握するための熱天秤装置を用いた酸化試験準備などが行われた。

WASTEF における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによる y 線の線量当量率の測定の結果,立入 制限区域を除き,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し,表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測 定を実施した結果,いずれの測定点においても、α線放出核種について 0.04Bq/cm² 未満,β

(γ) 線放出核種について 0.4Bq/cm²未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタ及びエアスニファにより,1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果,

 α 線放出核種については検出下限濃度未満であり、 β (γ)線放出核種については最大で 1.7×10⁻⁹ Bq/cm³ であった。検出された核種は、 γ 線核種分析の結果、天然放射性核種である 7Be 及び ²²²Rn の子孫核種であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

WASTEF において, 124 件の放射線作業が実施され,これらの放射線作業に対する計画立案, 並びに実作業における放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.3.2-4 に WASTEF における作業環境レベル区分ごとの実効線量及び放射線作業件数を示す。

また,液体廃棄設備の保守のため,WASTEF 電気室及び地階コールド機械室を一時的な管理区 域に指定し,放射性物質移送配管の再点検,管理区域外廃液配管の定期的な点検,並びにシャッ ター設備更新のため,操作室西側,ローディングエリア及び地下ホット機械室を一時的な管理区 域に指定し,シャッター設備更新工事が実施された。作業終了後には,区域放射線管理担当課が 行う一時的な管理区域解除の確認測定のため「一時的な管理区域を解除する際に汚染が残存して いないことを確認する測定に関する要領書」に基づき,線量当量率及び表面密度の測定を行った。 その結果,測定点すべてにおいて線量当量率はバックグラウンド値であり,表面密度は検出下限 表面密度未満であった。これにより,保安規定等に定める管理区域の基準に該当しないこと及び 汚染が残存していないことを確認した。

(森下 剣)

表 2.3.2-4 WASTEF における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(20)	18	匥)(唐
1 40	10		1

	宇动如星	七 时 泊			
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度	表面密度(Bq/cm ²)		成
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm^3)	α	β (γ)	(mSv)	TF耒什级
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	40
$1\sim <25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	51
		0.04~4	0.4~40	< 0.1	7
	使出下版~~< (DAC)			0.1~<1	4
	> 按山下阳	< 0.04	< 0.4	< 0.1	6
≥ 25	~ 俠 山 下政			0.1~<1	9
		< 0.04	0.4~40	< 0.1	1
	(m山下)gr~く(DAC)	0.04~4	0.4~40	0.1~<1	6

2.3.3 放射線施設の放射線管理

2018 年度は, FNS, 環境シミュレーション試験棟, バックエンド技術開発建家及び大型非定常 ループ実験棟等の各放射線施設において, 以下に示す放射線管理業務を放射線障害予防規程等に 基づき実施した。

① 定期的な線量当量率,線量当量,表面密度及び空気中放射性物質濃度の測定

② 気体廃棄物中及び液体廃棄物中の放射性物質の濃度の測定

放射線管理施設の管理

④ 放射線作業環境の監視

⑤ 放射線作業に対する助言及び同意並びに放射線作業に係る線量の評価

⑥ 管理区域からの物品の搬出に対する確認

⑦ 作業に係る放射線管理の総括

その結果,作業環境における線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度において,施設 に起因する放射性物質の漏えい等の異常はなかった。当該施設から放出された気体廃棄物及び液 体廃棄物中の放射性物質の濃度は,放射線障害予防規程等に定める放出管理基準値を十分下回っ ており,放射線管理上の問題はなかった。また,各放射線施設の放射線作業に対し,助言及び同 意並びに放射線作業に係る線量の評価などの放射線管理を遂行した。

放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律に基づく許可使用に係る変更許可申請等 としては、TCAにおける使用核種の削減についての「許可使用に係る変更許可申請書」が、2018 年7月2日に原子力規制庁へ提出された。また、大型非定常ループ実験棟における¹³⁷Cs(370GBq) の密封線源を使用するγ線密度計6台の廃止、NUCEFにおける使用核種、貯蔵核種の削減に伴 う遮蔽評価の見直し、固体廃棄物の処理方法の変更等、廃棄物安全試験施設における放射性同位 元素の使用条件の変更等、FNSにおける使用核種の削減についての「許可使用に係る変更許可申 請書」が、2018 年 12 月 27 日に原子力規制庁へ提出された。上記の申請書提出の際には、放射線 管理担当課として申請内容について再確認する等、技術上の支援を行った。

(藤井 克年)

2.3.3-1 FNS 及び環境シミュレーション試験棟

FNS は 2016 年 2 月で運転を終了し,2016 年 4 月より廃止措置課の所掌施設となっている。 2018 年度は、少量核燃フォイルの廃棄物処理場引渡準備、コンクリートコア抜き試料の放射能測 定作業、管理区域内保管物品の搬出、第 2 種管理区域解除のための確認測定が行われた。

環境シミュレーション試験棟(以下「STEM」という。)は、放射性廃棄物の埋設処分に係る安 全性評価を行っている。2018年度は、X線分析装置による分析作業や環境試料のγ線測定、フー ド内の汚染検査が行われた。

これらの施設の運転における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質濃度の測定結果は,管理基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線及び中性子線の線量当量率の測定の結果,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータ等による表面密度の 測定を実施した結果、いずれの測定点においても、α線放出核種について 0.04Bq/cm²未満、β

- (γ)線放出核種について 0.4Bq/cm²未満,トリチウムについて 4Bq/cm²未満であった。
- (c) 空気中放射性物質濃度の管理

STEM ではエアスニファにより、1 週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果、すべて検 出下限濃度未満であった。また、FNS では、トリチウム捕集装置により、管理区域内の空気中 トリチウムを1ヶ月捕集したシリカゲルの測定を実施した結果、すべて検出下限濃度未満であ った。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

FNS において 19 件, STEM において 24 件の放射線作業が実施され,これらの放射線作業に 対する計画の立案,並びに実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表2.3.3-1 及び表2.3.3-2 にFNS 及びSTEMにおける作業環境レベル区分ごとの放射線業務 従事者の実効線量及び放射線作業件数を示す。

(平賀 隼人)

表 2.3.3-1 FNS における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(2018年度)

	作業環境レベル	宝林始县	长时始				
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度	E (Bq/cm ²)	夫劝禄里 (m G u)	成		
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm^3)	α	β (γ)	(115V)	下未什数		
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	14		
$1\sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	5		

表 2.3.3-2 STEM における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(2018年度)

	作業環境レベル		宝动绰号	+4 +1 4	
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度	E (Bq/cm ²)	天·刘承里 (m Sur)	瓜
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm^3)	α	β(γ)	(115V)	11 未 11 剱
< 1	/按山下四	< 0.04	< 0.4	< 0.1	23
		< 0.04	0.4~40	< 0.1	1

2.3.3-2 バックエンド技術開発建家及び大型非定常ループ実験棟

バックエンド技術開発建家は,廃棄物試料の放射能分析技術の開発に関する研究を行う施設で, 60Co, ¹³⁷Cs 等の非密封放射性同位元素が使用されている。同施設では,2012 年 1 月から東京電 力福島第一原子力発電所内で採取された瓦礫等の試料の放射化学分析等が継続して実施されてい る。

大型非定常ループ実験棟(LSTF)は、加圧水型原子炉(PWR)を模擬した熱水力総合試験装置が設置されており、PWR事故時の冷却材の挙動に関する研究が継続して実施されている。LSTFでは、気液二相流の密度測定のためのγ線密度計として、合計23個の密封線源(¹³⁷Csを21個,²⁴¹Amを2個)を実験装置に設置している。2018年度は、13回のγ線照射が行われた。また、 今後の利用を再検討した結果、γ線密度計6台について廃止することとし、取り外した¹³⁷Cs密 封線源6個は2018年11月6日と12月6日に日本アイソトープ協会へ引き渡した。

これらの施設の運転における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによる y 線の線量当量率測定の結果, 1mSv/週 (25µSv/h)を超える区域はなかった。 (b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測定を実施した結果、いずれの測定点においても、 α 線放出核種について 0.04Bq/cm² 未満、 β (γ)線放出核種について 0.4Bq/cm² 未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタ及びエアスニファにより,1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果, すべて検出下限値未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

バックエンド技術開発建家において 17 件,LSTF において 5 件の放射線作業が実施され,こ れらの放射線作業に対する計画の立案並びに実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.3.3-3 にバックエンド技術開発建家及び LSTF における作業環境レベル区分ごとの放射 線業務従事者の実効線量及び放射線作業件数を示す。

(川松 頼光)

表 2.3.3-3 バックエンド技術開発建家及び LSTF における

作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の実効線量及び放射線作業件数

(2018年度)

		作業環境レ~	ベル			
施設名	線量当量率 (µSv/h)	空気中放射性 物質濃度	表面 (Bq/	ī密度 cm ²)	実効線量 (mSv)	放 射 線 作業件数
	-	(Bq/cm^3)	α	β(γ)		
バックエンド	<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	11
技術開発建家	$1 \sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	6
大型非定常 ループ実験棟	<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	5

2.4 環境の放射線管理

原子力科学研究所の周辺監視区域内外における環境放射線及び環境試料のモニタリングを 2017年度に引き続き実施した。実施項目は、環境放射線モニタリングでは、環境中の空気吸収線 量率、積算線量、気象観測等であり、環境試料のモニタリングでは、農産物、海産物、沿岸海域の 海洋試料、陸土、陸水、大気塵埃等である。また、原子炉施設等から放出された気体放射性廃棄 物中及び液体放射性廃棄物中の放射性ストロンチウムの放射能濃度を化学分析により定量した。 これらのうち茨城県環境放射線監視計画に基づく監視測定結果は、四半期ごとに茨城県東海地区 環境放射線監視委員会に報告した。なお、空気吸収線量率、積算線量、大気塵埃、降下塵等の測 定結果において、東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響が見られた。 また、2018年度は、環境放射線のモニタリング体制の合理化のため、構外に設置していたモニタ リングポストの運用を終了した。他に、モニタリングポスト等の観測情報を集約し集中監視する 装置である中央監視装置の更新を行った。

(川崎 将亜)

2.4.1 環境放射線のモニタリング

(1) 空気吸収線量率の監視

図 2.4.1-1 に示すモニタリングポスト(以下「MP」という。)及びモニタリングステーション (以下「MS」という。)における空気吸収線量率の測定結果をそれぞれ表 2.4.1-1及び表 2.4.1-2 に示す。測定結果は、降雨、MP 付近の放射性物質運搬車両の通過及び東京電力福島第一原子力 発電所事故の影響が見られるものの、原子力科学研究所の原子炉施設等からの影響は認められな かった。MP での最大値は、MP-18 で測定された 112nGy/h(10分値:12月5日08時40分) であった。MP 及び MS の空気吸収線量率は、周辺環境や立地条件によりばらつきが見られるも のの、時間の経過とともに減少傾向にあった。

(2) 定点におけるγ線空気吸収線量率の監視

2018年4月及び10月には舟石川,照沼,宮前,須和間及び稲田の5つの地点について,また 2018年7月及び2019年1月には上記のうち宮前を除く4つの地点について,y線空気吸収線量 率の測定を継続した。各地点の測定結果を表2.4.1-3に示す。これらの測定結果でも,東京電力 福島第一原子力発電所事故の影響が見られる。各地点での空気吸収線量率は,周辺環境によりば らつきが見られるものの,時間の経過とともに減少傾向にあった。

(3) 環境中の積算線量の監視

ガラス線量計による3月間の積算線量を,2018年6月,9月,12月及び2019年3月に測定した。各地点の測定結果を表2.4.1-4に示す。いずれの結果も東京電力福島第一原子力発電所事故の影響を受けており,最大で445µGy (MP-18)であった。各地点の積算線量は時間の経過とともに減少傾向にあった。

(4) 気象観測

原子力科学研究所の敷地内に気象観測設備を設置し、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気 象指針」(昭和57年1月28日原子力安全委員会決定,平成13年3月29日一部改訂)に準拠し て風向,風速,降雨量,大気温度,大気安定度等の各気象要素について連続観測を行っている。 気象観測項目,気象測器及び観測場所を表2.4.1-5に示す。

また,2018 年 4 月から 2019 年 3 月までの地上 40m 高における風向出現頻度を図 2.4.1-2, 風向別平均風速を図 2.4.1-3,風向別大気安定度頻度を図 2.4.1-4,月別降雨量を図 2.4.1-5, 月別大気温度及び湿度を図 2.4.1-6 にそれぞれ示す。

2018年度の月間降雨量は9月が最も多く218.5mmであった。また,年間降雨量は1015.0mm と例年に比べて少なかった。大気温度は,4月が例年に比べて高かった。風速は各月とも例年と同 程度であった。

(5) 監視体制の合理化に伴う,構外モニタリングポストの廃止

原子力科学研究所では、法令、保安規定等に基づき空間線量率の測定を行うモニタリングポストの他に、自主的な空間放射線量率の観測のため、原科研構外に5か所のMPを設置していた。

原子力科学研究所では,JRR-2 などの原子炉施設等の運転に伴い放出される放射性物質の影響 を監視することを目的として,1965年までに周辺監視区域境界付近(構内)及び構外に MP を設 置した。 しかしながら,現在に至るまでに原子炉施設の運転による影響を検知できたのは構内 MP のみ であり,構外 MP ではその影響を検知できなかった。また,JRR-2 が廃止措置中である現在では, 原子炉施設(JRR-3等)の通常運転時に放出される放射性物質は JRR-2 が稼働していた当時より も少なく,構内 MP においても通常運転での影響は検知できないレベルにある。これらのことか ら,原子炉施設の通常運転時における環境放射線の監視が構内 MP で効果的に行われていること を実証している。さらに,原子炉施設から放出される放射性物質による一般公衆への影響評価に ついては,既に評価手法が確立されており,通常運転時はその手法に基づき,放出源モニタリン グにより線量目標値を十分に下回っていることを確認している。

一方,原子力科学研究所の原子炉施設における事故時等の緊急時に原子炉施設から放出される 放射性物質からのγ線による最大被ばく線量地点は,放出地点から 400m 程度であり,周辺監視 区域境界付近となることから,原子力災害対応の観点における固定観測による周辺監視は構内 MP 及び MS のみで十分に対応可能であると判断した。

また,構外 MP はこれまで茨城県の緊急時環境放射線モニタリングマニュアルの固定観測局と して位置付けられていたが,このマニュアルに置き換わるものとして 2018 年 3 月に緊急時モニ タリング実施要領が制定され,運用が開始された。この緊急時モニタリング実施要領では,構外 MP は茨城県の緊急時モニタリングに用いる固定観測局の対象外となった。

これらを踏まえて,構外 MP は初期の目的を既に達成していること及び茨城県の緊急時モニタ リングに用いる固定観測局から除外されたことから,2018 年 9 月をもって構外 MP の運用を終 了し,監視体制を合理化を図った。

(6) その他

2018年8月より,中央監視装置の更新を実施し,あわせて原子力災害対策特別措置法に係る検査を10月15日に受検し,現在運用している。詳細については,第2.4.5項(1)(a)に示す。

(二川 和郎, 樫村 佳汰)



図 2.4.1-1 モニタリングポスト及びモニタリングステーション配置図







図 2.4.1-3 風向別平均風速(地上 40m 高)



図 2.4.1-4 風向別大気安定度頻度(地上 40m 高)

大気安定度の分類;A型:強い不安定,B型:中程度の不安定,C型:弱い不安定, D型:中立,E~F型:弱い安定



図 2.4.1-5 月別降雨量



図 2.4.1-6 月別大気温度及び湿度

	年月						2018 年	1				2019 年				標準
л	ЛР No		4月	5 月	6月	7月	8月	9月	10 月	11 月	12 月	1月	2 月	3月	年間	偏差
		平均	68	67	66	66	66	65	66	66	67	67	67	66	66	0.8
	MP-11	最大	77	80	83	72	80	83	79	79	93	84	84	79		
	100.40	平均	53	52	51	52	53	52	52	52	53	54	53	52	52	0.8
	MP-12	最大	64	63	70	60	73	66	73	66	89	89	75	65	_	—
	MD 10	平均	56	55	55	56	56	55	56	56	56	57	55	55	56	0.7
	MP-13	最大	67	67	73	63	73	75	75	72	95	87	77	68	—	—
	MD 14	平均	72	70	70	71	72	69	70	70	70	71	70	69	70	1.0
構	MP-14	最大	87	81	86	77	84	84	87	82	109	99	89	81	_	—
内	MD 15	平均	62	61	60	61	61	59	59	59	59	61	59	59	60	1.1
局	ML-19	最大	73	74	76	67	74	76	73	73	104	91	81	73		—
舎	MD-16	平均	55	55	54	55	55	54	54	55	54	55	54	53	54	0.7
	MP-16	最大	67	67	73	61	70	74	73	71	98	89	78	67		—
-	MD-17	平均	61	60	60	61	61	60	60	61	60	61	60	59	60	0.7
	WIF-17	最大	73	74	79	67	78	82	82	79	107	94	83	74		—
	MD-19	平均	79	77	77	79	80	77	77	77	77	78	76	74	77	1.6
	WII 10	最大	88	89	90	85	89	91	96	89	112	103	93	88		—
	MP-10	平均	73	72	72	72	73	72	72	71	71	72	71	70	72	0.9
	WII 13	最大	82	81	86	78	87	83	86	81	99	102	91	79		
	MD-91	平均	51	51	50	50	51	50	*	*	*	*	*	*		—
	WIF 21	最大	62	65	65	58	66	65	*	*	*	*	*	*		—
	MD 00	平均	47	47	47	47	47	47	*	*	*	*	*	*	_	_
構	MP-22	最大	57	59	65	53	63	61	*	*	*	*	*	*	_	—
外	100.00	平均	49	49	49	49	49	49	*	*	*	*	*	*		_
局	MP-23	最大	59	60	70	56	64	62	*	*	*	*	*	*		
舎		平均	49	49	49	49	49	48	*	*	*	*	*	*	_	_
	MP-24	最大	58	60	69	55	66	62	*	*	*	*	*	*	_	_
		平均	45	45	44	44	44	44	*	*	*	*	*	*	_	_
	MP-25	最大	55	57	67	52	65	61	*	*	*	*	*	*	_	—

表 2.4.1-1 モニタリングポスト等における空気吸収線量率の月平均と月間最大値

(原子力科学研究所, 2018年度)(単位:nGy/h)

(注)検出器は、NaI (Tl)シンチレーション型 DWM 方式である。また「平均」及び「最大」は 当該月における10分間平均の月間平均値及び月間最大値を示す。東京電力福島第一原子力 発電所事故による放射性物質放出の影響を含む。

* 構外局舎での観測は、2018年9月をもって終了。

	年 月					2018 年						2019 年		左即	標準
MS N	0.	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10 月	11 月	12 月	1月	2 月	3月	牛间	偏差
MO 1	平均	122	118	117	119	119	112	116	115	116	120	116	114	117	2.8
MS-1	最大	133	133	137	126	131	132	137	129	154	148	134	130	_	—
MG o	平均	120	118	117	118	117	114	116	115	114	115	112	111	116	2.6
MS-2	最大	131	129	134	123	131	132	134	130	160	144	135	125	_	—
MC a	平均	51	51	51	50	50	51	50	51	51	51	50	51	51	0.5
M8-3	最大	63	64	69	57	69	65	64	67	88	82	72	66	_	
Max	平均	69	65	65	66	67	66	68	69	69	71	70	68	68	2.0
MS-4	最大	85	79	85	78	89	86	88	86	92	112	95	89	_	_

表 2.4.1-2 モニタリングステーションにおける空気吸収線量率の月平均値と月間最大値 (原子力科学研究所, 2018 年度)(単位:nGy/h)

(注)検出器は、NaI(Tl)シンチレーション型 DWM 方式である。また「平均」及び「最大」は 当該月における 10 分間平均の月間平均値及び月間最大値を示す。東京電力福島第一原子力 発電所事故による放射性物質放出の影響を含む。

表 2.4.1-3 定点におけるγ線空気吸収線量率測定結果

(原子力科学研究所, 2018年度)	(単位:	nGy/h)
--------------------	------	--------

	測 定 日	2018年	2018 年	2018 年	2019 年
地	点名	4月19,20日	7月12日	10月26日	1月18日
1	舟石川 (原子力機構本部駐車場)	42	41	42	41
2	照沼 (如意輪寺)	62	62	63	63
3	宮前 (馬渡宮前バス停)	66		68	
4	須和間 (住吉神社)	67	67	66	67
5	稲田 (今鹿島神社)	38	37	39	39

(注) 2018年4月の測定は、19日に照沼、宮前、須和間、稲田、20日に舟石川で実施。 東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質放出の影響を含む。

表 2.4.1-4 積算線量測定結果

(原子力科学研究所, 2018年度)(単位:µGy)

測定期間		第1	四半期	第2	四半期	第3	四半期	第4	四半期	
地	測定期间	2018年3月20日 ~6月21日 (*1は2018年3月 20日~6月25日)		2018年(~ 9 (*2は20 25日~	3月21日 月20日)18年6月 9月20日)	2018年9 ~	9月20日 12月20日	2018年1 ~2019年	2月20日 年3月20日	年間積算:
点 番 号	间定 結果 地 点 名	測定値	91 日換算 線量	測定値	91 日換算 線量	測定値	91 日換算 線量	測定値	91 日換算 線量	緑量
M-1	構 内 (MS-1)	245	240	228	228	226	226	222	225	919
M-2	周辺監視区域境界 (MP-11)	281	275	273	273	275	275	263	266	1089
M-3	構 内(Pu研裏)	118	115	114	114	116	116	109	111	456
M-4	周辺監視区域境界 (MP-17)	159	156	156	156	159	159	150	152	623
M-5	周辺監視区域境界 (MP-18)	445	435	433	433	444	444	411	416	1728
M-6	村 松 (MS-2)	232	227	216	216	225	225	210	213	881
M-7	宿	115	112	109	109	116	116	111	113	450
M-8	新川下流	156	153	150	150	151	151	146	148	602
M-9	阿漕ヶ浦南西	151	148	147	147	145	145	140	142	582
M-10	阿漕ヶ浦西	112	110	108	108	110	110	106	108	436
M-11	白 方	125	122	121	121	119	119	117	119	481
M-12	原電グラウンド 北西	112	110	107	107	109	109	108	110	436
M-13	川根	130	127	126	126	126	126	119	121	500
M-14	須和間(MS-3)	112^{*1}	105	100^{*2}	105^{*2}	102	102	101	103	415
M-15	亀 下 (MS-4)	138	135	137	137	132	132	132	134	538
M-16	東 海 中	115	112	113	113	107	107	104	106	438
M-17	豊岡	165	161	163	163	153	153	150	152	629
M-18	水戸気象台	103*1	96^{*1}	93^{*2}	97^{*2}	92	92	90	92	377
M-19	タンデム加速器北	194*1	182^{*1}	176^{*2}	184^{*2}	176	176	171	173	715
M-20	燃料試験施設北	243^{*1}	228^{*1}	212^{*2}	222^{*2}	216	216	213	216	882

(注)表中の各測定値は、5cm 厚の鉛箱内の値(宇宙線、自己汚染などの寄与分)を差し引いてある。測定器は、蛍光ガラス線量計(AGCテクノグラス社製:SC-1)を使用した。 年間積算線量は、各四半期の91日換算線量の和とした。 東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質放出の影響を含む。

観測項目	気象測器	観浿	川場所
風向		気象観測露場	(地上10m高)
	プロペラ型自記風向風速計	情報交流棟屋上	(地上 20m 高)
風速		高架水槽屋上	(地上 40m 高)
日射量	全天日射計	気象観測露場	(地上 2.9m 高)
放射収支量	防塵型放射収支計		
大気温度	白金抵抗温度計	気象観測露場	(地上 1.5m 高)
湿度	静電容量型湿度計		
降雨量	転倒ます型雨量計	気象観測露場	(地上 0.5m 高)
気圧	電気式気圧計	気象観測室	

表 2.4.1-5 気象観測項目及び気象測器

2.4.2 排水溝排水のモニタリング

原子力科学研究所の各排水溝から環境中に放出される排水について,第1排水溝及び第2排水 溝においては連続採水装置により1週間連続採取し,第3排水溝においては排水の都度に採取し, 放射能濃度を測定した。各排水溝排水試料中の全β放射能濃度及びトリチウム濃度(月平均値及 び最大値)を表 2.4.2-1に示す。各排水試料の全β放射能濃度は,東京電力福島第一原子力発電 所事故以前の測定値と同程度であった。

また,各排水試料中のγ線放出核種分析の結果,施設からの排水又は東京電力福島第一原子力 発電所事故の影響により,第1排水溝で1回,第2排水溝で3回,第3排水溝で1回の計5回, 最大濃度で6.6×10⁻⁵ Bq/cm³の¹³⁷Cs が検出されたものの,法令に定める排液中又は排水中の濃度 限度(9.0×10⁻² Bq/cm³)を十分に下回っており,異常を示すものではなかった。

(村上 志穂)

拉西左		第11	非水溝	第 2	非水溝	第 3 打	非水溝	ж /
採取平	·月	全 <i>β</i> *	³ H	全 <i>β</i> *	³ H	全 <i>β</i> *	³ H	甲位
2010年4日	平均	1.0×10 ⁻⁴	$< 6.9 \times 10^{-3}$	1.0×10 ⁻⁴	$< 5.7 \times 10^{-2}$	7.1×10 ⁻³	$< 6.9 \times 10^{.3}$	
2018年4月	最大	1.1×10 ⁻⁴	$< 7.2 \times 10^{-3}$	1.2×10^{-4}	1.2×10^{-1}	7.1×10 ⁻³	$< 6.9 \times 10^{.3}$	
	平均	9.3×10 ⁻⁵	$< 6.6 \times 10^{-3}$	1.0×10 ⁻⁴	1.3×10 ⁻¹	7.4×10 ⁻⁵	$< 6.5 \times 10^{.3}$	
ə月:	最大	1.1×10 ⁻⁴	$< 7.0 \times 10^{-3}$	1.1×10 ⁻⁴	2.0×10 ⁻¹	8.5×10 ⁻⁵	$< 6.8 \times 10^{.3}$	
a 🗆	平均	1.1×10 ⁻⁴	$< 6.3 \times 10^{-3}$	1.0×10 ⁻⁴	$< 9.4 \times 10^{-2}$	9.2×10 ⁻⁵	6.4×10 ⁻³	
6月	最大	1.2×10^{-4}	$< 6.4 \times 10^{-3}$	1.1×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻¹	1.0×10 ⁻⁴	6.4×10 ⁻³	
	平均	1.2×10^{-4}	$< 6.4 \times 10^{-3}$	1.1×10 ⁻⁴	$< 1.4 \times 10^{-1}$	_	_	
7月 -	最大	1.5×10^{-4}	$< 6.4 \times 10^{-3}$	1.5×10^{-4}	2.4×10^{-1}	—	—	
8月	平均	1.2×10^{-4}	$< 7.2 \times 10^{-3}$	9.5×10^{-5}	< 1.1×10 ⁻¹	6.3×10 ⁻⁵	$< 5.2 \times 10^{-3}$	
	最大	1.3×10 ⁻⁴	$< 7.3 \times 10^{-3}$	1.1×10 ⁻⁴	1.8×10^{-1}	9.0×10 ⁻⁵	$< 7.2 \times 10^{.3}$	
0 8	平均	9.4×10^{-5}	$< 7.0 \times 10^{-3}$	8.5×10^{-5}	1.1×10 ⁻¹	8.4×10 ⁻⁵	$< 6.9 \times 10^{.3}$	
9月	最大	9.8×10^{-5}	$< 7.1 \times 10^{-3}$	1.1×10 ⁻⁴	1.4×10^{-1}	9.7×10 ⁻⁵	$< 6.9 \times 10^{.3}$	D / 2
10 日	平均	1.0×10^{-4}	$< 7.2 \times 10^{-3}$	8.4×10 ⁻⁵	6.1×10 ⁻²	6.4×10 ⁻⁵	$< 1.3 \times 10^{-1}$	Bq/cm ³
10 月	最大	1.2×10^{-4}	$< 7.3 \times 10^{-3}$	9.3×10 ⁻⁵	1.1×10^{-1}	8.1×10 ⁻⁵	7.5×10^{-1}	
11 日	平均	1.1×10 ⁻⁴	$< 7.0 \times 10^{-3}$	8.5×10^{-5}	1.0×10^{-1}	9.7×10 ⁻⁵	< 7.1×10 ⁻³	
11月	最大	1.4×10 ⁻⁴	$< 7.0 \times 10^{-3}$	9.2×10 ⁻⁵	1.4×10^{-1}	9.7×10 ⁻⁵	< 7.1×10 ⁻³	
10 🗉	平均	1.2×10^{-4}	$< 6.8 \times 10^{-3}$	8.8×10 ⁻⁵	1.2×10^{-1}	6.7×10 ⁻⁵	< 7.3×10 ⁻³	
12 月	最大	1.3×10 ⁻⁴	$< 6.9 \times 10^{-3}$	1.0×10^{-4}	1.6×10^{-1}	6.7×10 ⁻⁵	< 7.3×10 ⁻³	
8010年1日	平均	1.0×10 ⁻⁴	$< 6.4 \times 10^{-3}$	7.9×10 ⁻⁵	$< 5.3 \times 10^{-2}$	7.4×10 ⁻⁵	< 6.3×10 ⁻³	
2019年1月	最大	1.5×10^{-4}	$< 6.5 \times 10^{-3}$	1.4×10^{-4}	1.1×10^{-1}	8.0×10 ⁻⁵	$< 6.3 \times 10^{.3}$	
0 8	平均	1.8×10 ⁻⁴	$< 6.6 \times 10^{-3}$	1.1×10 ⁻⁴	$< 4.2 \times 10^{-2}$	8.8×10 ⁻⁵	< 6.4×10 ^{·3}	
2 Л	最大	1.9×10 ⁻⁴	$< 6.7 \times 10^{-3}$	1.2×10^{-4}	9.1×10^{-2}	9.0×10 ⁻⁵	$< 6.5 \times 10^{-3}$	
0	平均	1.5×10^{-4}	$< 6.4 \times 10^{.3}$	1.1×10 ⁻⁴	$< 1.6 \times 10^{-2}$	9.1×10 ⁻⁵	$< 6.0 \times 10^{-1}$	1
3月	最大	1.8×10 ⁻⁴	< 6.4×10 ⁻³	1.4×10 ⁻⁴	3.8×10 ⁻²	9.8×10 ⁻⁵	$< 7.5 \times 10^{-1}$	1

表 2.4.2-1 排水溝における排水中放射能濃度(月平均値及び最大値)

(2018年度)

*東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響を含む。

(注)表中の「-」は、第3排水溝からの放出がなかったことを示す。

2.4.3 環境試料のモニタリング

(1) 環境試料中の放射能濃度

農産物,海産物,沿岸海域の海洋試料(海底土,海水),陸土,陸水(飲料水,河川水)及び排水口近辺土砂について,全β放射能濃度測定及び放射性核種分析を実施した。また,一部の農産物(ほうれん草,精米),海産物(シラス,ヒラメ)及び海洋試料中の⁹⁰Sr,並びに海産物(シラス,ヒラメ)及び海底土中の²³⁹⁺²⁴⁰Puの放射能濃度を放射化学分析により求めた。この他,東海村須和間のほうれん草に替わる試料の検討のための調査用農作物として,ひたちなか市佐和でほうれん草及び白菜を採取し,全β放射能濃度測定及び放射性核種分析を実施した。上記の測定結果を表 2.4.3-1 に示す。

これらの試料中の全β,¹³⁷Csの放射能濃度は,東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により事故以前の平常の変動範囲を超える値で検出された。

⁹⁰Sr において,ほうれん草から⁹⁰Sr が検出されたが,その濃度はいずれも平常の変動範囲内で あり,異常は認められなかった。精米,海産物及び海洋試料から⁹⁰Sr は検出されなかった。²³⁹⁺²⁴⁰Pu において,海底土から²³⁹⁺²⁴⁰Pu が検出されたが,その濃度は平常の変動範囲内であり,異常は認 められなかった。海産物から²³⁹⁺²⁴⁰Pu は検出されなかった。

(2) 雨水中の放射能濃度

雨水採取器により採取した雨水について、1か月ごとに全β放射能濃度測定及び放射性核種分析を実施した。測定結果を表 2.4.3-2に示す。これらの測定値は、平常の変動範囲内であり、異常は認められなかった。

(3) 降下塵中の放射能濃度

大型円形水盤(直径 80cm)により1か月ごとに採取した降下塵について,全β放射能測定及び 放射性核種分析を実施した。測定結果を表 2.4.3-3に示す。東京電力福島第一原子力発電所事故 の影響により,全β,¹³⁷Csの放射能濃度が事故以前の平常の変動範囲を超える値で検出された。 (4) 大気塵埃中の放射能濃度

モニタリングステーションにおいて大気塵埃を連続で捕集したろ紙について、1 か月ごとに放射性核種分析を実施した。測定結果を表 2.4.3-4 から表 2.4.3-7 に示す。東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、¹³⁷Cs の放射能濃度が事故以前の平常の変動範囲を超える値で検出された。

(竹内 絵里奈)

表 2.4.3-1 環境試料中の全β放射能濃度及び放射性核種濃度(1/2)

(2018年度)

種類	採取月	採取地点	全 β*1	⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	$^{90}{ m Sr}^{*2}$	$^{95}\mathrm{Zr}$	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	$^{137}Cs^{*1}$	¹⁴⁴ Ce	²² Na	239+240Pu*2	単位
精米	10 月	東海村 須和間	1.3×10^{-2}	$< 6.6 \times 10^{-6}$	$< 7.4 \times 10^{-6}$	$< 1.9 \times 10^{-5}$	$< 1.7 \times 10^{-5}$	$< 1.0 \times 10^{-5}$	$< 5.0 \times 10^{-5}$	2.9×10^{-4}	$< 3.0 \times 10^{-5}$			
甘藷 (玉豊)	10 月	東海村 須和間	1.1×10 ⁻¹	< 3.3×10 ⁻⁵	< 2.1×10 ⁻⁵		$< 5.6 \times 10^{-5}$	$< 3.5 \times 10^{-5}$	< 1.4×10 ⁻⁴	2.0×10 ⁻³	< 9.0×10 ⁻⁵			
甘藷 (紅はる か)	10 月	東海村 須和間	1.3×10 ⁻¹	$< 2.2 \times 10^{-5}$	$< 2.5 \times 10^{-5}$		< 9.4×10 ⁻⁵	$< 6.0 \times 10^{-5}$	< 1.7×10 ⁻⁴	9.2×10 ⁻⁴	< 1.1×10 ⁻⁴			
2/37	5月	車泡沖	1.1×10^{-1}	$< 1.7 \times 10^{-5}$	$< 2.3 \times 10^{-5}$	< 1.3×10 ⁻⁵	$< 3.6 \times 10^{-5}$	$< 2.5 \times 10^{-5}$	< 1.3×10 ⁻⁴	1.3×10^{-4}	$< 8.2 \times 10^{-5}$		$< 5.3 \times 10^{-7}$	Bq/g・生
~ / / /	10 月	米1 4411	1.3×10^{-1}	$< 1.7 \times 10^{-5}$	$< 2.5 \times 10^{-5}$	$< 1.2 \times 10^{-5}$	$< 3.7 \times 10^{-5}$	$< 2.3 \times 10^{-5}$	$< 1.3 \times 10^{-4}$	2.0×10^{-4}	$< 8.1 \times 10^{-5}$		$< 8.8 \times 10^{.7}$	
ヒラメ*3	7月	重海冲	7.6×10^{-2}	$< 2.3 \times 10^{-5}$	$< 2.7 \times 10^{-5}$	$< 1.4 \times 10^{-5}$	$< 5.3 \times 10^{-5}$	$< 3.1 \times 10^{-5}$	$< 1.6 \times 10^{-4}$	2.4×10^{-4}	$< 9.4 \times 10^{-5}$		$< 4.4 \times 10^{.7}$	
(カレイ)	12 月	米1 4411	1.2×10^{-1}	$< 1.6 \times 10^{-5}$	$< 2.1 \times 10^{-5}$	$< 1.7 \times 10^{-5}$	$< 4.0 \times 10^{-5}$	$< 2.6 \times 10^{-5}$	$< 1.3 \times 10^{-4}$	4.6×10^{-4}	$< 8.5 \times 10^{-5}$		< 4.6×10 ⁻⁷	
	5月	原子力科学 研究所	7.0×10^{-1}	$< 1.7 \times 10^{.4}$	$< 1.1 \times 10^{.4}$		$< 5.9 \times 10^{-4}$	$< 2.4 \times 10^{-4}$	$< 1.4 \times 10^{-3}$	2.1×10^{-3}	$< 1.9 \times 10^{-3}$			
	11 月	構内	7.7×10^{-1}	$< 4.6 \times 10^{.4}$	$< 3.0 \times 10^{-4}$		$< 2.0 \times 10^{-3}$	$< 7.9 \times 10^{-4}$	$< 3.4 \times 10^{-3}$	2.3×10^{-1}	$< 3.0 \times 10^{-3}$			
	5月	東海村	$4.6 imes 10^{\cdot 1}$	$< 1.9 \times 10^{.4}$	$<1.1{\times}10^{\cdot4}$		$< 7.1 \times 10^{-4}$	$< 2.7 \times 10^{-4}$	$< 2.4 \times 10^{-3}$	6.3×10^{-1}	$< 3.1 \times 10^{-3}$			
	11 月	須和間	3.3×10^{-1}	$< 2.1 \times 10^{.4}$	$<1.2{\times}10^{\cdot4}$		$< 6.9 \times 10^{-4}$	$<2.8{\times}10^{\cdot4}$	$< 2.4 \times 10^{-3}$	5.2×10^{-1}	$< 2.9 \times 10^{-3}$			
	5月	東海村	4.3×10^{-1}	$< 8.0 \times 10^{-4}$	$< 4.1 \times 10^{-4}$		$< 2.9 \times 10^{-4}$	$< 9.5 \times 10^{-4}$	$< 5.6 \times 10^{-3}$	4.0×10^{-1}	$< 4.4 \times 10^{-3}$			
陸士	11 月	石神	5.9×10^{-1}	$< 1.0 \times 10^{-3}$	$< 4.6 \times 10^{-4}$		$< 4.9 \times 10^{-3}$	$< 2.3 \times 10^{-3}$	$< 8.1 \times 10^{-3}$	8.0×10^{-1}	$< 6.3 \times 10^{-3}$			
PE L	5月	ひたちなか	3.5×10^{-1}	$< 5.9 \times 10^{-4}$	$< 3.0 \times 10^{-4}$		$< 2.1 \times 10^{-3}$	$< 7.6 \times 10^{-4}$	$<4.7{\times}10^{\cdot3}$	3.5×10^{-1}	$< 3.5 \times 10^{-3}$			
	11 月	市稲田	2.9×10^{-1}	$< 6.7 \times 10^{.4}$	$< 3.7 \times 10^{-4}$		$< 3.5 \times 10^{-3}$	$< 1.6 \times 10^{-3}$	$< 5.1 \times 10^{-3}$	3.0×10^{-1}	$< 4.4 \times 10^{-3}$			
	5月	ひたちなか	2.7×10^{-1}	$< 6.8 \times 10^{-4}$	$< 3.7 \times 10^{-4}$		$< 2.5 \times 10^{-3}$	$< 1.0 \times 10^{-3}$	$<5.1{\times}10^{\cdot3}$	3.2×10^{-1}	$<4.0{\times}10^{\cdot3}$			
	11 月	市高場	3.7×10^{-1}	$<7.1{\times}10^{\cdot4}$	$<4.1{\times}10^{\cdot4}$		$< 3.5 \times 10^{-3}$	$< 1.5 \times 10^{-3}$	$< 6.5 \times 10^{-3}$	6.0×10^{-1}	$< 5.6 \times 10^{-3}$			Dala, 站
	5月	那珂市	2.5×10^{-1}	$< 5.3 \times 10^{-4}$	$< 3.4 \times 10^{-4}$		$< 2.1 \times 10^{-3}$	$< 8.2 \times 10^{-4}$	$< 4.2 \times 10^{-3}$	2.0×10^{-1}	$< 3.2 \times 10^{-3}$			Dq/g - ⊭ሪ
	11 月	横堀	2.3×10^{-1}	$< 6.7 \times 10^{.4}$	$< 4.3 \times 10^{-4}$		$< 3.2 \times 10^{-3}$	$< 1.2 \times 10^{-3}$	$< 4.1 \times 10^{-3}$	1.3×10^{-1}	$< 3.3 \times 10^{-3}$			
	4月		6.0×10^{-1}	$< 2.0 \times 10^{.4}$	$< 1.3 \times 10^{-4}$		$< 7.6 \times 10^{-4}$	$< 2.7 \times 10^{-4}$	$< 1.1 \times 10^{-3}$	2.8×10^{-3}	$< 1.1 \times 10^{-3}$			
海底土	7月	 C海域 (原子力) 	6.7×10^{-1}	$< 2.0 \times 10^{-4}$	$<1.2{\times}10^{\cdot4}$	$< 1.6 \times 10^{-4}$	$< 5.9 \times 10^{-4}$	$< 2.2 \times 10^{-4}$	$<1.1{\times}10^{\cdot3}$	2.9×10^{-3}	$< 1.1 \times 10^{-3}$		2.1×10^{-4}	
御感上	10 月	科学 研究所沖)	5.7×10^{-1}	$< 1.8 \times 10^{.4}$	$<1.2{\times}10^{\cdot4}$		$< 5.7 \times 10^{-4}$	$< 2.1 \times 10^{-4}$	$< 1.0 \times 10^{-3}$	3.0×10^{-3}	$< 1.1 \times 10^{-3}$			
	1月		6.0×10^{-1}	$< 1.4 \times 10^{.4}$	$<1.4{\times}10^{\cdot4}$	$< 1.5 \times 10^{-4}$	$< 6.3 \times 10^{-4}$	$< 2.2 \times 10^{-4}$	$< 1.1 \times 10^{-3}$	2.5×10^{-3}	$< 1.1 \times 10^{-3}$		2.3×10 ⁻⁴	
	7月	第1排水溝	6.0×10^{-1}	$< 1.5 \times 10^{-4}$	$< 1.0 \times 10^{-4}$		$< 2.6 \times 10^{-4}$	$< 1.5 \times 10^{-4}$	$< 7.1 \times 10^{-4}$	7.6×10^{-4}	$< 7.1 \times 10^{-4}$	$< 1.6 \times 10^{-4}$		
排水口	1月	出口	6.0×10^{-1}	$< 1.5 \times 10^{-4}$	$< 1.1 \times 10^{.4}$		$< 5.4 \times 10^{-4}$	$< 1.7 \times 10^{-4}$	$< 7.5 \times 10^{-4}$	6.9×10 ⁻⁴	$< 9.4 \times 10^{.4}$	$< 1.4 \times 10^{-4}$		
土砂	7月	第2排水溝	6.0×10^{-1}	$< 1.4 \times 10^{-4}$	$< 1.0 \times 10^{-4}$		$< 3.9 \times 10^{-4}$	$< 1.7 \times 10^{-4}$	< 7.3×10 ⁻⁴	8.6×10^{-4}	$< 7.0 \times 10^{-4}$	$< 1.2 \times 10^{-4}$		
	1月	出口	6.7×10^{-1}	$< 1.6 \times 10^{-4}$	$< 1.1 \times 10^{-4}$		$< 5.0 \times 10^{-4}$	$< 2.0 \times 10^{-4}$	$< 7.7 \times 10^{-4}$	6.4×10 ⁻⁴	$< 1.1 \times 10^{-3}$	$< 1.4 \times 10^{-4}$		

*1 東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響を含む。

*2 90Sr 及び 239+240Pu は放射化学分析により求めた。

*3可食部。7月にはカレイを採取した。

表 2.4.3-1 環境試料中の全β放射能濃度及び放射性核種濃度(2/2)

(2018年度)

種類	採取月	採取地点	全β ^{*1}	³ H	⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	$^{90}{ m Sr}^{*2}$	$^{95}\mathrm{Zr}$	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	131 I	$^{137}Cs^{*1}$	¹⁴⁴ Ce	単位
	4月	東海村	1.4×10 ⁻¹		< 1.7×10 ⁻⁵	$< 2.2 \times 10^{-5}$	2.4×10 ⁻⁵	< 4.1×10 ⁻⁵	< 2.4×10 ⁻⁵	< 1.3×10 ⁻⁴	$< 2.2 \times 10^{-4}$	1.5×10 ⁻⁴	< 7.8×10 ⁻⁵	
ほうれん 草	11 月	須和間	$1.5 imes 10^{\cdot 1}$		$< 2.4 \times 10^{.5}$	$< 3.0 \times 10^{.5}$	5.4×10^{-5}	$< 5.0 \times 10^{.5}$	$< 3.4 \times 10^{.5}$	$< 1.8 \times 10^{-4}$	$< 2.3 \times 10^{-4}$	1.9×10 ⁻⁴	$< 1.1 \times 10^{-5}$	
	11 月	ひたちなか 市佐和	1.6×10^{-1}		$< 1.6 \times 10^{-5}$	$< 2.1 \times 10^{-5}$	1.5×10^{-4}	< 4.0×10 ⁻⁵	$< 2.6 \times 10^{-5}$	$< 1.2 \times 10^{-4}$	< 3.0×10 ⁻⁴	8.7×10 ⁻⁵	$< 7.4 \times 10^{-5}$	D / 4
白菜	12 月	ひたちなか 市佐和	6.5×10^{-2}		< 8.2×10 ⁻⁶	< 1.1×10 ⁻⁵		$< 2.2 \times 10^{-5}$	< 1.4×10 ⁻⁵	$< 6.5 \times 10^{-5}$	$< 1.6 \times 10^{-4}$	5.5×10^{-5}	< 4.0×10 ⁻⁵	bq/g•±
ワカメ	6月	日立市 久慈浜	9.0×10^{-2}		< 3.1×10 ⁻⁵	$< 2.5 \times 10^{-5}$		$< 5.2 \times 10^{-5}$	$< 5.2 \times 10^{-5}$	$< 1.5 \times 10^{-4}$	$< 1.6 \times 10^{-4}$	4.3×10 ⁻⁵	< 1.1×10 ⁻⁴	
アラメ	10 月	日立市 久慈浜	2.0×10^{-1}		< 7.3×10 ⁻⁵	$< 4.8 \times 10^{-5}$		< 1.1×10 ⁻⁴	< 7.0×10 ⁻⁵	< 3.0×10 ⁻⁴	< 1.8×10 ⁻³	2.0×10 ⁻⁴	$< 2.0 \times 10^{-4}$	
	4月	東海村	5.2×10^{-5}	< 5.8×10 ⁻⁴	$< 7.5 \times 10^{.7}$	$< 8.1 \times 10^{.7}$		< 1.9×10 ⁻⁶	< 1.1×10 ⁻⁶	$< 6.2 \times 10^{-6}$	< 1.3×10 ⁻⁴	1.7×10 ⁻⁶	$< 4.4 \times 10^{-6}$	
	10 月	須和間	7.4×10^{-5}	$< 4.5 \times 10^{-4}$	$< 7.2 \times 10^{.7}$	$< 8.1 \times 10^{.7}$		$< 2.0 \times 10^{-6}$	$< 1.2 \times 10^{-6}$	$< 6.7 \times 10^{-6}$	$< 2.3 \times 10^{-4}$	3.5×10-6	$< 6.3 \times 10^{-6}$	
飲料水	4月	東海村	7.1×10^{-5}	$< 5.8 \times 10^{-4}$	< 1.1×10 ⁻⁵	< 1.3×10 ⁻⁵		$< 2.7 \times 10^{-5}$	< 1.7×10 ⁻⁵	< 1.1×10 ⁻⁴	$< 1.5 \times 10^{-4}$	$< 1.6 \times 10^{-5}$	< 8.8×10 ⁻⁵	
(水道 水)	10 月	浄水場	5.3×10^{-5}	< 4.6×10 ⁻⁴	< 1.1×10 ⁻⁵	$< 1.2 \times 10^{-5}$		$< 2.9 \times 10^{-5}$	< 1.8×10 ⁻⁵	$< 1.1 \times 10^{-4}$	$< 2.0 \times 10^{-4}$	$< 1.6 \times 10^{-5}$	$< 6.4 \times 10^{-5}$	
	4月	那珂市	5.8×10^{-5}	$< 5.9 \times 10^{-4}$	< 1.0×10 ⁻⁵	$< 1.1 \times 10^{-5}$		$< 2.4 \times 10^{-5}$	$< 1.4 \times 10^{-5}$	$< 8.4 \times 10^{-5}$	$< 1.4 \times 10^{-4}$	< 1.3×10 ⁻⁵	$< 5.4 \times 10^{-5}$	
	10 月	本 不 呵 上 宮 寺	4.9×10^{-5}	$< 4.5 \times 10^{-4}$	< 9.9×10 ⁻⁶	$< 1.2 \times 10^{-5}$		$< 2.7 \times 10^{-5}$	$< 1.5 \times 10^{-5}$	$< 8.7 \times 10^{-5}$	$< 2.0 \times 10^{-4}$	< 1.3×10 ⁻⁵	$< 5.7 \times 10^{-5}$	
飲料水	4月	東海村	1.0×10^{-4}	6.7×10 ⁻⁴	< 9.9×10 ⁻⁶	$< 1.3 \times 10^{-5}$		$< 2.6 \times 10^{-5}$	$< 1.5 \times 10^{-5}$	$< 1.0 \times 10^{-4}$	< 1.4×10 ⁻⁴	$< 1.6 \times 10^{-5}$	$< 8.2 \times 10^{-5}$	
(升户 水)	10 月	如意輪寺	8.4×10^{-5}	< 4.6×10 ⁻⁴	< 9.8×10 ⁻⁶	$< 1.3 \times 10^{-5}$		$< 2.6 \times 10^{-5}$	$< 1.5 \times 10^{-5}$	$< 9.2 \times 10^{-5}$	< 1.3×10 ⁻⁴	< 1.4×10 ⁻⁵	$< 5.6 \times 10^{-5}$	
	4月	力 淤川	6.1×10^{-5}	< 6.1×10 ⁻⁴	< 8.4×10 ⁻⁶	< 1.1×10 ⁻⁵		$< 2.5 \times 10^{-5}$	$< 1.5 \times 10^{-5}$	< 8.3×10 ⁻⁵	< 1.3×10 ⁻⁴	< 1.3×10 ⁻⁵	$< 5.4 \times 10^{-5}$	Bq/cm ³
	10 月	- 久怒川	5.3×10^{-5}	$< 4.5 \times 10^{-4}$	$< 1.0 \times 10^{-5}$	< 1.1×10 ⁻⁵		< 2.9×10 ⁻⁵	$< 1.5 \times 10^{-5}$	< 8.2×10 ⁻⁵	$< 2.2 \times 10^{-4}$	< 1.3×10 ⁻⁵	$< 5.5 \times 10^{-5}$	
河川水	4月		7.4×10^{-5}	$< 6.1 \times 10^{-4}$	< 7.2×10 ^{.7}	$< 7.4 \times 10^{.7}$		$< 2.3 \times 10^{-6}$	$< 1.4 \times 10^{-6}$	$< 6.3 \times 10^{-6}$	$< 1.4 \times 10^{-4}$	3.4×10 ⁻⁶	$< 4.7 \times 10^{-6}$	
	10 月	新川中流	1.1×10 ⁻⁴	$< 4.7 \times 10^{-4}$	< 8.6×10 ⁻⁷	< 7.8×10 ⁻⁷		$< 2.4 \times 10^{-6}$	$< 1.4 \times 10^{-6}$	$< 6.0 \times 10^{-6}$	$< 1.4 \times 10^{-4}$	4.0×10 ⁻⁶	$< 4.6 \times 10^{-6}$	
	4月		1.1×10^{-5}	< 5.9×10 ⁻⁴	< 6.9×10 ⁻⁷	< 8.0×10 ^{.7}	< 1.2×10 ⁻⁶	$< 2.0 \times 10^{-6}$	$< 1.2 \times 10^{-6}$	< 6.3×10 ⁻⁶		3.6×10 ⁻⁶	$< 4.7 \times 10^{-6}$	
×- 1.	7月	C 海域 (原子力	9.7×10^{-6}	$< 5.6 \times 10^{-4}$	< 8.0×10 ^{.7}	$< 7.6 \times 10^{.7}$		$< 1.7 \times 10^{-6}$	$< 1.1 \times 10^{-6}$	$< 6.0 \times 10^{-6}$		2.9×10 ⁻⁶	$< 6.1 \times 10^{-6}$	
海水	10 月	科学 研究所沖)	1.4×10^{-5}	$< 5.0 \times 10^{-4}$	$< 8.4 \times 10^{.7}$	$< 7.5 \times 10^{.7}$	< 1.8×10 ⁻⁶	$< 1.7 \times 10^{-6}$	$< 1.1 \times 10^{-6}$	$< 6.1 \times 10^{-6}$		3.5×10 ⁻⁶	$< 4.5 \times 10^{-6}$	
	1月		9.0×10 ⁻⁶	$< 5.3 \times 10^{-4}$	$< 7.2 \times 10^{.7}$	$< 7.3 \times 10^{.7}$		$< 1.7 \times 10^{-6}$	$< 1.2 \times 10^{-6}$	$< 6.2 \times 10^{-6}$		2.4×10 ⁻⁶	$< 4.6 \times 10^{-6}$	

*1 東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響を含む。

*2 90Sr は放射化学分析により求めた。

表	2.4.3 - 2	雨水中の全β放射能濃度及び放射性核種濃度
---	-----------	----------------------

(2018年度)

採取年月	全 <i>β*</i>	зH	⁷ Be	⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	$^{95}\mathrm{Zr}$	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	$^{137}Cs*$	¹⁴⁴ Ce	単位
2018年4月	5.1×10^{-5}	8.4×10 ⁻⁴	7.9×10^{-4}	< 4.4×10 ⁻⁶	$< 5.3 \times 10^{-6}$	< 1.4×10 ⁻⁵	< 8.7×10 ⁻⁶	$< 3.9 \times 10^{-5}$	$< 6.7 \times 10^{-6}$	$< 2.6 \times 10^{-5}$	Bq/cm ³
5 月	4.2×10^{-5}	$< 5.9 \times 10^{-4}$	7.3×10 ⁻⁴	$< 2.6 \times 10^{-6}$	$< 2.9 \times 10^{-6}$	< 7.4×10 ⁻⁶	$< 4.3 \times 10^{-6}$	$< 2.4 \times 10^{-5}$	4.0×10 ⁻⁶	< 1.3×10 ⁻⁵	
6月	5.6×10^{-5}	8.2×10 ⁻⁴	7.7×10 ⁻⁴	< 3.7×10 ⁻⁶	< 4.1×10 ⁻⁶	< 8.8×10 ⁻⁶	$< 5.6 \times 10^{-6}$	$< 3.1 \times 10^{-5}$	< 4.4×10 ⁻⁶	< 1.9×10 ⁻⁵	
7月	4.0×10 ⁻⁵	< 5.2×10 ⁻⁴	2.6×10^{-4}	< 4.4×10 ⁻⁶	< 5.7×10 ⁻⁶	< 1.2×10 ⁻⁵	< 7.3×10 ⁻⁶	$< 4.1 \times 10^{-5}$	$< 6.6 \times 10^{-6}$	$< 2.5 \times 10^{-5}$	
8 月	9.4×10 ⁻⁵	$< 5.2 \times 10^{-4}$	6.4×10 ⁻⁴	$< 3.0 \times 10^{-6}$	< 3.6×10 ⁻⁶	< 8.4×10 ⁻⁶	$< 5.0 \times 10^{-6}$	$< 2.9 \times 10^{-5}$	6.4×10^{-6}	$< 1.7 \times 10^{-5}$	
9月	2.6×10^{-5}	6.7×10 ⁻⁴	7.7×10 ⁻⁴	$< 2.1 \times 10^{-6}$	$< 2.1 \times 10^{-6}$	$< 5.9 \times 10^{-6}$	$< 3.5 \times 10^{-6}$	$< 1.8 \times 10^{-5}$	$< 2.8 \times 10^{-6}$	< 1.1×10 ⁻⁵	
10 月	5.8×10^{-5}	$< 5.1 \times 10^{-4}$	6.4×10 ⁻⁴	$< 1.3 \times 10^{-5}$	< 1.3×10 ⁻⁵	< 3.3×10 ⁻⁵	$< 1.8 \times 10^{-5}$	$< 1.0 \times 10^{-4}$	$< 1.5 \times 10^{-5}$	$< 6.4 \times 10^{-5}$	
11 月	3.4×10 ⁻⁵	< 5.1×10 ⁻⁴	3.3×10 ⁻⁴	< 7.6×10 ⁻⁶	< 9.2×10 ⁻⁶	$< 2.0 \times 10^{-5}$	$< 1.2 \times 10^{-5}$	$< 6.7 \times 10^{-5}$	< 1.2×10 ⁻⁵	< 6.9×10 ⁻⁵	
12 月	5.5×10^{-5}	5.8×10 ⁻⁴	7.4×10 ⁻⁴	$< 1.4 \times 10^{-5}$	$< 1.6 \times 10^{-5}$	< 3.3×10 ⁻⁵	$< 2.3 \times 10^{-5}$	$< 1.1 \times 10^{-4}$	< 1.9×10 ⁻⁵	< 7.2×10 ⁻⁵	
2019年1月	2.1×10^{-4}	1.2×10 ⁻³	7.4×10 ⁻⁴	$< 4.2 \times 10^{-5}$	$< 4.3 \times 10^{-5}$	< 1.2×10 ⁻⁴	$< 7.4 \times 10^{-5}$	$< 3.6 \times 10^{-4}$	$< 5.3 \times 10^{-5}$	< 3.2×10 ⁻⁴	
2 月	4.3×10 ⁻⁵	$< 5.3 \times 10^{-4}$	1.9×10 ⁻⁴	< 8.9×10 ⁻⁶	< 1.0×10 ⁻⁵	$< 2.5 \times 10^{-5}$	$< 1.5 \times 10^{-5}$	$< 8.6 \times 10^{-5}$	< 1.3×10 ⁻⁵	$< 6.9 \times 10^{-5}$	
3月	3.9×10^{-5}	7.8×10 ⁻⁴	6.3×10 ⁻⁴	$< 5.0 \times 10^{-6}$	$< 5.4 \times 10^{-6}$	$< 1.2 \times 10^{-5}$	$< 7.5 \times 10^{-6}$	$< 4.5 \times 10^{-5}$	< 6.4×10 ⁻⁶	$< 2.4 \times 10^{-5}$	

*東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響を含む。

表 2.4.3-3 降下塵中の全β放射能濃度及び放射性核種濃度

(2018年度)

単位	¹⁴⁴ Ce	¹³⁷ Cs*	¹⁰⁶ Ru	⁹⁵ Nb	$^{95}\mathrm{Zr}$	⁶⁰ Co	⁵⁴ Mn	⁷ Be	全 <i>β</i> *	採取年月
	< 3.7×10 ⁻¹	3.0×10 ⁰	$< 4.9 \times 10^{-1}$	$< 9.5 \times 10^{-1}$	$< 1.5 \times 10^{-1}$	$< 6.2 \times 10^{-2}$	$< 5.5 \times 10^{-2}$	1.8×10^{2}	1.1×10 ¹	2018年4月
	$< 2.6 \times 10^{-1}$	7.4×10 ⁻¹	$< 3.8 \times 10^{-1}$	$< 7.7 \times 10^{-2}$	$< 1.2 \times 10^{-1}$	$< 4.8 \times 10^{-2}$	< 4.1×10 ⁻²	1.6×10^{2}	1.0×101	5月
-	$< 2.6 \times 10^{-1}$	2.2×10 ⁰	$< 3.9 \times 10^{-1}$	$< 4.8 \times 10^{-2}$	$< 1.1 \times 10^{-1}$	< 4.3×10 ⁻²	< 4.0×10 ⁻²	1.4×10^{2}	9.3×10 ⁰	6月
-	$< 2.4 \times 10^{-1}$	2.4×10^{0}	$< 3.9 \times 10^{-1}$	$< 6.7 \times 10^{-2}$	$< 1.0 \times 10^{-1}$	$< 4.8 \times 10^{-2}$	< 3.8×10 ⁻²	4.7×10^{1}	6.5×10^{0}	7 月
-	$< 2.7 \times 10^{-1}$	2.4×10 ⁰	$< 4.0 \times 10^{-1}$	$< 7.4 \times 10^{-2}$	$< 1.2 \times 10^{-1}$	< 4.9×10 ⁻²	< 4.4×10 ⁻²	1.4×10^{2}	1.1×10 ¹	8月
	< 3.0×10 ⁻¹	1.5×10 ⁰	$< 4.1 \times 10^{-1}$	$< 7.2 \times 10^{-2}$	$< 1.2 \times 10^{-1}$	< 4.9×10 ⁻²	< 4.1×10 ⁻²	3.1×10^{2}	1.3×10 ¹	9月
- Bq/m ²	$< 2.4 \times 10^{-1}$	3.7×10-1	$< 3.6 \times 10^{-1}$	$< 6.3 \times 10^{-2}$	< 1.1×10 ⁻¹	< 4.9×10 ⁻²	< 4.9×10 ⁻²	9.4×10 ¹	7.6×10 ⁰	10 月
-	< 4.1×10 ⁻¹	1.2×10 ⁰	$< 3.7 \times 10^{-1}$	$< 6.7 \times 10^{-2}$	< 1.1×10 ⁻¹	< 4.7×10 ⁻²	< 4.3×10 ⁻²	9.2×101	8.9×10 ⁰	11 月
	$< 2.4 \times 10^{-1}$	1.1×10 ⁰	$< 3.6 \times 10^{-1}$	$< 4.6 \times 10^{-2}$	$< 1.1 \times 10^{-1}$	< 4.8×10 ⁻²	< 4.2×10 ⁻²	6.7×10 ¹	6.9×10 ⁰	12 月
	< 3.9×10 ⁻¹	$3.9 \times 10^{.0}$	$< 4.6 \times 10^{-1}$	$< 7.7 \times 10^{-2}$	$< 1.3 \times 10^{-1}$	$< 5.5 \times 10^{-2}$	$< 5.4 \times 10^{-2}$	4.4×10 ¹	7.9×10 ⁰	2019年1月
	< 3.8×10 ⁻¹	1.5×10^{0}	$< 4.5 \times 10^{-1}$	$< 7.2 \times 10^{-2}$	$< 1.3 \times 10^{-1}$	$< 5.4 \times 10^{-2}$	$< 4.6 \times 10^{-2}$	7.9×10^{1}	7.9×10 ⁰	2 月
1	$< 5.5 \times 10^{-1}$	2.6×10 ⁰	$< 5.5 \times 10^{-1}$	< 1.0×10 ⁻¹	$< 2.1 \times 10^{-1}$	$< 7.0 \times 10^{-2}$	< 6.0×10 ⁻²	1.3×10^{2}	1.3×10 ¹	3 月

*東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響を含む。
表 2.4.3-4 大気塵埃 (MS-1) 中の放射性核種濃度

(2018年度)

採取年月	⁷ Be	⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	$^{95}\mathrm{Zr}$	⁹⁵ Nb	$^{106}\mathrm{Ru}$	$^{137}Cs*$	¹⁴⁴ Ce	単位
2018年4月	5.9×10^{-9}	$< 5.5 \times 10^{-12}$	$< 6.5 \times 10^{-12}$	$< 1.6 \times 10^{-11}$	$< 1.0 \times 10^{-11}$	$< 5.2 \times 10^{-11}$	2.3×10^{-11}	$< 3.4 \times 10^{-11}$	
5 月	$5.0 \times 10^{.9}$	$< 4.3 \times 10^{.12}$	$< 5.0 \times 10^{-12}$	$< 1.1 \times 10^{-11}$	$< 7.5 \times 10^{.12}$	$< 3.8 \times 10^{-11}$	$< 6.1 \times 10^{.12}$	$< 2.4 \times 10^{.11}$	
6月	3.3×10 ^{.9}	$< 5.3 \times 10^{-12}$	$< 6.5 \times 10^{-12}$	$< 1.6 \times 10^{-11}$	< 8.8×10 ⁻¹²	$< 5.2 \times 10^{-11}$	8.9×10^{-12}	< 4.3×10 ^{·11}	
7月	2.4×10 ^{.9}	$< 5.6 \times 10^{-12}$	$< 7.0 \times 10^{-12}$	$< 1.5 \times 10^{-11}$	< 1.0×10 ⁻¹¹	$< 5.2 \times 10^{-11}$	9.8×10^{-12}	< 3.3×10 ⁻¹¹	
8月	$2.1 \times 10^{.9}$	$< 4.6 \times 10^{.12}$	$< 5.3 \times 10^{-12}$	< 1.3×10 ⁻¹¹	$< 7.9 \times 10^{.12}$	$< 4.2 \times 10^{-11}$	$< 6.6 \times 10^{.12}$	$< 2.6 \times 10^{-11}$	
9月	5.2×10^{-9}	$< 4.6 \times 10^{.12}$	$< 6.1 \times 10^{-12}$	< 1.4×10 ⁻¹¹	$< 8.2 \times 10^{-12}$	$< 4.7 \times 10^{-11}$	$< 7.1 \times 10^{.12}$	$< 2.9 \times 10^{-11}$	D . (
10 月	6.0×10 ^{.9}	$< 6.1 \times 10^{-12}$	$< 6.6 \times 10^{-12}$	< 1.3×10 ⁻¹¹	$< 8.5 \times 10^{.12}$	< 4.4×10 ^{·11}	3.5×10^{-11}	$< 2.9 \times 10^{-11}$	Bq/cm ³
11 月	5.1×10^{-9}	$< 4.0 \times 10^{.12}$	$< 4.8 \times 10^{-12}$	< 1.1×10 ⁻¹¹	$< 6.6 \times 10^{-12}$	< 3.7×10 ⁻¹¹	4.8×10 ⁻¹¹	$< 2.4 \times 10^{-11}$	
12 月	3.8×10 ^{.9}	$< 7.0 \times 10^{.12}$	$< 8.6 \times 10^{-12}$	$< 1.9 \times 10^{-11}$	< 1.0×10 ⁻¹¹	$< 6.2 \times 10^{-11}$	5.0×10^{-11}	$< 5.3 \times 10^{-11}$	
2019年1月	4.2×10 ^{.9}	$< 4.6 \times 10^{.12}$	$< 4.9 \times 10^{-12}$	$< 1.2 \times 10^{-11}$	$< 7.7 \times 10^{-11}$	$< 3.9 \times 10^{-11}$	9.3×10^{-12}	$< 2.5 \times 10^{-11}$	
2 月	$5.4 \times 10^{.9}$	$< 4.6 \times 10^{.12}$	$< 4.8 \times 10^{-12}$	< 1.1×10 ^{·11}	$< 7.0 \times 10^{.12}$	$< 4.0 \times 10^{-11}$	3.4×10^{-11}	$< 2.3 \times 10^{-11}$	
3月	6.1×10 ^{.9}	$< 5.6 \times 10^{-12}$	$< 5.5 \times 10^{-12}$	$< 1.4 \times 10^{-11}$	$< 7.6 \times 10^{-12}$	$< 4.5 \times 10^{-11}$	$2.6 \times 10^{.11}$	$< 3.0 \times 10^{-11}$	

*東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響を含む。

表 2.4.3-5 大気塵埃 (MS・2) 中の放射性核種濃度

(2018年度)

採取年月	⁷ Be	$^{54}\mathrm{Mn}$	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	106 Ru	$^{137}Cs*$	¹⁴⁴ Ce	単位
2018年4月	5.6×10^{-9}	$< 5.3 \times 10^{-12}$	$< 6.1 \times 10^{-12}$	< 1.6×10 ⁻¹¹	< 1.0×10 ⁻¹¹	$< 5.3 \times 10^{-11}$	4.9×10 ⁻¹¹	< 3.4×10 ^{·11}	
5 月	4.6×10 ^{.9}	$< 4.4 \times 10^{-12}$	$< 5.1 \times 10^{-12}$	< 1.3×10 ⁻¹¹	$< 7.6 \times 10^{-12}$	$< 3.9 \times 10^{-11}$	2.0×10^{-11}	$< 2.4 \times 10^{-11}$	
6月	2.9×10 ^{.9}	$< 5.3 \times 10^{-12}$	$< 5.8 \times 10^{-12}$	$< 1.5 \times 10^{-11}$	< 8.0×10 ⁻¹²	< 4.3×10 ⁻¹¹	1.3×10 ⁻¹¹	$< 2.9 \times 10^{-11}$	
7月	2.3×10 ^{.9}	$< 5.7 \times 10^{-12}$	$< 6.2 \times 10^{-12}$	$< 1.5 \times 10^{-11}$	$< 9.5 \times 10^{-12}$	< 4.9×10 ⁻¹¹	1.1×10^{-10}	< 3.0×10 ⁻¹¹	
8月	2.0×10 ^{.9}	$< 4.6 \times 10^{.12}$	$< 5.1 \times 10^{-12}$	$< 2.0 \times 10^{-11}$	$< 7.9 \times 10^{-12}$	< 4.3×10 ⁻¹¹	5.7×10^{-11}	$< 2.7 \times 10^{-11}$	
9月	5.3×10^{-9}	$< 5.4 \times 10^{-12}$	$< 5.6 \times 10^{-12}$	$< 1.5 \times 10^{-11}$	$< 9.3 \times 10^{-12}$	$< 4.4 \times 10^{-11}$	4.7×10 ⁻¹¹	< 3.0×10 ⁻¹¹	Delene?
10 月	5.7×10^{-9}	$< 5.5 \times 10^{-12}$	$< 5.7 \times 10^{-12}$	$< 1.4 \times 10^{-11}$	$< 8.4 \times 10^{-12}$	$< 4.2 \times 10^{-11}$	1.6×10^{-11}	$< 2.9 \times 10^{-11}$	Бq/сш ³
11 月	5.2×10^{-9}	$< 4.9 \times 10^{-12}$	$< 5.5 \times 10^{-12}$	< 1.4×10 ⁻¹¹	< 8.0×10 ⁻¹²	$< 4.7 \times 10^{-11}$	2.7×10 ⁻¹¹	< 3.9×10 ⁻¹¹	
12 月	3.8×10 ^{.9}	$< 6.9 \times 10^{-12}$	$< 8.5 \times 10^{-12}$	< 2.0×10 ⁻¹¹	$< 1.2 \times 10^{-11}$	$< 6.4 \times 10^{-11}$	1.1×10^{-10}	$< 5.4 \times 10^{.11}$	
2019年1月	4.3×10 ^{.9}	$< 6.5 \times 10^{.12}$	$< 7.7 \times 10^{-12}$	$< 1.9 \times 10^{-11}$	< 1.1×10 ⁻¹¹	$< 5.4 \times 10^{.11}$	6.9×10^{-11}	$< 3.9 \times 10^{-11}$	
2 月	5.6×10^{-9}	$< 5.1 \times 10^{-12}$	$< 5.3 \times 10^{-12}$	< 1.3×10 ⁻¹¹	$< 8.6 \times 10^{-12}$	$< 4.6 \times 10^{-11}$	9.1×10 ⁻¹¹	$< 2.7 \times 10^{-11}$	
3月	6.4×10 ^{.9}	$< 6.0 \times 10^{-12}$	$< 7.7 \times 10^{-12}$	$< 2.8 \times 10^{-11}$	< 1.0×10 ⁻¹²	< 6.0×10 ⁻¹¹	$2.1 \times 10^{.10}$	$< 5.2 \times 10^{-11}$	

*東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響を含む。

表 2.4.3-6 大気塵埃 (MS・3) 中の放射性核種濃度

採取年月	⁷ Be	⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	$^{95}\mathrm{Zr}$	⁹⁵ Nb	$^{106}\mathrm{Ru}$	$^{137}\mathrm{Cs}^{\star}$	¹⁴⁴ Ce	単位
2018年4月	6.0×10 ^{.9}	$< 5.5 \times 10^{-12}$	$< 6.3 \times 10^{-12}$	$< 1.7 \times 10^{-11}$	$< 1.0 \times 10^{-11}$	$< 5.7 \times 10^{-11}$	5.8×10^{-10}	$< 4.7 \times 10^{-11}$	
5 月	$5.7 \times 10^{.9}$	$< 6.7 \times 10^{-12}$	$< 5.9 \times 10^{-12}$	$< 1.3 \times 10^{-11}$	$< 8.8 \times 10^{-12}$	$< 4.5 \times 10^{.11}$	9.1×10^{-11}	$< 2.9 \times 10^{-11}$	
6月	$3.1 \times 10^{.9}$	$< 5.2 \times 10^{-12}$	$< 5.6 \times 10^{-12}$	$< 1.5 \times 10^{-11}$	$< 8.0 \times 10^{-12}$	$< 4.8 \times 10^{-11}$	2.3×10^{-11}	$< 2.8 \times 10^{-11}$	
7月	$2.6 \times 10^{.9}$	$< 6.0 \times 10^{.12}$	$< 6.7 \times 10^{-12}$	< 1.9×10 ⁻¹¹	< 1.1×10 ⁻¹¹	$< 5.5 \times 10^{-11}$	$1.4 \times 10^{.10}$	< 4.7×10 ^{·11}	
8月	2.0×10 ^{.9}	$< 4.4 \times 10^{-12}$	$< 5.4 \times 10^{-12}$	< 1.3×10 ⁻¹¹	$< 7.9 \times 10^{-12}$	$< 5.1 \times 10^{-11}$	$3.8 \times 10^{.10}$	< 3.7×10 ⁻¹¹	
9月	$5.1 \times 10^{.9}$	$< 5.1 \times 10^{-12}$	$< 6.0 \times 10^{-12}$	$< 1.4 \times 10^{-11}$	$< 8.5 \times 10^{-12}$	$< 4.5 \times 10^{.11}$	2.3×10^{-11}	$< 2.8 \times 10^{-11}$	D. (
10 月	6.3×10 ^{.9}	$< 5.3 \times 10^{-12}$	$< 6.0 \times 10^{-12}$	$< 1.5 \times 10^{-11}$	$< 8.7 \times 10^{-12}$	$< 5.4 \times 10^{-11}$	2.8×10^{-11}	$< 4.5 \times 10^{-11}$	Dq/cm3
11 月	$5.0 \times 10^{.9}$	$< 4.1 \times 10^{-12}$	$< 5.1 \times 10^{-12}$	< 1.1×10 ⁻¹¹	$< 6.4 \times 10^{-12}$	$< 3.5 \times 10^{-11}$	$2.3 \times 10^{.11}$	$< 2.4 \times 10^{.11}$	
12 月	$3.6 \times 10^{.9}$	$< 6.2 \times 10^{-12}$	$< 7.7 \times 10^{-12}$	< 1.8×10 ⁻¹¹	< 1.1×10 ⁻¹¹	$< 6.0 \times 10^{-11}$	3.2×10^{-11}	$< 5.0 \times 10^{-11}$	
2019年1月	4.2×10 ^{.9}	$< 5.1 \times 10^{-12}$	$< 5.2 \times 10^{-12}$	$< 1.2 \times 10^{-11}$	$< 7.4 \times 10^{-12}$	< 3.9×10 ⁻¹¹	$9.0 \times 10^{.11}$	$< 2.6 \times 10^{-11}$	
2 月	6.2×10 ^{.9}	$< 4.7 \times 10^{-12}$	$< 5.4 \times 10^{-12}$	< 1.3×10 ⁻¹¹	$< 7.9 \times 10^{-12}$	$< 4.5 \times 10^{.11}$	1.3×10^{-10}	< 3.9×10 ⁻¹¹	
3月	6.3×10 ^{.9}	$< 5.5 \times 10^{-12}$	$< 6.5 \times 10^{-12}$	$< 1.5 \times 10^{-11}$	$< 9.3 \times 10^{-12}$	$< 5.4 \times 10^{.11}$	$3.1 \times 10^{.10}$	$< 3.6 \times 10^{-11}$	

*東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響を含む。

表	2.4.3 - 7	大気塵埃	(MS-4)	中の放射性核種濃度
		/	· · /	

(2018年度)

採取年月	⁷ Be	⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	$^{95}\mathrm{Zr}$	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	$^{137}Cs*$	¹⁴⁴ Ce	単位
2018年4月	6.0×10 ^{.9}	$< 5.7 \times 10^{-12}$	$< 6.6 \times 10^{-12}$	< 1.6×10 ⁻¹¹	< 1.1×10 ⁻¹¹	$< 5.4 \times 10^{-11}$	4.7×10 ^{·10}	< 4.8×10 ⁻¹¹	
5 月	$5.4 \times 10^{.9}$	$< 4.6 \times 10^{.12}$	$< 5.8 \times 10^{-12}$	< 1.4×10 ⁻¹¹	$< 5.2 \times 10^{-12}$	$< 4.4 \times 10^{-11}$	$1.4 \times 10^{.10}$	< 3.0×10 ⁻¹¹	
6月	3.3×10 ^{.9}	$< 7.0 \times 10^{-12}$	$< 8.1 \times 10^{-12}$	$< 2.0 \times 10^{-11}$	$< 1.2 \times 10^{-11}$	$< 6.3 \times 10^{-11}$	$2.7 \times 10^{.10}$	< 4.0×10 ⁻¹¹	
7月	2.4×10 ^{.9}	$< 7.4 \times 10^{.12}$	< 8.9×10 ⁻¹²	$< 2.2 \times 10^{-11}$	$< 1.4 \times 10^{-12}$	< 8.2×10 ⁻¹¹	$7.9 \times 10^{.10}$	< 4.8×10 ⁻¹¹	
8月	$2.1 \times 10^{.9}$	$< 6.8 \times 10^{-12}$	$< 6.3 \times 10^{-12}$	< 1.7×10 ⁻¹¹	$< 9.6 \times 10^{-12}$	$< 5.9 \times 10^{-11}$	$8.0 \times 10^{.10}$	< 4.8×10 ⁻¹¹	
9月	4.7×10 ^{.9}	$< 7.8 \times 10^{-12}$	$< 9.2 \times 10^{-12}$	< 1.9×10 ⁻¹¹	$< 1.2 \times 10^{-11}$	$< 6.1 \times 10^{-11}$	$2.6 \times 10^{.10}$	$< 4.3 \times 10^{-11}$	D. t?
10 月	5.7×10^{-9}	$< 8.5 \times 10^{-12}$	< 1.1×10 ⁻¹¹	$< 2.5 \times 10^{-11}$	$< 1.5 \times 10^{-11}$	< 8.3×10 ⁻¹¹	$2.9 \times 10^{.10}$	$< 5.5 \times 10^{-11}$	Bq/cm ³
11 月	5.1×10^{-9}	$< 7.3 \times 10^{-12}$	$< 7.8 \times 10^{-12}$	$< 2.1 \times 10^{-11}$	< 1.3×10 ⁻¹¹	$< 6.7 \times 10^{-11}$	$2.1 \times 10^{.10}$	< 4.4×10 ⁻¹¹	
12 月	3.8×10 ^{.9}	< 1.0×10 ⁻¹¹	< 1.2×10 ⁻¹¹	< 3.0×10 ⁻¹¹	$< 1.6 \times 10^{-11}$	$< 9.7 \times 10^{-11}$	1.0×10 ⁻⁹	< 7.9×10 ⁻¹¹	
2019年1月	4.2×10 ^{.9}	$< 9.9 \times 10^{-12}$	< 1.1×10 ⁻¹¹	$< 2.9 \times 10^{-11}$	$< 1.6 \times 10^{-11}$	$< 1.1 \times 10^{-10}$	2.6×10^{-9}	$< 6.1 \times 10^{-11}$	
2 月	6.1×10 ^{.9}	$< 7.0 \times 10^{.12}$	$< 7.3 \times 10^{-12}$	$< 2.1 \times 10^{-11}$	< 1.1×10 ⁻¹¹	$< 6.9 \times 10^{-11}$	1.1×10 ⁻⁹	$< 5.8 \times 10^{-11}$	
3 月	6.1×10 ^{.9}	$< 9.2 \times 10^{-12}$	< 1.1×10 ⁻¹¹	$< 2.5 \times 10^{-11}$	< 1.7×10 ⁻¹¹	< 1.1×10 ⁻¹⁰	6.7×10 ⁻⁹	$< 6.8 \times 10^{-11}$	1

*東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響を含む。

2.4.4 排気・排水の⁸⁹Sr 及び⁹⁰Sr の化学分析

2018年度に原子力科学研究所の原子炉施設等から放出された排気・排水中の⁸⁹Sr 及び⁹⁰Sr の 放射能濃度を測定した。これらについて「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測 定に関する指針」に記載された検出下限濃度を満足するように化学分析により求めた。結果を表 2.4.4-1に示す。

排気中の⁸⁹Sr 及び⁹⁰Sr 並びに排水中の⁸⁹Sr は,いずれの施設の試料からも検出されなかった。 一方,排水中の⁹⁰Sr は第2廃棄物処理棟及び環境シミュレーション試験棟の2施設5試料から検 出された。ただし,これらの排水中の⁹⁰Sr 濃度は,法令に定める排液中又は排水中の濃度限度 (3.0×10⁻² Bq/cm³)を下回っていた。

(井上 和美)

表 2.4.4-1 排気及び排水中の⁸⁹Sr, ⁹⁰Sr 放出濃度

(2018年度)

<u>⇒</u> +wi	+/ , ⇒л	4	第12	回半期	第22	日半期	第3日	四半期	第42	日半期	展 住
武州	加市	伯	$^{89}{ m Sr}$	$^{90}\mathrm{Sr}$	早 114						
	- 1 - 12	主排気口	< 1.2	< 1.3	< 1.1	< 1.2	< 1.2	< 1.4	< 1.1	< 1.2	
	ホットフホ	副排気口	< 1.2	< 1.3	< 1.1	< 1.2	< 1.3	< 1.4	< 1.2	< 1.3	
	JRR-2		< 5.3	< 5.8	< 5.5	< 6.1	< 6.0	< 6.8	< 5.9	< 6.6	
	JRR-3		< 1.3	< 1.5	< 1.3	< 1.4	< 1.3	< 1.4	< 1.3	< 1.5	
	JRR-4		< 5.2	< 5.7	< 5.4	< 6.0	< 9.0	< 10	< 6.0	< 6.7	
	RI 製造棟		< 5.6	< 6.1	< 5.2	< 5.9	< 5.3	< 5.9	< 5.7	< 6.3	
	JRR-3 実験利用棟	(第2棟)	< 1.2	< 1.3	< 1.1	< 1.3	< 1.2	< 1.4	< 1.1	< 1.2	
	百加理性则研究病	スタック I	< 0.72	< 0.81	< 0.78	< 0.86	< 0.63	< 0.69	< 0.63	< 0.71	
	丹処埕付別切九保	スタック Ⅱ	< 0.73	< 0.82	< 0.77	< 0.87	< 0.62	< 0.70	< 0.63	< 0.71	
	液体処理建家		< 75	< 85	< 51	< 58	< 43	< 49	< 36	< 41	
排気	第1廃棄物処理棟		< 2.5	< 2.8	< 5.1	< 5.8	< 2.3	< 2.6	< 3.0	< 3.3	$\mu Bq/m^3$
	第2廃棄物処理棟		< 0.64	< 0.72	< 0.64	< 0.72	< 0.57	< 0.65	< 0.53	< 0.60	
	第3廃棄物処理棟		< 2.6	< 3.0	< 2.8	< 3.1	< 2.4	< 2.7	< 2.5	< 2.7	
	汚染除去場		< 38	< 42	< 29	< 33	< 31	< 35	< 49	< 54	
	廃棄物安全試験施設	ι Ž	< 0.59	< 0.65	< 0.53	< 0.60	< 0.74	< 0.84	< 0.54	< 0.60	
	環境シミュレーショ	コン試験棟	< 2.7	< 3.0	< 2.6	< 2.9	< 3.2	< 3.5	< 8.3	< 9.4	
	NSRR		< 2.7	< 2.9	< 2.7	< 3.0	< 3.0	< 3.3	< 3.5	< 4.0	
	燃料試験施設試験核	東	< 0.62	< 0.69	< 0.57	< 0.64	< 0.63	< 0.69	< 0.95	< 1.1	
	NUCEF 施設 解体分別保管棟		< 0.64	< 0.72	< 0.58	< 0.65	< 0.62	< 0.69	< 0.57	< 0.64	
	解体分別保管棟		< 3.0	< 3.3	< 3.1	< 3.4	< 2.8	< 3.2	< 3.0	< 3.4	
	減容処理棟		< 2.8	< 3.1	< 3.0	< 3.4	< 2.7	< 3.0	< 2.8	< 3.1	
	第4研究棟		< 65	< 73	< 63	< 71	< 61	< 68	< 54	< 61	
	放射線標準施設棟		—	—	—	—	-	-	< 56	< 63	
	JRR-1		—	—	< 59	< 65	< 61	< 69	< 55	< 62	
	JRR-2		—	—	—	—	< 61	< 68	—	—	
	JRR-3		< 68	< 75	< 58	< 66	< 63	< 71	—	—	
	JRR-4		< 65	< 73	< 58	< 66	< 61	< 69	< 55	< 62	
	RI 製造棟		_	—	< 170	< 58	_	—	_	—	
	JRR-3 実験利用棟	(第2棟)	_	—	< 58	< 66	_	—	_	—	
	再処理特別研究棟		—	—	—	—	_	—	-	—	
	液体処理建家		—	-	-	—	< 61	< 69	-	—	
排水	圧縮処理装置建家		—	—	—	—	-	-	-	—	$\mu Bq/cm^3$
	第1廃棄物処理棟		-	-	-	—	-	-	-	—	
	第2廃棄物処理棟		< 180	69	< 330	450	< 210	86	< 200	84	
	第3廃棄物処理棟		< 61	< 67	< 59	< 66	< 60	< 68	< 56	< 63	
	汚染除去場		—	_	—	_	< 62	< 70	_	_	
	廃棄物安全試験施設	ı X	—	—	—	—	-	-	-	—	
	環境シミュレーショ	コン試験棟	—	—	—	—	_	_	< 230	140	
	NSRR		_	—	< 58	< 66	< 61	< 68	< 59	< 65	
	NUCEF 施設		< 61	< 67	< 61	< 69	< 61	< 68	< 58	< 66	
	解体分別保管棟		_	—	< 60	< 68	< 62	< 70	-	-	
	減容処理棟		-			_	< 61	< 69	_	_	

(注)表中の「-」は、分析試料がなかったことを示す。

2.4.5 中央監視装置の更新

原子力科学研究所の敷地内又は敷地外で行っている空気吸収線量率,空気中放射能濃度,排水 中放射能濃度及び気象に関する監視・観測情報は,データ伝送装置(以下「テレメータ」という。) により中央データ処理装置に伝送し,集計処理している(テレメータ及び中央データ処理装置を あわせて,以下「中央監視装置」という。)。中央監視装置のリース契約が2018年10月をもって 満了することに伴い,同年8月から更新を実施し,10月に原子力災害対策特別措置法(以下「原 災法」という。)に基づく性能検査を受検し,11月から新たな中央監視装置の運用を開始した。

以下,上記の更新に関する内容について(1)更新作業に関する事項,(2)監視体制の整理及び機能向上の2項目に分けて記す。

(1) 更新作業に関する事項

(a) 原災法に基づく性能検査の受検

今回更新した装置の一部は原災法に基づく放射線測定設備であった。そのため規制当局(原 子力規制庁)による変更に係る性能検査を受検する必要があった。

今回の更新の場合,図 2.4.5-1 に示す更新範囲内の設備を更新し,検出部及び測定部は既存のものを継続して使用した。性能検査の受検に当たって,原子力規制庁との面談で性能検査の範囲を整理した結果,今回の性能検査では図 2.4.5-1 に示す検査範囲について検査を行い,既存の検出部及び測定部は検査の対象外となった。

(b) 更新作業の工程管理及び作業による欠測について

- モニタリングポスト5局(MP-11, MP-16~19)のテレメータ更新にあたっては,局舎毎 の欠測時間が極力短くなるように,テレメータの解体,撤去,据付及び調整が同日中に終了 するよう工程管理を行った。また,上記モニタリングポスト5局におけるテレメータの更新 作業中は,可搬型モニタリングポストを設置して空気吸収線量率の測定を行い,作業期間中 も空気吸収線量率に異常がないことを確認しながら作業を行った。
- (2) 監視体制の整理及び機能向上
 - (a) データ処理系の二重化

平成25年12月に施行された「試験研究の用に供する原子炉等の位置,構造及び設備の基準に関する規則」(以下「新規制基準」という。)では,原子炉制御室やその他の必要な場所にモニタリングポストの監視情報等を表示できる設備を設けることが要求されている。そのため,新規制基準が要求する監視情報等を表示する設備を,JRR-3中央制御室及び安全管理棟緊急時対策所に設置している。従来のシステム設計思想では,テレメータから伝送された情報を収集するサーバのみが二重化されており,収集した情報を処理し各種端末装置で表示させるデータ処理系には冗長性がなかった。

更新に際して,新規制基準で要求される機能の信頼性を向上させるために,データ処理系 についても二重化した。これにより主系として使用するデータ収集系又はデータ処理系のい ずれかに不具合が生じても,従系として備えているデータ収集系又はデータ処理系によって 監視機能が補完されるようになった。 (b) 監視体制の合理化によるコストの削減

データ収集系,データ処理系等で使用する複数のサーバを仮想サーバ化することで,単一の物理サーバに機能を集約したうえで冗長性の確保を図り,運用するサーバの数を削減した。 また第2.4.1項(5)に記載した監視体制の合理化を図ったことで,子局のテレメータの数量を 全体で5台削減した。以上のとおり,監視機能の信頼性及び機能を向上させつつも,全体の 管理コストを大幅に削減できた。

(c) 緊急時における環境放射線監視情報作成の簡便化

事故・トラブルの際,現地対策本部への環境放射線監視情報(空気吸収線量率,気象観測 結果等)の報告は,迅速性及び正確性が要求されている。従前は,作成者が収集された情報 (端末画面の表示)を報告用様式に転記し,その後複数名による読み合わせを行うことによ り環境放射線監視情報を作成していた。そこで,迅速性及び正確性を向上させるために,更 新に際して環境放射線監視情報の作成を自動化し,任意の時刻の情報を出力する機能を設け た。これにより環境放射線監視情報作成の簡便化及び更なる迅速化が図られた。またこの機 能により,操作性が向上し,環境放射線監視情報作成作業のユーザーフレンドリー化を図る ことができた。

(d) 出力帳票様式の更新機能の追加

上記(2)(c)の様式も含め、中央データ処理装置から出力される帳票の定型様式について、 要求事項に応じてユーザーレベルで容易に帳票様式を変更できるようにした。また、印刷 可能な監視・観測情報を Microsoft[®] Office Excel[®]ファイルで出力させることにより、必要 に応じて編集ができるようにした。

(e) 無停電電源装置による補助体制の追加

上記(1)(b)に記載のモニタリングポスト5局には、商用電源が遮断された場合でも連続監 視を継続できるように、非常用発電機が備えられている。従前は商用電源が遮断されてか ら非常用発電機からの電力供給への切替えの際に、数分程度の電力遮断が生じていた。

今回の更新において、上記モニタリングポスト5局(MP-11,16~19)のテレメータに 無停電電源装置を追加した。これにより商用電源から非常用発電機への電源切替時の電力 供給遮断中も、欠測なく測定が継続できる体制を整えた。

上記のように、中央監視装置の更新の結果,監視業務の効率化及び監視体制の機能向上,経費 削減並びに緊急時対応能力の向上が実現した。

(野崎 天生)



図 2.4.5-1 装置等の更新範囲及び原災法における検査対象範囲

2.4.6 環境試料中の Pu 分析法の検討

茨城県東海地区環境放射線監視計画に基づき実施している環境試料中の ²³⁹⁺²⁴⁰Pu 放射能濃度 の分析方法は,放射能測定法シリーズ¹⁾に準拠している。分析の流れは,試料中の有機物分解,イ オン交換法による Pu の分離,電着,α線スペクトロメトリによる測定である。イオン交換法は, 各元素におけるイオン交換樹脂への吸着・脱離特性を利用し,目的の元素を分離・精製する方法 である。Pu は, Pu の価数と溶液の液性を調整することにより,U や Th 等の元素から分離する ことができる。

最近の環境試料の Pu 分析において,(1) Pu の回収率の低下や,(2) Pu の分離・精製について 十分な結果が得られていない事例が見られたため,それぞれの課題について分析方法の検討を行 った。

(1) Pu の回収率

灰化試料中(魚類)のPu分析では、回収率が従前の60%程度から30%程度以下に低下する事例が見られた。最も低い事例での回収率は7%であり、茨城県東海地区環境放射線監視委員会が定めるPuの検出下限濃度(2.0×10⁻³Bq/kg・生)を担保することができなかったため、次の分析方法の検討を行った。なお、試料中Puの回収率は、あらかじめ試料に添加した標準溶液中の²⁴²Puを収率トレーサーとして測定することにより評価している。

Puを錯陰イオンとして陰イオン交換樹脂に収率よく吸着するためには、あらかじめ硝酸系の試料溶液中のPuの価数を4価(Pu(IV))に調整する必要がある。従来法では、過酸化水素を還元剤として用いて価数調整を行っていたが、過酸化水素は還元力が足りず、6価(Pu(VI))までしか還元できていない場合が考えられた。このように、過酸化水素を還元剤として用いた場合では、価数調整の安定性の確保が困難であり、試料溶液中のPuの価数を4価(Pu(IV))に調整しきれていないことにより回収率が低下したと推定した。そこで、還元剤として亜硝酸ナトリウムを用いた灰化試料中Pu分析法を検討した。その結果、78%から92%の高い収率でPuを回収することができることを確認した。この結果を踏まえ、Puの還元剤を過酸化水素から亜硝酸ナトリウムに変更することとした。

(2) Pu の分離・精製

海底土試料中の Pu 分析では、 α 線スペクトルに Th のピークが見られ、Pu の分離・精製が不 十分な事例が見られた。海底土試料中には Th が比較的多く含まれ、分離・精製が不十分な場合、 収率トレーサーである ²⁴²Pu の α 線エネルギー(4.858, 4.902MeV)に近い ²³⁰Th からの α 線エ ネルギー(4.621, 4.687MeV)によるピークが ²⁴²Pu のピーク領域に干渉することで、²⁴²Pu の定 量を妨げる。イオン交換法では、樹脂に Pu を吸着させた後、イオン交換カラムに(3+2)硝酸を流 すことで U 等を、(5+1)塩酸を流すことで Th や Po 等をそれぞれ除去し、Pu の分離・精製を行っ ている。そのため、この Pu の分離・精製の段階で、Th を十分に除去する必要がある。Th 除去が 不十分となる原因を、(5+1)塩酸の通液量が不十分であることと推定し、その量を従来法での 100mL から 200mL に増やして Th 除去の効果を検討した。その結果、Th の十分な除去を確認し た(図 2.4.6-1)。この結果を踏まえ、海底土試料分析で Th 除去の際に用いる(5+1)塩酸の量を 200mL に変更することとした。

また、イオン交換で Pu を溶出させた溶離液は、次工程で蒸発乾固する必要がある。従来法で

Puの溶離液に用いていたヨウ化アンモニウムは,蒸発乾固をする際にアンモニウム塩が析出し周 囲に Pu の溶液が飛散するおそれがあった。そこで,溶離液としてヨウ化水素酸を用いる方法を 検討したところ,塩が析出することなく,より安全に蒸発乾固をすることができることを確認し た。これにより,イオン交換法でのPuの溶離液をヨウ化水素酸に変更することとした。

(竹内 絵里奈)

参考文献

1) 文部科学省: 放射能測定法シリーズ 12 プルトニウム分析法, (1990) 73p.



図 2.4.6-1 海底土試料から分離・精製した Pu 測定用試料のα線スペクトル (イオン交換における(5+1)塩酸の通液量の違いによる Th 除去効果の比較)

2.5 個人線量の管理

外部被ばく及び内部被ばくによる個人線量の測定評価、記録の保管及び通知を行った。

外部被ばくについては,原子力科学研究所並びに保安規定等に基づいて個人線量の測定等を依頼された大洗研究所,青森研究開発センター,播磨事務所及びJ-PARCセンター(以下「測定対象事業所」という。)において指定された放射線業務従事者を対象に線量の測定評価を行った。 2018年度の全対象実員は6,859人(測定評価件数は26,507件。以下,実員に続くカッコ書きは測定評価件数を示す。)であり,このうち,原子力科学研究所は2,550人(8,393件)であった。

内部被ばくについては、年度当初及び3月ごとに行った放射線作業状況調査等の結果、原子力 科学研究所において、内部被ばくが3月間2mSvを超えるおそれのある者はいなかった。また、 妊娠中の女子の測定は、6件であった。原子力科学研究所における入退域検査及び内部被ばくの 確認検査の2018年度の件数は、それぞれ82件及び151件であった。臨時測定はなかった。

外部被ばく及び内部被ばく線量の測定結果によると、原子力科学研究所での放射線作業に関して、保安規定等に定められた線量限度及び警戒線量を超える被ばくはなかった。2018年度における原子力科学研究所の放射線業務従事者の総線量、平均実効線量及び最大実効線量は、それぞれ31.7人・mSv,0.01mSv及び1.9mSvであった。また、測定対象事業所におけるこれらの線量は、それぞれ88.1人・mSv,0.01mSv及び1.9mSvであった。

原子炉等規制法関係及び放射線障害防止法関係の被ばく線量登録管理制度に基づいて実施した 個人被ばく線量等の放射線従事者中央登録センターへの登録,経歴照会等の件数は,原子力科学 研究所及び測定等を依頼された事業所のうち,当課での手続きを要しない播磨事務所及び J-PARC センターを除いた総数は,計 26,985 件であった。

(橘 晴夫)

2.5.1 外部被ばく線量の測定

放射線業務従事者に対する外部被ばく線量の測定は,個人線量計により3月ごと(女子については1月ごと)の1cm線量当量(実効線量及び妊娠中の女子の腹部表面の等価線量)及び70µm線量当量(皮膚の等価線量)について実施した。眼の水晶体の等価線量については,1cm線量当量又は70µm線量当量のうち大きい方の測定値を記録した。

原子力科学研究所における外部被ばく線量測定対象実人員は2,550人(8,393件)であり,妊娠 中の女子は2人(8件)であった。このうち,体幹部不均等被ばくが予想された21人(56件)に ついては,不均等被ばく測定用の個人線量計により頭頸部の測定を行った。また,身体末端部位 の線量が最大となるおそれがあった53人(98件)については,OSLリングバッジにより手先の 測定を行った。個人線量計による測定が不可能な場合に行う推定評価は3件あり,作業環境の値 から推定された。なお,保安規定等に定められた臨時測定基準に該当する事例はなかった。

依頼を受け実施した原子力科学研究所以外の事業所分を合わせた外部被ばく線量測定評価件数 を表 2.5.1-1 に示す。

(上野 有美)

	事 業 所 管理期間	OSLバッジ	不均等被ばく 測定用バッジ	OSL リング バッジ	合 計
原	第1四半期	1,675	14	4	1,693
于力	第2四半期	2,010	12	21	2,043
科学	第3四半期	2,256	18	68	2,342
研究	第4四半期	2,298	12	5	2,315
光 所	年 間	8,239	56	98	8,393
	大洗研究所(北)	2,609	0	42	2,651
	大洗研究所(南)	2,798	0	65	2,863
-	青森研究開発センター	219	0	0	219
	播磨事務所	163	0	0	163
	J-PARC センター	11,438	0	0	11,438
	機構外事業所	780	0	0	780
	全事業所	26,246	56	205	26,507

表 2.5.1-1 外部被ばく線量測定評価件数

(2018年度)

2.5.2 内部被ばく線量の測定

原子力科学研究所における内部被ばくに係る放射線作業状況調査の結果,有意な内部被ばく線 量(3月間2mSvを超える線量)を受けるおそれのある者はいなかったため,定期的に測定を必 要とする事例はなかった。また,妊娠中の女子のうち,内部被ばくの評価が必要な者は,1人(6 件)で計算により評価を行った。なお,臨時測定を必要とする事例はなかった。

また,内部被ばく線量測定の対象とならなかった者のうち,内部被ばくがなかったことを確認 するために行う検査は,バイオアッセイ法により30人(96件),体外計測法により17人(55件) について実施した。また,第1種管理区域入域者の内部被ばくの有無を確認するために行う入退 域検査は,体外計測法により48人(82件)について実施した。それぞれの検査の結果,内部被 ばく線量測定を必要とする事例はなかった。依頼を受け実施した原子力科学研究所以外の事業所 分を合わせた内部被ばく線量測定及び検査件数を表2.5.2-1に示す。

(高橋 聖)

	★ 光 示	나 수미 카마 가고,		内部被降	ばく検査	т \н. 	
	争 未 川	内部彼はく測定	臨時測定	バイオ アッヤイ	体外計測	入返或 検査	合 計
	官理别间						
原子	第1四半期	0	0	25	11	0	36
力	第2四半期	3	0	22	14	17	56
科学	第3四半期	3	0	23	13	53	92
研究	第4四半期	0	0	26	17	12	55
5 所	年 間	6	0	96	55	82	239
	大洗研究所(北)	0	0	28	38	16	82
	大洗研究所(南)	2	0	0	220	630	852
Ē	青森研究開発センター	0	0	0	0	0	0
播磨事務所		0	0	0	0	0	0
J-PARC センター		0	0	88	56	0	144
	機構外事業所	0	0	0	0	0	0
	全事業所	8	0	212	369	728	1,317

表 2.5.2-1 内部被ばく線量測定及び検査件数

(2018年度)

2.5.3 個人被ばく状況

(1) 原子力科学研究所の被ばく状況

実効線量に係る被ばく状況は,総線量が31.7人・mSv,平均実効線量が0.01 mSv,最大実効 線量が1.9 mSv で,最大被ばく者は廃棄物安全試験施設等においてセル内試験装置の撤去作業等 に従事した者の被ばくであった。なお,有意な内部被ばくはなかった。原子力科学研究所におけ る放射線業務従事者実員,線量分布,総線量,平均実効線量及び最大実効線量について,四半期 別及び作業者区分別(職員等,外来研究員等,請負業者及び研修生に区分)に集計した結果を表 2.5.3-1及び表 2.5.3-2 に示す。

皮膚の等価線量に係る被ばく状況は、総線量が83.6 mSv, 平均線量が0.03 mSv, 最大線量が5.0 mSvで,最大被ばく者は燃料試験施設等においてセル内除染作業等に従事した者であった。

眼の水晶体の等価線量に係る被ばく状況は,総線量が52.7 mSv,平均線量が0.02 mSv,最大線量が3.4 mSv で,最大被ばく者は廃棄物安全試験施設等においてセル内試験装置の撤去作業等に従事した者であった。

これらの被ばくは、いずれも計画管理された作業によるものであった。

(2) 測定対象事業所の被ばく状況

依頼を受け実施した原子力科学研究所以外の事業所分を含めた放射線業務従事者実員,線量分 布,総線量,平均実効線量及び最大実効線量について,四半期別,作業者区分別及び事業所別に 集計した結果を表 2.5.3-3,表 2.5.3-4 及び表 2.5.3-5 に示す。

(上野 有美)

							())1, 1 > 2 1	, wiju//, -	1010 /文/
	长针纳光		線量	とうわう ()	人)				
管理期間	成 新 線 (人) 版 初 線 来 者 (人)	0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え るもの	総線量 (人・mSv)	平均 実効線量 (mSv)	最大 実効線量 (mSv)
第1四半期	1,505	1,489	16	0	0	0	3.7	0.00	0.5
第2四半期	1,764	1,741	23	0	0	0	6.0	0.00	0.4
第3四半期	1,855	1,819	36	0	0	0	7.2	0.00	0.5
第4四半期	1,905	1,857	46	2	0	0	14.8	0.01	1.6
年間*	2,550 (2,316)	2,457 (2,232)	90 (62)	3 (21)	0 (1)	0 (0)	31.7 (64.1)	0.01 (0.03)	1.9 (5.2)

表 2.5.3-1 実効線量に係る四半期別被ばく状況

(原子力科学研究所, 2018年度)

* カッコ内の数値は,2017年度の値。

表 2.5.3-2 実効線量に係る作業者区分別被ばく状況

(原子力科学研究所,	2018 年度)

			線量	 十分布()	()				
作業者区分*	放射線業 務従事者 実員 (人)	0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え るもの	総線量 (人・mSv)	平均 実効線量 (mSv)	最大 実効線量 (mSv)
職員等	707	697	10	0	0	0	2.6	0.00	0.5
外来研究員等	306	306	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
請負業者	1,448	1,365	80	3	0	0	29.1	0.02	1.9
研修生	93	93	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
全作業者	2,550	2,457	90	3	0	0	31.7	0.01	1.9

*同一作業者が、当該年度中に作業者区分を変更した場合、作業者区分ごとに1名として集計した。

表 2.5.3-3 実効線量に係る四半期別被ばく状況*1

(測定対象事業所, 2018年度)

	故射線業		線量	 七分布(ノ	()				
管理期間	が 務従事者 実員 (人)	0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え るもの	総線量 (人・mSv)	平均 実効線量 (mSv)	最大 実効線量 (mSv)
第1四半期	4,313	4,251	62	0	0	0	11.7	0.00	0.7
第2四半期	5,028	4,945	83	0	0	0	19.5	0.00	0.7
第3四半期	5,432	5,326	106	0	0	0	20.3	0.00	0.6
第4四半期	5,855	5,741	106	8	0	0	36.6	0.01	1.6
年 間*2	6,859 (6,671)	6,589 (6,405)	260 (227)	10 (38)	0 (1)	0 (0)	88.1 (138.0)	0.01 (0.02)	1.9 (5.2)

*1 機構外事業所での作業による被ばくを含む。

*2 カッコ内の数値は,2017年度の値。

表 2.5.3-4 実効線量に係る作業者区分別被ばく状況*1

(測定対象事業所, 2018年度)

	放射線業 務従事者 実員 (人)		線量	 最分布()			81.		
作業者 区分*2		0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え るもの	総線量 (人・mSv)	平均 実効線量 (mSv)	最大 実効線量 (mSv)
職 員 等	1,244	1,202	42	0	0	0	12.6	0.01	0.9
外来研究員等	1,976	1,962	14	0	0	0	3.5	0.00	0.6
請負業者	3,582	3,368	204	10	0	0	72.0	0.02	1.9
研修生	93	93	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
全作業者	6,859	6,589	260	10	0	0	88.1	0.01	1.9

*1 機構外事業所での作業による被ばくを含む。

*2 同一作業者が、当該年度中に作業者区分を変更した場合、区分ごとに1名として集計した。

								(2018年度)
	放射線業 務従事者 実員 (人)		線量	と分布(ノ	人)				
事業所*1		0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え るもの	総線量 (人・mSv)	平均 実効線量 (mSv)	最大 実効線量 (mSv)
原子力科学 研究所	2,550	2,457	90	3	0	0	31.7	0.01	1.9
大洗研究所 (北)	946	931	9	6	0	0	12.5	0.01	1.6
大洗研究所 (南)	775	707	67	1	0	0	16.2	0.02	1.1
青森研究開発 センター	83	83	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
播磨事務所	37	37	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
J-PARC センター	3,342	3,245	97	0	0	0	27.7	0.01	0.9
全事業所*2	6,859	6,589	260	10	0	0	88.1	0.01	1.9

表 2.5.3-5 実効線量に係る事業所別被ばく状況

*1 同一作業者が、当該年度中に事業所を変更した場合、事業所ごとに1名として集計した。

*2 機構外事業所での作業による被ばくを含む。

2.5.4 個人被ばく線量等の登録管理

原子力関係法令に基づき,放射線業務従事者の被ばく記録の交付及び保管を行った。原子力科 学研究所における放射線業務従事者の外部被ばく測定記録及び内部被ばく測定記録については, 3月ごと(女子については1月ごと)及び1年間の実効線量及び等価線量を算定し,個人線量通 知票を作成して放射線業務従事者本人へ交付するとともに,その記録を保管した。また,法令報 告用被ばく線量統計資料を作成し,関係箇所へ報告した。

原子炉等規制法及び放射線障害防止法の適用を受ける事業者が参加して運用されている「被ば く線量登録管理制度」に基づき,放射線従事者中央登録センターに対して,J-PARC センター及 び播磨事務所を除く測定対象事業所における放射線業務従事者に係る各種登録を行うとともに, 関係法令に定められている記録の引渡し規定に基づく指定解除者の放射線管理記録の引渡しを行 った。各種登録及び放射線管理記録の引渡し件数の詳細を表 2.5.4-1 に示す。

(鈴木 武彦)

登録ラ	<u></u>	 7 の種	 重類	管理	期間		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合 計
規	事	Ī	前	登	č -	録	72	155	26	17	270
制	指		定	登	č -	録	670	776	1,371	1,537	4,354
述	指	定	解	除	登	録	888	804	935	1,620	4,247
	個	人譜	哉別	変!	更登	録	1	4	4	2	11
ド	埩	帳	発	行	登	録	46	15	7	5	73
係	定	期	線	量	登	録	4,020	0	0	0	4,020
障防	個	人	識	別	登	録	105	264	150	239	758
法	記	録	引	渡	登	録	888	804	935	1,620	4,247
) 係	定	期	線	量	登	録	4,020	0	0	0	4,020
彩	E	歴	ļ	照	슻	:	106	212	199	221	738
指定	解除	者の	放射	線管	「理調	記録	888	804	935	1,620	4,247
合					計		11,704	3,838	4,562	6,881	26,985

表 2.5.4-1 登録及び放射線管理記録の引渡し件数

(J-PARCセンター及び播磨事務所を除く測定対象事業所,2018年度)

2.5.5 リバモアファントムを用いた肺モニタの計数効率の測定

(1) 概要

原子力科学研究所の肺モニタの校正は JAERI ファントムを用いた肺中 ²⁴¹Am に対する計数効率の測定により定期的に実施されている。一方, ²³⁹Pu に対する校正については,ファントムによる測定が行えず,過去の校正結果との比から計数効率を算出している。今回,肺モニタの校正の妥当性の検証のため,核燃料サイクル工学研究所(以下「核サ研」という。)のリバモアファントム¹⁾(以下「LLNL ファントム」という。),線源,遮蔽室等を用いて ²³⁹Pu に対する肺モニタの 計数効率を測定し,これまでの校正による値と比較した。また,胸部組織材プレートをファントム前面に追加した測定も実施し,胸壁厚の計数効率への影響を調べた。

(2) 計数効率の測定

計数効率の測定は、肺用 ²⁴¹Am 及び ²³⁹Pu 線源を LLNL ファントム内にセットし行った。測定 の様子を写真 2.5.5-1 に示す。通常、肺モニタ測定は仰臥位で行うが、今回は核サ研遮蔽室での 測定のため、ファントムを立位にし、専用冶具とラボジャッキにより検出器の位置及び角度を調 整した。ファントム胸部表面と肺モニタ検出器表面の距離は、通常の校正と同じ 0.5 cm とした。 表 2.5.5-1 に、測定に用いた LLNL ファントムの胸部追加プレート、胸壁厚(CWT)及び筋肉 等価胸壁厚(MEQ-CWT)を、JAERI ファントムの値²⁾ と併せて示す。MEQ-CWT は、ファン トム材の筋肉と脂肪の割合とそれらの光子の線減弱係数から計算されるもので、肺モニタの計数 効率の胸壁厚による補正に使われる。計測時間は各計測対象光子ピークの計数が約 1 万カウント 以上となるよう設定した。

(3) 計数効率測定結果

図 2.5.5-1 に LLNL ファントムと JAERI ファントムの MEQ-CWT に対する計数効率の測定 結果を示す。ここで、JAERI ファントムによる 239 Pu の計数効率は、 241 Am (17 keV 領域)の計 数効率と、過去に測定で得た 239 Pu と 241 Am (17 keV 領域)の計数効率の比から求めた値であ る。 241 Am に対する両ファントムによる計数効率は良く一致しており、ファントムの種類、ファ ントムの姿勢、遮蔽室等の条件の違いが校正に大きく影響しないことを確認した。また、 239 Pu の 計数効率も、今回測定した MEQ-CWT の範囲内で良く一致する結果が得られた。

計数効率と MEQ-CWT の関係式は, $\varepsilon = \varepsilon_0 \exp(-\mu (t - t_0))$ と表せる。ここで, ε は計数効率 (cpm/Bq), t は MEQ-CWT (cm), ε_0 は tocm のときの計数効率 (cpm/Bq), μ は減衰率 (cm⁻¹) を表す。 μ の値を今回の測定値から求めたところ, 0.27 cm⁻¹ (²⁴¹Am), 1.2 cm⁻¹ (²³⁹Pu) であっ た。この結果は, 被検者の測定で胸壁厚による計数効率の補正を行う場合に使用する。 (4) まとめ

核サ研の LLNL ファントムを用いて ²³⁹Pu に対する肺モニタの計数効率を取得した。その結果, これまで原子力科学研究所において実施してきた校正による ²³⁹Pu の計数効率と概ね一致してお り,これまでの校正が妥当であることを確認した。このため今後の校正においても,これまでと 同様の方法で ²³⁹Pu の計数効率を求めることとする。

HUMANOID SYSTEMS: "Calibration Phantoms for Whole-body Counters", (1983)
 Kinase, S. et al.: RADIOISOTOPES, 52 (8), pp.378–382 (2003).

(高橋 聖)



写真 2.5.5-1 計数効率測定の様子

表 2.5.5-1 LLNL ファントム及び JAERI ファントムの胸壁厚

線源(光子エネ	LLN	Lファン	/トム	JAERI ファントム			
ルギー (keV))	胸部プレー	F CWT	MEQ-CWT	胸部プレート	CWT	MEQ-CWT	
		(cm)	(cm)		(cm)	(cm)	
²⁴¹ Am (59.5)	なし	1.60	1.60	なし	1.5	1.48	
²⁴¹ Am (59.5)	B1	2.25	2.21	CZ-10679	2.1	2.07	
²⁴¹ Am (59.5)	B2	2.77	2.69	CZ-10879	2.3	2.27	
²⁴¹ Am (59.5)	B3	3.3	3.19				
²³⁹ Pu (17.3)	なし	1.60	1.60	なし	1.5	1.44	
²³⁹ Pu (17.3)	B1	2.25	2.12	CZ-10679	2.1	2.02	
²³⁹ Pu (17.3)	B2	2.77	2.54	CZ-10879	2.3	2.21	
なし (BG)	なし	1.60	—	なし	1.5	—	



図 2.5.5-1 計数効率測定結果

2.6 放射線測定器の管理

サーベイメータ,環境放射線モニタ,施設放射線モニタ等の放射線計測器の維持管理として, 定期点検,校正,修理等を行った。また,サーベイメータの故障統計と適切な機器の使用方法の 所内イントラへ掲載した故障防止改善の継続並びに,放射線モニタ交換用機器にバーコードを貼 付した在庫管理自動化プログラムを作成し,業務改善を実施した。

(橘 晴夫)

2.6.1 サーベイメータ等の管理

原子力科学研究所,原子力緊急時支援・研修センター,J-PARC センター,播磨事務所,青森研 究開発センター及び福島環境安全センターで使用しているサーベイメータ等の校正を実施した。 2018年度の原子力科学研究所で保有するサーベイメータの校正台数は,延べ933台であった。こ れらの内訳を表 2.6.1-1に示す。また,ガラス線量計等の基準照射を672個実施した。

(石井 大輝)

表	2.6.1 - 1	サーベイメータ等保有台数及び校正台	数
---	-----------	-------------------	---

サーベイメータ等の種類	保有台数*	校正台数*
GM 管式サーベイメータ	196	174
GM 管式サーベイメータ(高線量率用)	14	13
GM 管式表面汚染検査計	335	307
NaI シンチレーション式サーベイメータ	48	23
ZnS シンチレーション式表面汚染検査計	187	179
プラスチックシンチレーション式サーベイメータ (γ 線用)	37	32
シンチレーション式表面汚染検査計(α, β線用)	15	7
中性子レムカウンタ	46	40
電離箱式サーベイメータ	105	88
比例計数管式サーベイメータ(中性子線用)	7	3
比例計数管式表面汚染検査計 (α, β線用)	16	9
比例計数管式表面汚染検査計(³ H, ¹⁴ C用)	8	7
アラームメータ	16	16
電子式ポケット線量計(γ線用)	28	28
電子式ポケット線量計(中性子線用)	7	7
合 計	1.065	933

(原子力科学研究所, 2018年度)

*保有台数及び校正台数は、線量管理課以外の課室の所管分を含む台数である。

2.6.2 放射線モニタ等の管理

(1) 環境放射線モニタの維持管理

原子力科学研究所内及び東海村内に設置されている環境放射線モニタについて,定期点検・校 正を実施した。

(2) 施設放射線モニタの維持管理

原子力科学研究所各施設の放射線モニタについて,定期点検・校正を実施した。原子炉施設の 放射線モニタについては,施設ごとに原子力規制委員会による施設定期検査を受検した。

表 2.6.2-1 に 2018 年度の放射線モニタ等(環境放射線モニタを含む。)の保有台数及び校正台数を示す。

(増山 康一)

(原于刀科字研究	·····································
モニタ等の種類	保有台数	校正台数
排気ダストモニタ	63	63
室内ダストモニタ	57	57
Pu ダストモニタ	12	12
可搬型ダストモニタ	56	56
排気ガスモニタ	22	22
室内ガスモニタ	15	15
可搬型ガスモニタ	22	22
γ線エリアモニタ	161	161
可搬型γ線エリアモニタ	73	70
中性子線エリアモニタ	36	36
非常用モニタ	6	6
ハンドフットクロスモニタ (α線用)	1	1
ハンドフットクロスモニタ (β線用)	43	43
ハンドフットクロスモニタ (α線・β線用)	27	27
環境用γ線モニタ (モニタリングステーション・ポスト)	18	18
環境用中性子線モニタ	3	3
環境用ダストモニタ	4	4
排水モニタ	2	2
合 計	621	618

表 2.6.2-1 放射線モニタ等の保有台数と校正台数

2.6.3 放射線モニタ用交換用機器の自動化プログラムによる管理

前項(2)で述べたように原子力科学研究所各施設の放射線モニタについて、定期点検・校正を実施しているが、この付随業務として放射線モニタの交換用機器(年に一度点検・校正された予備品)の管理業務がある。交換用機器は実装品(稼働中の放射線モニタを構成している機器)が点検・校正や修理を行うときの代替となるため、所在などを適切に管理する必要がある。

この管理業務では、交換用機器を保管場所から持出また返却する際に交換用機器持出記録(以下「持出記録」という。)の作成、及び交換用機器一覧(以下「一覧」という。)の更新をその都度行っている。持出記録の作成は担当者が手入力しており、誤入力の防止のため二重の確認作業を行っていた。また年間延べ1,000 台以上の交換用機器の持出・返却があることから、作業量が多い業務であった。

そこで、持出記録への入力作業を自動化することを考案し、Microsoft® Office Excel®のマクロ 機能とバーコードを使い、在庫管理の自動化プログラム(以下「自動化プログラム」という。)を 作成した。自動化プログラムは、交換用機器本体に貼った機器名、型式などの情報が入ったバー コード及び持出先、持出者をリストにしたバーコードをバーコードリーダで読むことで、自動で 持出記録を作成できるようにした。また、一覧の更新も同時に自動で行えるようにした。 この自動化プログラムを運用したことで、誤入力がなくなり、確認作業も軽減され大幅な業務の 効率化が図られた。

(桐原 陽一)

2.7 校正設備・管理試料計測の管理

放射線標準施設棟 (FRS) に設置されている γ 線照射装置, X 線照射装置, 各種 RI 線源の維持 管理を行い, 放射線管理用モニタ, サーベイメータ, 線量計等の校正及び特性試験に供した。ま た, ファン・デ・グラーフ型加速器の運転及び維持管理を行った。

FRSでは、研究開発を目的とした原子力機構内への施設利用及び原子力機構外への施設供用を 実施している。2018年度の原子力機構内外の延べ利用件数は14件であり、2017年度の9件と比 較して増加した。2018年度の利用件数の内、原子力機構内の延べ利用件数は11件であった。原 子力機構外利用については、成果非公開型の施設供用が3件であり、成果公開型の利用はなかっ た。γ線校正場の基準空気カーマ率を維持することを目的として、基準空気カーマ率計を使用し て放射線場の確認測定を行い、線量計校正に供される基準設定時の値と比較し、1%程度以内で一 致することを確認した。RI速中性子校正場については、²⁴¹Am-Be 37 GBq線源2個の中性子フ ルエンス率(基準量)の確認測定を行い、変化がないことを確認した。

アジア太平洋州における放射線防護計測の中核施設としての役割を果たすため,タイ王国原子 力技術研究所及びフィリピン共和国原子力研究所との校正場構築に係る情報交換や技術指導等を 行った。

原子力科学研究所における施設及び環境の放射線管理に必要な試料,東京電力福島第一原子力 発電所事故関連試料等について,放射能の測定評価(測定件数 12,307 件)を行った。これらの測 定に用いる放射線管理用試料集中計測システムの維持管理を行うとともに、γ線スペクトル測定 装置 3 台,全α・β放射能測定装置 2 台,低エネルギーβ放射能測定装置 2 台の定期校正を行っ た。東京電力福島第一原子力発電所事故支援活動としては、公益財団法人海洋生物環境研究所が サンプリングした海域モニタリング試料(海底土)のγ線スペクトル測定(測定件数 89 件)を行 った。

近年の利用がなく、測定装置を常備することの必要性が低いためβ線スペクトル測定装置の運 用を終了することとした。

国際原子力機関(IAEA)が測定専門機関を対象として実施する海水のγ線測定に係るプロフィシエンシーテスト(分析機関の技術的能力を確認・向上するための技能試験)を2017年度に引き続き受験し,各試験項目(Accuracy, Precision及びTrueness)のすべてにおいて合格し,性能評価基準に基づく最終評価としてAcceptedと判断された。

(大石 哲也)

2.7.1 放射線標準施設棟における校正設備の管理

放射線防護用測定機器の校正,特性試験,施設供用に用いる放射線標準場を提供するため,放 射線標準施設棟に設置されているファン・デ・グラーフ型加速器, γ線照射装置, RI 中性子線照 射装置, X線照射装置等の校正設備機器を維持・管理している。γ線標準及び RI 中性子標準につ いては,年に一度以上の基準量の確認測定を実施している。X線標準の維持については,校正場 の基準空気カーマ率を維持することを目的として,基準空気カーマ率計を使用した放射線場の定 期的な確認測定を 2017 年度に引き続き行った。確認測定の結果,線量計校正に供される基準設 定時の値と比較し,1%程度以内で一致した。RI 速中性子校正場について,2018 年度は,²⁴¹Am-Be 37 GBq線源 2 個(旧及び新線源)について,基準量である中性子フルエンス率の確認測定を 行った。得られた中性子フルエンス率の結果は,前回の結果と比較して旧線源で 1.6%,新線源に ついては 1.0%以内で一致した。基準検出器の中性子感度は 2.2%以内で決定できること,及び中 性子放出率の不確かさが 1.6%であることを考慮すると,RI 速中性子校正場における基準量に変 化がない,と考えられる。

放射線校正場及び校正技術に係る人材育成の観点から,放射線標準施設棟がアジア太平洋州に おける放射線防護計測の中核施設としての役割を継続的に果たすため,校正場及び線量計校正手 法に係る相互比較に関する情報交換を実施した。2018年度については、タイ王国原子力技術研究 所 γ線及び X線校正場構築に係る情報交換を行った。また、フィリピン共和国原子力研究所から の要請を受けた、中性子校正場構築に係る基準量の評価及び技術指導を行った。さらに、第5回 アジア・オセアニア放射線防護会議(AOCRP-5)において、放射線標準施設棟における放射線校 正場及びアジア太平洋州の他の校正施設との研究協力に関する口頭発表を行い、質疑応答におい て中性子線量計の校正手法について議論した。

原子力機構内外から依頼のあった施設供用及び原子力機構内利用の件数は延べ14件であり、 その内訳を表2.7.1-1に示す。原子力機構内外の延べ利用件数は、昨年度の延べ件数9件と比較 して1.5倍に増加した。原子力機構外利用については、成果非公開型の施設供用が3件であった。

2018 年度の加速器を含む照射装置及び単体線源の使用時間を表 2.7.1-2 に示す。延べ運転時間は 2,640 時間であった。 2017 年度と比較すると,利用時間は約 13%減少した。特に,加速器及び X 線発生装置の利用時間の減少が大きかったといえる。校正設備利用の観点では,線量管理課(放射線管理用モニタ及びサーベイメータの校正)以外の試験依頼を受け,電子式個人線量計, TLD 等の照射及び性能試験を合計 1,756 台(個)実施した。

(古渡 意彦)

表	2.7.1 - 1	原子力機構内外からの施設供用等の件数
1	2 1	

						(20	18年度)
線種	加速器	加速器	RI		Ⅴ ⁄ ⁄ 伯	0 纳	合計
利用区分	中性子	γ線	中性子	Y NK	入 形水	p nor	(課題数)
原子力機構内	1	0	2	7	1	0	11 (10)
原子力機構外	1	0	2	0	0	0	3(3)
合 計	2	0	4	7	1	0	14 (13)

表 2.7.1-2 照射装置等及び単体線源の使用時間内訳

(2018年度)

照射装置等及び単体線源	年間使用時間(時間)		
ファン・デ・グラーフ型加速器	351		
中 硬 X 線 照 射 装 置	108		
軟 X 線 照 射 装 置	0		
極 低 レ ベ ル γ 線 照 射 装 置	56		
低レベルγ線照射装置	236		
中 レ ベ ル γ 線 照 射 装 置	72		
2 π γ 線 照 射 装 置	92		
G M 簡 易 校 正 器	1		
単体 β 線 源 (⁹⁰ Sr, ²⁰⁴ Tl等)	23		
単体 γ 線 源 (⁶⁰ Co, ¹³⁷ Cs 等)	324		
単体中性子線源(²⁵² Cf, ²⁴¹ Am-Be 等)	1,377		
合 計	2,640		

2.7.2 放射線管理試料の計測

原子力科学研究所における施設及び環境の放射線管理に必要な試料,並びに東京電力福島第一 原子力発電所事故関連試料等について,放射能の測定評価を実施した。また,放射線管理用試料 集中計測システム(以下「集中計測システム」という。)を構成する各種測定装置の校正試験及び 保守点検を実施した。

(1) 放射線管理試料等の測定

集中計測システムで実施した 2018 年度の放射線管理用試料等の測定は,測定件数が 12,307 件, 測定時間が延べ 13,652 時間であった。2018 年度の試料測定の件数及び時間について,試料分類 別の内訳を表 2.7.2-1 に示す。

(2) 装置のトラブル等

集中計測システムのトラブルは 30 件発生し, 延べ 9,034 時間停止した。その停止時間のほとん どが、γ線スペクトル測定装置 GE・2 及び低エネルギーβ放射能測定装置 LS・2 の故障によるもの であった。GE・2 はシャットダウンが機能し高圧が印加できない故障やプリアンプから信号が出 力されない故障が発生したが、修理サポート期間を超過しているため(1996 年度整備),使用を 終了した。LS・2 は光電子増倍管等の劣化による不具合が発生したが、部品を交換することで正常 に復帰した。この他、サーバの動作不良を原因とする集中計測システムの通信不良が頻発し(16 件発生、延べ 320 時間)、γ線スペクトル測定が一時的に滞ったが、サーバ内のプログラムのアッ プグレードにより不具合を解消した。なお、近年の実施実績がないβ線スペクトル測定について は、今後も定常的な測定依頼が見込まれず、測定装置を常備することの必要性が低いため、運用 を終了することとした。

(3) 測定装置の校正

 γ 線スペクトル測定装置 3 台 (GE-1, 3 及び 8), $2\alpha \cdot \beta$ 放射能測定装置 2 台 (GR-1 及び 2) 及び低エネルギー β 放射能測定装置 2 台 (LS-1 及び 2)について, それぞれ校正試験を実施した。 この他, 面状線源校正用 2π 計数システムの多心線型大面積 2π 比例計数管の特性確認試験を実 施した。この 2π 比例計数管を用いて, 放射能測定装置及び放射線モニタの校正に使用する標準 線源の 2π 放出率測定を 16 件 (J-PARC センター分 5 件を含む)実施した。

(4) 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う試料測定

東京電力福島第一原子力発電所事故支援として、公益財団法人海洋生物環境研究所がサンプリングした海域モニタリング試料(海底土)のγ線スペクトル測定を実施した。全測定件数は89件で、測定時間は延べ1,979時間であった。

(5) その他

IAEA が測定専門機関を対象として実施する海水測定に係るプロフィシエンシーテスト(分析 機関の技術的能力を確認・向上するための技能試験)を 2017 年度に引き続き受験し, IAEA から 供給された海水試料中の ⁶⁰Co, ¹³⁴Cs, ¹³⁷Cs 及び Undisclosed gamma emitter として ¹³³Ba を測 定・分析し,その放射能濃度と不確かさを結果として報告した。それぞれの核種について各試験 項目 (Accuracy, Precision 及び Trueness)が採点され,そのすべてにおいて合格し,性能評価 基準に基づく最終評価として Accepted と判断された。

(深見 智代, 阿部 琢也)

表 2.7.2-1 各種放射線管理試料の測定内訳

(2018)	年度)
--------	-----

きやな パンド	$\alpha \nearrow \beta$	放射能	低エネルコ	デーβ放射能	y 線スペクトル		
矾州分類	件数	時間(h)	件数	時間(h)	件数	時間(h)	
施設管理	3,924	671.3	0	0	3,107	1,725.7	
環境管理	1,130	538.8	250	1,290.0	388	4,428.4	
機器管理	2,398	1,132.5	76	546.7	817	912.1	
福島原発 事故関連	0	0.0	0	0.0	89	1,978.8	
その他	120	358.3	0	0.0	8	69.5	
合 計	7,572	2,701.0	326	1,836.7	4,409	9,114.5	

※ 時間は小数第二位を四捨五入した値を記載しているため、個々の時間を加算した 値と合計の時間とが一致しない場合がある。

2.8 技術開発及び研究

放射線管理部では、放射線管理業務のより効率的かつ迅速な遂行や管理技術の向上及び放射線 計測技術、分析測定技術の高度化を目指した研究・技術開発を実施している。2018年度に実施し た主な技術開発及び研究は以下のとおりである。

(大石 哲也)

2.8.1 人形峠環境技術センター内露天採掘場跡地の Ra を高濃度に含む淡水系地下水の成因 (1) はじめに

淡水系地下水中の²²⁶Ra濃度は、通常、低濃度(通常、数mBq kg⁻¹程度)であることが多いが、 人形峠環境技術センター内露天採掘場跡地には、²²⁶Raを高濃度(10³ mBq kg⁻¹以上)に含む淡水 系地下水が存在する。本研究では、露天採掘場跡地をフィールドとして、地下水中のRa同位体 (²²⁶Ra, ²²⁸Ra)濃度及び岩石中のU・Th系列核種濃度に加え、限外ろ過による地下水中のRaの存 在形態,XRD測定による岩石試料の鉱物組成及び化学的抽出実験による²²⁶Raの存在形態を明らか にし、²²⁶Raを高濃度に含む淡水系地下水の成因を解明する。

(2) 試料採取及び実験

(a) 試料採取

試料採取地点を図 2.8.1-1 に示す。地下水試料は,捨石中の地下水を 3 地点(観測孔 No. 42, 43,48),風化花崗岩(又は堆積岩)中の地下水を 6 地点(No. 1, 24, 42', 43', 46', 48')で採取 した。採取した地下水は,現地において 0.45 µm 孔のメンブレンフィルターでろ過した。また, No.43 及び 46'については,0.45 µm 孔でろ過した試料の一部を,続けて 10 kDa で限外ろ過し た。岩石試料は,8つの観測孔(No. 24, 42, 42', 43, 43', 46', 48, 48')のボーリングコアから採 取し,105℃で乾燥後,粉末・均一化し,実験に供した。

(b) 実験

地下水中の Ra 同位体 (²²⁶Ra, ²²⁸Ra) は, BaSO4 共沈により回収・封入後, 3 週間以上放置 し, γ線スペクトロメトリーにより定量した。水中陽イオン濃度は誘導結合プラズマ発光分析装 置(ICP-AES),陰イオンはイオンクロマトグラフ測定装置,アルカリ度は滴定により定量し た。岩石中の Ra 同位体は非破壊γ線スペクトロメトリーにより定量した。U 同位体(²³⁸U, ²³⁴U) 及び Th 同位体 (²³²Th, ²³⁰Th) については,全分解後,ICP-MS による ²³⁸U 及び ²³²Th 濃度測 定及び放射化学分離後のα線スペクトロメトリーによる ²³⁴U/²³⁸U 及び ²³⁰Th/²³²Th 放射能比測 定により定量した。岩石の化学的逐次抽出実験は,BCR 法により実施し,抽出相及び残渣の ²²⁶Ra 濃度をγ線スペクトロメトリーにより定量した。岩石の鉱物組成を調べるため,XRD 測定を実 施した。

(3) 結果と考察

地下水中の²²⁶Ra 濃度は, 捨石中で 350-2764 mBq kg⁻¹,風化花崗岩(又は堆積岩)中で 26 -1283 mBq kg⁻¹であった。地下水の²²⁶Ra 濃度は,塩分の増加とともに高くなる傾向が見られ たが,国内の他の淡水系地下水と比較すると,塩分から想定されるよりも高い²²⁶Ra 濃度であっ た (図 2.8.1-2)。また,地下水中の ²²⁶Ra 濃度は,地下水の Mn 濃度が高くなるにつれて高く なる傾向も見られた。観測孔 No. 43 及び 46'の地下水中では、95%以上の ²²⁶Ra が限外ろ過 (10 kDa) した試料に存在し,地下水中の Ra 同位体は,主に溶存態として存在することが示唆され た。岩石中の U 系列核種濃度は,捨石中で 82-60184 mBq g⁻¹,花崗岩又は堆積岩中で 20-10094 mBq g⁻¹であり,その大部分において,通常の岩石 (100 mBq g⁻¹程度以下)よりも高濃 度であった。また,地下水中の ²²⁸Ra/²²⁶Ra 放射能比は,有孔管部岩石の Th 系列/U 系列放射能 比と比較して同程度から低い値であった。捨石中の地下水については,通常想定される水一岩石 境界に存在する Th (²³²Th, ²³⁰Th) の α 壊変に伴う α 反跳による供給では地下水中の ²²⁸Ra/²²⁶Ra 放射能比を説明できず,²²⁶Ra の優先的な溶出が考えられた。そこで,岩石中の ²²⁶Ra の存在状 態を調べるために,有孔管部の岩石について BCR 抽出実験を実施した。その結果,観測孔 No.43 の 6.35 m を除き,70%以上の ²²⁶Ra が移動性の高い画分に存在し,移動性画分に存在する ²²⁶Ra の半分以上が Fe-Mn 酸化物態に存在した(図 2.8.1-3)。本研究開始時は,ウラン抽出時に生成 したバライト(BaSO4) が ²²⁶Ra の供給源ではないかと予想していたが,抽出実験残渣の XRD 測定では,バライトが確認されなかった(図 2.8.1-3)。

以上のことから、人形峠環境技術センター内露天採掘場跡地では、岩石中の Mn 酸化物態に 存在する高濃度の²²⁶Ra が、還元雰囲気において Mn が還元され溶出した際に水中に溶出し、塩 分等の水質に従って再分配されることで、²²⁶Ra を高濃度に含む淡水系地下水が生成されると考 えられた。

本研究は、理事長ファンド萌芽研究開発制度の助成を受け、実施した。

(富田 純平)



図 2.8.1-1 試料





図 2.8.1-3 岩石試料の化学的抽出実験(BCR法)の結果と抽出実験残渣の XRD 測定結果

3. 播磨事務所の放射線管理

播磨事務所における個人被ばくの管理,放射線測定機器の維持管理等の業務を 2017 年度に引 き続き実施した。

放射線業務従事者の線量については、実効線量及び等価線量ともに、線量限度及び警戒線量を 超える被ばくはなかった。2018年度における放射線業務従事者の実効線量は、検出下限線量未満 であった。

関係規程等の制改定については,播磨事務所個人被ばく管理手引の新規制定を2018年7月に, 一部改正を2018年12月に行った。

(影山 裕一)

3.1 個人線量の管理

播磨事務所においては、2018 年度は年間 37 人の放射線業務従事者を対象に外部被ばく線量の 管理を実施した。このうち、女子の放射線業務従事者は2名であった。また、体幹部の不均等被 ばく測定対象者はいなかった。なお、播磨事務所における管理区域は、放射性物質による汚染の 管理を必要としない区域であることから、内部被ばくに係る測定は実施していない。

放射線業務従事者の実効線量に係る被ばく状況について,管理期間別及び作業者区分別に集計した結果を表 3.1-1,表 3.1-2 に示す。

(影山 裕一)

表 3.1-1 実効線量に係る四半期別被ばく状況

(2018年度)

	齿射迫类	線量分布(人)							
管理期間	務従事者 実員 (人)	0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え るもの	総線量 (人・mSv)	平均 実効線量 (mSv)	最大 実効線量 (mSv)
第1四半期	36	36	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第2四半期	37	37	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第3四半期	37	37	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第4四半期	37	37	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
年 間	37	37	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0

表 3.1-2 実効線量に係る作業者区分別被ばく状況

(2018年度)

	放射線	線量分布(人)							
作業者区分	成	0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え るもの	総線量 (人・mSv)	平均 実効線量 (mSv)	最大 実効線量 (mSv)
職員等	33	33	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
外来研究員等	4	4	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
請負業者	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
研修生	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
全作業者	37	37	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0

3.2 放射線計測器の管理

放射線測定機器について日常点検,定期点検及び校正を行うとともに,修理等の維持管理に努め,円滑な運用を図った。サーベイメータの種類別保有台数,校正台数を表 3.2-1 に示す。 (影山 裕一)

表 3.2-1 放射線測定機器の保有台数及び校正台数

(2018年度)

サーベイメータの種類	保有台数	校正台数
ZnS シンチレーション式表面汚染検査計	2	2
GM 管式表面汚染検査計	3	3
NaI シンチレーション式サーベイメータ	2	2
電離箱式サーベイメータ	1	1
中性子レムカウンタ	1	1
合 計	9	9

4. 青森研究開発センターの放射線管理

青森研究開発センターでは,原子炉等規制法等に基づく原子炉施設として,関根浜附帯陸上施設である,燃料・廃棄取扱棟,保管建屋及び機材・排水管理棟(これらの施設を総称し,以下「関根浜施設」という。)がある。また,核燃料物質使用施設(政令41条非該当)及び放射性同位元素の使用施設である大湊施設がある。これら施設の放射線管理,個人被ばくの管理,環境放射線(能)の管理,放射線計測器の維持管理,各種放射線管理記録の報告等,保安規定等に基づく業務を2017年度に引き続き実施した。

各施設の放射線管理として,燃料・廃棄物取扱棟,保管建屋(撤去物等保管棟,原子炉保管棟) 及び機材・排水管理棟における施設定期自主検査に伴う各種作業の管理,燃料・廃棄物取扱棟に おける廃棄物パッケージの内部点検作業及び大湊施設における加速器質量分析装置の運転に伴う 管理を実施した。これらの作業に伴う異常な被ばくや放射線管理上の問題は生じず,作業環境モ ニタリングによる異常も検出されなかった。また,事故等による施設及び人体への放射性汚染並 びに被ばくはなかった。

放射線業務従事者の被ばく線量において,実効線量及び等価線量ともに,保安規定等に定めら れた線量限度及び警戒線量を超える被ばくはなかった。2018年度における放射線業務従事者の実 効線量は,すべて検出下限線量未満であった。

環境放射線(能)の管理において,関根浜施設における環境放射線の測定及び環境試料中の放 射能濃度測定を実施した結果,異常は認められなかった。

関根浜施設については、法令に基づく原子炉施設保安規定遵守状況の検査を年2回受検した。 また原子力保安検査官による巡視を年4回実施した。いずれも指摘事項はなかった。

青森研究開発センター品質保証計画書に基づく原子力安全監査を受検し、その結果、不適合が 1件確認された。

(山田 克典)

4.1 環境放射線(能)の管理

(1) 環境における放射性廃棄物による実効線量

2018年度については、関根浜附帯陸上施設の周辺監視区域外への液体廃棄物の放出はなかった。(2)環境放射線のモニタリング

関根浜附帯陸上施設敷地内及び周辺において, 蛍光ガラス線量計(RPLD)により3月間の積 算線量を測定した結果を表4.1-1に示す。いずれの地点においても,例年の測定結果と比べて大 きな差はなく,異常は認められなかった。

表 4.1-1 積算線量測定結果

(2018年度)(単位: µGy)

		第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		
	測定期間	2018年3月22日		2018年6月21日		2018年9月21日		2018年12月21日		年間
番	1/1/2///1/14	~ 6月21日		~ 9月21日		~ 12月21日		2010 5	積	
号								2019年3月22日		算
	測定結果	測定値	91日換算	測定値	91日換算	測定値	91日換算	測定値	91日換算	緑量
	地点名		旅重		旅重		旅重		旅重	
1	気象観測所露場	54	54	55	55	57	57	49	49	215
2	浜 関 根	65	65	66	66	67	67	54	54	252

(注)表中の各測定値は、5cm厚の鉛箱内の値(宇宙線、自己汚染などの寄与分)を差し引いてある。

(3) 環境試料のモニタリング

(a) 環境試料中の全 β 放射能濃度の測定

海洋環境試料中の全 β 放射能濃度を測定した。環境試料中の全 β 放射能濃度の測定結果を 表 4.1-2 に示す。いずれの値も、例年の測定結果と比べて大きな差はなく、異常は認められな かった。

表 4.1-2 環境試料中の全 β 放射能濃度の測定結果

(関根浜施設, 2018年度)

試	料	名	採取場所	放射能濃度	単 位	
	洉	-	関根浜港港内	3.2×10^{-5}	D alam ³	
海	伊	八	関根浜港港外	3.1×10^{-5}	Dq/cm ⁵	
洋	·/示 「	関根浜港港内		3.3×10^{-1}	Dala, 故上	
 4∉	供力	氐 工	関根浜港港外	2.6×10^{-1}	Bq/g・虹工	
ī 九	力	レイ	問 招 冻 迷 沐	9.2×10^{-2}		
料	л ;	ンブ	戌 侬 偲 侬 仲	2.5×10^{-1}	Bq/g・生	
	イ	カ	大畑漁港沖	9.8×10^{-2}		

(b) 環境試料中における核種ごとの放射能濃度の測定

全 β 放射能濃度と同様に,各種環境試料中における核種ごとの放射能濃度を測定した。各試料の測定結果を表 4.1-3 に示す。また,大型水盤(直径 77cm)により採取した降下塵の測定結果を表 4.1-4 に示す。いずれの値も,例年の測定結果と比べて大きな差はなく,異常は認められなかった。

(大森 修平)

表 4.1-3 環境試料中の放射性核種濃度

(関根浜施設, 2018年度)

試料名	採取月	採取地点	$^{54}\mathrm{Mn}$	⁶⁰ Co	^{137}Cs	¹⁴⁴ Ce	単 位
海 水	5月	関根浜港港内	$< 1.7 \times 10^{-6}$	$< 1.5 \times 10^{-6}$	1.5×10^{-6}	$< 8.0 \times 10^{-6}$	D ar/arra 3
	5 月	関根浜港港外	$< 1.6 \times 10^{-6}$	$< 1.6 \times 10^{-6}$	$< 1.3 \times 10^{-6}$	$< 8.1 \times 10^{-6}$	Dq/cm ³
海底土	5 月	関根浜港港内	$< 1.1 \times 10^{-3}$	$< 9.6 \times 10^{-4}$	9.7×10^{-4}	$< 6.2 \times 10^{-3}$	Delas 萨上
	5 月	関根浜港港外	$< 8.5 \times 10^{-4}$	$< 6.4 \times 10^{-4}$	$< 6.6 \times 10^{-4}$	$< 4.6 \times 10^{-3}$	Dq/g・虹上
カレイ	6月	関根漁港沖	$< 4.6 \times 10^{-5}$	$< 5.2 \times 10^{-5}$	5.8×10^{-5}	$< 1.7 \times 10^{-4}$	
コンブ	9月	関根漁港沖	$< 9.8 \times 10^{-5}$	$< 1.2 \times 10^{-4}$	$< 7.7 \times 10^{-5}$	$< 3.6 \times 10^{-4}$	Bq/g・生
イカ	10 月	大畑漁港沖	$< 4.6 \times 10^{-5}$	$< 5.6 \times 10^{-5}$	$< 3.7 \times 10^{-5}$	$< 1.8 \times 10^{-4}$	

表 4.1-4 降下塵中の放射性核種放射能

(関根浜施設, 2018年度)(単位: Bq/m²)

採取月	⁷ Be	$^{54}\mathrm{Mn}$	$^{60}\mathrm{Co}$	$^{95}\mathrm{Zr}$	⁹⁵ Nb	^{137}Cs	¹⁴⁴ Ce
4月	1.2×10^{2}	$< 7.6 \times 10^{-2}$	$< 7.5 \times 10^{-2}$	$< 8.2 \times 10^{-1}$	$< 3.7 \times 10^{0}$	$< 6.3 \times 10^{-2}$	$< 4.4 \times 10^{-1}$
5 月	6.4×10^{1}	$< 8.8 \times 10^{-2}$	$< 7.3 \times 10^{-2}$	$< 6.9 \times 10^{-1}$	$< 2.2 \times 10^{0}$	$< 6.3 \times 10^{-2}$	$< 4.5 \times 10^{-1}$
6月	5.1×10^{1}	$< 8.5 \times 10^{-2}$	$< 6.7 \times 10^{-2}$	$< 4.5 \times 10^{-1}$	$< 1.1 \times 10^{0}$	$< 6.2 \times 10^{-2}$	$< 4.1 \times 10^{-1}$
7月	1.8×10^{1}	$< 8.2 \times 10^{-2}$	$< 6.0 \times 10^{-2}$	$< 3.7 \times 10^{-1}$	$< 7.0 \times 10^{-1}$	$< 7.0 \times 10^{-2}$	$< 3.9 \times 10^{-1}$
8月	2.2×10^{1}	$< 7.6 \times 10^{-2}$	$< 7.8 \times 10^{-2}$	$< 2.5 \times 10^{-1}$	$< 4.0 \times 10^{-1}$	$< 6.2 \times 10^{-2}$	$< 3.6 \times 10^{-1}$
9月	1.5×10^{1}	$< 6.9 \times 10^{-2}$	$< 7.4 \times 10^{-2}$	$< 1.9 \times 10^{-1}$	$< 2.2 \times 10^{-1}$	$< 7.0 \times 10^{-2}$	$< 3.4 \times 10^{-1}$
10 月	2.4×10^{1}	$< 6.6 \times 10^{-2}$	$< 6.4 \times 10^{-2}$	$< 1.5 \times 10^{-1}$	$< 1.3 \times 10^{-1}$	$< 5.8 \times 10^{-2}$	$< 3.0 \times 10^{-1}$
11 月	1.1×10^{1}	$< 5.5 \times 10^{-2}$	$< 6.5 \times 10^{-2}$	$< 1.2 \times 10^{-1}$	$< 1.0 \times 10^{-1}$	$< 5.6 \times 10^{-2}$	$< 2.7 \times 10^{-1}$
12 月	2.1×10^{1}	$< 6.2 \times 10^{-2}$	$< 6.4 \times 10^{-2}$	$< 1.4 \times 10^{-1}$	$< 1.4 \times 10^{-1}$	$< 6.1 \times 10^{-2}$	$< 3.1 \times 10^{-1}$
1月	3.1×10^{1}	$< 6.7 \times 10^{-2}$	$< 6.3 \times 10^{-2}$	$< 1.3 \times 10^{-1}$	$< 1.3 \times 10^{-1}$	$< 6.1 \times 10^{-2}$	$< 3.0 \times 10^{-1}$
2 月	2.8×10^{1}	$< 6.2 \times 10^{-2}$	$< 7.4 \times 10^{-2}$	$< 1.3 \times 10^{-1}$	$< 1.1 \times 10^{-1}$	$< 6.0 \times 10^{-2}$	$< 2.8 \times 10^{-1}$
3月	5.5×10^{1}	$< 6.0 \times 10^{-2}$	$< 6.2 \times 10^{-2}$	$< 1.3 \times 10^{-1}$	$< 1.1 \times 10^{-1}$	$< 6.0 \times 10^{-2}$	$< 3.2 \times 10^{-1}$

(注) 採取場所は気象観測所露場

4.2 施設の放射線管理

(1) 管理区域

原子力第1船原子炉施設保安規定,青森研究開発センター関根浜附帯陸上施設放射線障害予防 規程,青森研究開発センター大湊施設放射線障害予防規程及び青森研究開発センター少量核燃料 物質使用施設等保安規則に基づき指定されている第1種管理区域及び第2種管理区域を図4.2-1 に示す。2018年度中に一時的に指定された管理区域はなかった。

(2) 放出放射性物質の管理

2018 年度の各施設における放射性塵埃及び放射性ガスの年間放出量及び年間平均濃度を表 4.2 -1 に示す。いずれの施設からも液体廃棄物の放出はなかった。

2018年度に各施設の排気口から放出されたトリチウムは,燃料・廃棄物取扱棟及び機材・排水 管理棟にある液体廃棄物処理設備のタンク内に残留しているものであり,2017年度と同程度であった。

気体廃棄物中の放射性核種の平均濃度は、法令に定められた濃度限度以下であった。

表 4.2-1 各施設における放射性塵埃及び放射性ガスの年間放出量並びに年間平均濃度

(2018年度)

「項目		放射性塵	埃	放射性ガス			
施設名	核種	年間放出量 (Bq)	年間平均濃度 (Bq/cm ³)	核種	年間放出量 (Bq)	年間平均濃度 (Bq/cm ³)	
燃料・廃棄物取扱棟	全 β	0	$< 1.5 \times 10^{-9}$	зH	8.8×10^{5}	$< 2.7 \times 10^{-7}$	
機材・排水管理棟	全 β	0	$< 1.6 \times 10^{-9}$	$^{3}\mathrm{H}$	1.1×10^{6}	$< 2.5 \times 10^{-7}$	
保管建屋	全 β	0	$< 1.2 \times 10^{-9}$				
大湊施設研究棟	全 α	0	$< 2.3 \times 10^{-10}$				

(注)年間放出量及び年間平均濃度は次の方法で算出した。

年間放出量:検出下限濃度以上で放出した放射能の和。

検出下限濃度未満での放出は放出量を0とした。

年間平均濃度:年間放出量を,1年間連続して排気装置を運転した場合の年間総排風量で除し た値。ただし,この値が検出下限濃度未満の場合は「<(検出下限値)」とした。
JAEA-Review 2020-009



(3) 線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度の管理

線量当量率及び表面密度の測定は,燃料・廃棄物取扱棟,機材・排水管理棟,保管建屋及び研 究棟における人の常時立ち入る場所及び管理区域境界について実施した結果,線量当量率は最大 8.0µSv/h(燃料・廃棄物取扱棟の固体廃棄物貯蔵室),表面密度は保安規定等に定められた基準値 未満であった。また,空気中放射性物質濃度の測定を実施した結果,すべて検出下限濃度未満で あった。

(4) 各施設における放射線管理

関根浜附帯陸上施設において,原子炉施設の施設定期自主検査に伴う作業等が行われたが,有 意な被ばく及び汚染はなかった。また,燃料・廃棄物取扱棟においては,年間を通して,廃棄物 パッケージの内部点検作業及びそれに付随する作業が行われたが,有意な被ばく及び汚染はなか った。

大湊施設研究棟において,加速器質量分析装置の運転が行われたが,有意な被ばく及び汚染は なかった。

(秋野 仁志)

4.3 個人線量の管理

(1) 外部被ばく線量の管理

2018年度における放射線業務従事者の集団実効線量,平均実効線量及び最大実効線量並びに皮膚及び眼の水晶体の等価線量は、それぞれ検出下限線量未満であった。

放射線業務従事者の人数,実効線量に係る被ばく状況等については,四半期別及び作業者区分別に集計し,それぞれ表 4.3-1 及び表 4.3-2 に示す。

見学者等の一時的に管理区域に立ち入った者の線量は,ポケット線量計を着用させて測定した が,有意な被ばくはなかった。

(2) 内部被ばく線量の管理

2018年度は、体外計測法による内部被ばくに係る線量の検査を受検した者はなかった。

(田中 未都)

(2018年度)

	放射線業務		線量分布(人)					平均 最大	
管理期間	従事者実員 (人)	0.1mSv 未満	0.1 mSv 以上 1.0mSv 以下	1.0mSv を超え 5.0mSv 以下	5.0mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を 超えるもの	^{小広小水重} (人・mSv)	実効線量 (mSv)	実効線量 (mSv)
第1四半期	44	44	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第2四半期	45	45	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第3四半期	62	62	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第4四半期	59	59	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
年 間*	83 (65)	$83 \\ (65)$	$\begin{pmatrix} 0\\(0) \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0\\(0) \end{pmatrix}$	$\begin{array}{c} 0 \\ (0) \end{array}$	$\begin{pmatrix} 0\\(0) \end{pmatrix}$	0.0 (0.0)	0.00 (0.00)	0.0 (0.0)

表 4.3-1 実効線量に係る四半期別被ばく状況

* カッコ内の数値は,2017年度の値。

表	4.3 - 2	実効線量に係る作業者区分別被ば	く状況
1	1.0 1		N 1/2 N L

(2018年度)

			放射線業務			線量分布(人)		巡迫書	平均	最大
1	乍業者区	分	従事者実員 (人)	0.1mSv 未満	0.1 mSv以上 1.0mSv以下	1.0mSv を超え 5.0mSv 以下	5.0mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を 超えるもの	^{私水} 重 (人・mSv)	実効線量 (mSv)	実効線量 (mSv)
職	員	等	12	12	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
外	来研究」	員等	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
請	負 業	者	71	71	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
研	修	生.	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
全	作業	者	83	83	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0

4.4 放射線計測器の管理

(1) サーベイメータ等の管理

2018 年度におけるサーベイメータの保有台数及び校正台数を種類別に表 4.4-1 に示す。 (2) 放射線管理用モニタの管理

2018 年度における放射線管理用モニタの保有台数及び校正台数を種類別に表 4.4-2 に示す。 (北 直人)

表	4.4 - 1	サーベイメータの保有台数及び校正台数
1	T + T	

(2018年度)

サーベイメータの種類 保有台数 校正・	ム米
	口奴
GM 管式サーベイメータ 8 8	3
表面汚染検査用サーベイメータ(β線用) 14 14	1
表面汚染検査用サーベイメータ(α線用) 5	5
電離箱式サーベイメータ 6 6	3
中性子レムカウンタ 2 2	2
Nal シンチレーション式サーベイメータ 5 と	5
合 計 40 40)

表 4.4-2 放射線管理用モニタの保有台数及び校正台数

(2018年度)

モニタの種類	保有台数	校正台数
エリアダストモニタ	3	3
室内ダストモニタ	1	1
排気ダストモニタ (β線用)	2	2
排気ダストモニタ (α線用)	1	1
排気ガスモニタ	1	1
排水モニタ	1	1
ハンドフットクロスモニタ	2	2
금 計	11	11

4.5 放射性同位元素等の保有状況

青森研究開発センター関根浜附帯陸上施設放射線障害予防規程及び青森研究開発センター大湊 施設放射線障害予防規程に基づき,2019年3月31日現在における放射性同位元素等の保有状況 を調査した。また,2013年3月29日文部科学省告示第58号「放射線を放出する同位元素の数 量等を定める件」の別表第1に定める数量(以下「下限数量」という。)未満の密封線源について も併せて調査した。その結果,密封された放射性同位元素の総保有数量は,2019年3月31日現 在で,25.3MBqであった。また,密封微量線源(下限数量未満の密封線源)の総保有個数は,2019 年3月31日現在で,232個であった。

2019年3月31日現在で保有している放射線発生装置の種類及び性能を表4.5-1に示す。

(北 直人)

表 4.5-1 放射線発生装置の種類及び性能

(2019年3月31日現在)

(大湊施設, 2018年度)

施設名	種 類	台数	性能	備考
施設名研究棟	種 類 コッククロフト・ ワルトン型加速装置	台数 1 台	性 能 荷電粒子最大エネルギー 12.000MeV 荷電粒子最大出力 30.000µA 加速粒子は、炭素とし、最大加速電圧 は、3MVとする。 荷電粒子最大エネルギー 18.000MeV 荷電粒子最大出力 5.000µA 加速粒子は、ベリリウム、アルミニウム 及びよう素とし、最大加速電圧は 3MV とする。	備考

This is a blank page.

付録

Appendix

This is a blank page.

1. 成果

氏名	標題	誌(書籍・新聞等)名
Y. Tanimura M. Yoshizawa	Development of a high-efficiency proton recoil telescope for D-T neutron fluence measurement	Radiation Protection Dosimetry, 180(1-4), 417-421 (2018)
Y. Tanimura S. Nishino H. Yoshitomi M. Kowatari T. Oishi	Characteristics of commercially available CdZnTe detector as gamma-ray spectrometer under severe nuclear accident	Progress in Nuclear Science and Technology, 6, 134-138 (2019)
富田 純平	バイオアッセイにおける放射性核種分析の最 近の動向	ぶんせき, 3, 112-113 (2019)

1)外部投稿(論文, note, 解説, 報告, 依頼寄稿, 出版等)

2) 原子力機構レポート (JAEA-Technology, Research, Data/Code, その他)

氏名	標題	レポート No.
なし		

3) 口頭発表,ポスター発表,講演(研修等の講義を除く)

氏名	標題	学会名等
Y. Tanimura	Characteristics of spectrometer and shield	5th Asian and Oceanic
S. Nishino	for portable thyroid dose monitoring system	Regional Congress on
H. Yoshitomi	in high dose rate environment	Radiation Protection
M. Takahashi		(AOCRP-5)
		2018年5月(オーストラリア)
M. Kowatari	Present status of calibration fields and	5th Asian and Oceanic
H. Yoshitomi	collaborative activities at the Facility of	Regional Congress on
S. Nishino	Radiation Standards (FRS), Japan Atomic	Radiation Protection
Y. Tanimura	Energy Agency (JAEA)	(AOCRP-5)
T. Murayama		2018年5月(オーストラリア)
T. Ohishi		
M. Yoshizawa		
H. Yoshitomi	A new method to evaluate radioiodine	5th Asian and Oceanic
S. Nishino	activity in thyroid by the spectroscopy	Regional Congress on
M. Takahashi	measurements using a simplified phantom	Radiation Protection
Y. Tanimura	incorporated with simulation	(AOCRP-5)
		2018年5月(オーストラリア)

氏名	標題	学会名等
吉富 寛 谷村 嘉彦 星 勝也 ^{*1} 青木 克憲 ^{*2} 辻村 憲雄 ^{*1} 横山 須美 ^{*3}	東電福島第一原子力発電所作業者の水晶体の 等価線量評価(3)光子スペクトル測定に基づく 水晶体線量評価 *1 核燃料サイクル工学研究所 *2 東濃地科学センター	日本保健物理学会第 51 回研 究発表会 2018年6月(札幌)
宣田 納亚	*3 藤田医科大学	日本促健物理学合第 51 同研
□ 苗 □ 昶平	尿中ノルドニリム <u>迅</u> 速力析法	2018年6月(札幌)
S. Nishino H. Yoshitomi Y. Tanimura M. Takahashi	Conceptual design of thyroid dose monitoring system using γ -ray spectrometers	5th European IRPA Congress (IRPA 2018) 2018 年 6 月(オランダ)
竹内 絵里奈 富田 純平 小原 義之 ^{*1}	人形峠環境技術センター露天採掘場跡地にお けるラジウムを高濃度に含む地下水の成因 *1人形峠環境技術センター	2018年日本放射化学会年 会・第62回放射化学討論会 2018年9月(京都)
Y. Tanimura S. Nishino H. Yoshitomi M. Takahashi	Conceptual design of a portable thyroid dose monitoring system using gamma-ray spectrometers	4th Asian Radiation Dosimetry Group Annual Meeting (ARADOS-4) 2018 年 10 月(韓国)
吉富 寛 古渡 意彦 萩原 雅之 ^{*1} 長畔 誠司 ^{*1} 中村 一 ^{*1}	加速器施設における眼の水晶体モニタリング に関する被ばく不均等度の定量的評価 *1 高エネルギー加速器研究機構	第6回加速器施設安全シンポ ジウム 2019年1月(東海)
· · · 谷村 嘉彦 西野 翔 吉富 寛 高橋 聖	エネルギー分析型甲状腺放射性ヨウ素モニタ の開発(4)試作機の製作と特性試験	日本原子力学会 2019 年春の 年会 2019 年 3 月(水戸)

4) 特許等出願・登録

氏名	標題	年月(種別)
なし		

5) 外部資金

氏名	(担当課室)	相手機関名	標題	期間
古渡	意彦	日本学術振興会	環境モニタリングスペクトロメー	2016年3月~
		(基盤研究(C)・代表)	タ用線量率・空気中放射性物質濃度	2019年3月
			同時評価法の開発	
古渡	意彦	厚生労働省	不均等被ばくを伴う放射線業務に	2018年4月~
		(労災疾病臨床研究	おける被ばく線量の実態調査と線	2020年3月
		事業費補助金事業)	量低減に向けた課題評価に関する	
			研究	

6) 資料(四半期報告など)

氏名(又は組織名)	標題	発行年月
青森研究開発センター	安全衛生管理状況報告書(平成 29 年度第 4 四半期)	2018年5月
保安管理課	安全衛生管理状況報告書(平成 30 年度第1 四半期)	2018年8月
	安全衛生管理状況報告書(平成 30 年度第 2 四半期)	2018年11月
	安全衛生管理状況報告書(平成 30 年度第 3 四半期)	2019年2月

編集後記

放射線管理業務に携わる皆様の尽力により,2018年度年報を無事に作成することができました。 編集委員一同,心より御礼を申し上げます。

2018年度は、原子力機構の安全に係る意識、安全管理のシステムが大きく変わった1年であり ました。この大きな変化による混乱の中でも、大きな放射線事故もなく放射線管理業務を遂行さ れたことは、放射線管理部の現場力の高さによるものと思います。また、NSRRの運転再開は、 これまでの業務が1つの結果として実を結んだものと思いますが、現在も運転再開に向けて工事 を実施している施設が多数あり、継続して質の高い放射線管理を遂行していくことが求められる と考えます。

今年度以降も、新検査制度の実施に伴い保安規定の改定など既存のルールやシステムが大きく 変わります。今後も変わらず質の高い放射線管理を遂行するため、同じ課内の関係者だけではな く、放射線管理部内の他の課とも相互理解に不断に取り組むことで、自分の専門以外の幅広い放 射線管理技術の習得や研究開発に勤しまれることを願います。

(増山 康一)

編	集	委	員
---	---	---	---

委員長	大石 哲也	(原子力科学研究所放射線管理部放射線計測技術課長)
副委員長	増山 康一	(原子力科学研究所放射線管理部線量管理課)
委員	野﨑 天生	(原子力科学研究所放射線管理部環境放射線管理課)
	一柳 慧	(原子力科学研究所放射線管理部放射線管理第1課)
	森下 剣	(原子力科学研究所放射線管理部放射線管理第2課)
	阿部 琢也	(原子力科学研究所放射線管理部放射線計測技術課)
	桐原 陽一	(原子力科学研究所放射線管理部(播磨駐在))
	大森 修平	(青森研究開発センター保安管理課)
事務局	小野瀬 政浩	(原子力科学研究所放射線管理部線量管理課事務統括)
	藪田 肇	(原子力科学研究所放射線管理部)
	瀧 功聖	(原子力科学研究所放射線管理部線量管理課)

_

表 1. SI 基本単位					
甘大昌	SI 基本ì	SI 基本単位			
本平里	名称	記号			
長さ	メートル	m			
質 量	キログラム	kg			
時 間	秒	s			
電 流	アンペア	Α			
熱力学温度	ケルビン	Κ			
物質量	モル	mol			
光度	カンデラ	cd			

表2. 基本単位を用いて表されるSI組立単位の例				
AI 立長 SI 組立単位				
名称	記号			
面 積 平方メートル	m ²			
体 積 立方メートル	m ³			
速 さ , 速 度 メートル毎秒	m/s			
加 速 度メートル毎秒毎秒	m/s^2			
波 数 毎メートル	m ⁻¹			
密度,質量密度キログラム毎立方メートル	kg/m ³			
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル	kg/m ²			
比体積 立方メートル毎キログラム	m ³ /kg			
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル	A/m ²			
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル	A/m			
量 濃 度 ^(a) , 濃 度 モル毎立方メートル	mol/m ⁸			
質量濃度 キログラム毎立方メートル	kg/m ³			
輝 度 カンデラ毎平方メートル	cd/m ²			
屈 折 率 ^(b) (数字の) 1	1			
比 透 磁 率 ^(b) (数字の) 1	1			
(a) 量濃度 (amount concentration) は臨床化学の分野では	t物質濃度			

(substance concentration)ともよばれる。
 (b) これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるが、そのことを表す単位記号である数字の1は通常は表記しない。

表3. 固有の名称と記号で表されるSI組立単位

	SI 旭立単位			
組立量	名称	記号	他のSI単位による 表し方	SI基本単位による 表し方
平 面 角	ラジアン ^(b)	rad	1 ^(b)	m/m
立体鱼	ステラジアン ^(b)	$sr^{(c)}$	1 (b)	m^2/m^2
周 波 数	ヘルツ ^(d)	Hz	-	s ⁻¹
力	ニュートン	Ν		m kg s ⁻²
E 力 , 応 力	パスカル	Pa	N/m ²	$m^{-1} kg s^{-2}$
エネルギー,仕事,熱量	ジュール	J	N m	$m^2 kg s^2$
仕 事 率 , 工 率 , 放 射 束	ワット	W	J/s	m ² kg s ⁻³
電 荷 , 電 気 量	クーロン	С		s A
電位差(電圧),起電力	ボルト	V	W/A	$m^2 kg s^{\cdot 3} A^{\cdot 1}$
静電容量	ファラド	F	C/V	$m^{-2} kg^{-1} s^4 A^2$
電気抵抗	オーム	Ω	V/A	$m^2 kg s^{-3} A^{-2}$
コンダクタンス	ジーメンス	s	A/V	$m^{2} kg^{1} s^{3} A^{2}$
磁東	ウエーバ	Wb	Vs	$m^2 kg s^2 A^{-1}$
磁束密度	テスラ	Т	Wb/m ²	$kg s^{2} A^{1}$
インダクタンス	ヘンリー	Н	Wb/A	$m^2 kg s^2 A^2$
セルシウス温度	セルシウス度 ^(e)	°C		K
光東	ルーメン	lm	cd sr ^(c)	cd
照度	ルクス	lx	lm/m ²	m ⁻² cd
放射性核種の放射能 ^(f)	ベクレル ^(d)	Bq		s ⁻¹
吸収線量, 比エネルギー分与, カーマ	グレイ	Gy	J/kg	$m^2 s^2$
線量当量,周辺線量当量, 方向性線量当量,個人線量当量	シーベルト ^(g)	Sv	J/kg	$m^2 s^{-2}$
酸素活性	カタール	kat		s ⁻¹ mol

酸素活性(1) ダール kat [s¹ mol]
 (w)SH接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない。
 (h)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。 実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない。
 (a)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。
 (d)へルツは周期現象についてのみ、ペラレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。 セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。それシウス度とケルビンの
 (a)やレシウス度はケルビンの特別な名称で、温度器や温度開隔を表す整備はどもらの単位で表しても同じである。
 (b)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide) は、しばしば誤った用語で"radioactivity"と記される。
 (g)単位シーベルト(PV,2002,70,205) についてはCIPM物告2(CI-2002)を参照。

表4.単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

	SI 組立単位			
組立量	名称	記号	SI 基本単位による 表し方	
粘度	パスカル秒	Pa s	m ⁻¹ kg s ⁻¹	
カのモーメント	ニュートンメートル	N m	m ² kg s ⁻²	
表 面 張 九	リニュートン毎メートル	N/m	kg s ⁻²	
角 速 度	ラジアン毎秒	rad/s	m m ⁻¹ s ⁻¹ =s ⁻¹	
角 加 速 度	ラジアン毎秒毎秒	rad/s^2	$m m^{-1} s^{-2} = s^{-2}$	
熱流密度,放射照度	ワット毎平方メートル	W/m^2	kg s ⁻³	
熱容量、エントロピー	ジュール毎ケルビン	J/K	$m^2 kg s^{2} K^{1}$	
比熱容量, 比エントロピー	ジュール毎キログラム毎ケルビン	J/(kg K)	$m^{2} s^{2} K^{1}$	
比エネルギー	ジュール毎キログラム	J/kg	$m^2 s^2$	
熱伝導率	「ワット毎メートル毎ケルビン	W/(m K)	m kg s ⁻³ K ⁻¹	
体積エネルギー	ジュール毎立方メートル	J/m ³	m ⁻¹ kg s ⁻²	
電界の強さ	ボルト毎メートル	V/m	m kg s ⁻³ A ⁻¹	
電 荷 密 度	クーロン毎立方メートル	C/m ³	m ⁻³ s A	
表面電荷	「クーロン毎平方メートル	C/m ²	m ⁻² s A	
電東密度, 電気変位	クーロン毎平方メートル	C/m ²	m ² s A	
誘 電 卒	コアラド毎メートル	F/m	$m^{-3} kg^{-1} s^4 A^2$	
透 磁 率	ペンリー毎メートル	H/m	m kg s ⁻² A ⁻²	
モルエネルギー	ジュール毎モル	J/mol	$m^2 kg s^2 mol^1$	
モルエントロピー, モル熱容量	ジュール毎モル毎ケルビン	J/(mol K)	$m^2 kg s^{-2} K^{-1} mol^{-1}$	
照射線量(X線及びγ線)	クーロン毎キログラム	C/kg	kg ⁻¹ s A	
吸収線量率	ダレイ毎秒	Gy/s	$m^{2} s^{3}$	
放 射 強 度	ワット毎ステラジアン	W/sr	$m^4 m^{-2} kg s^{-3} = m^2 kg s^{-3}$	
放射輝度	ワット毎平方メートル毎ステラジアン	$W/(m^2 sr)$	m ² m ⁻² kg s ⁻³ =kg s ⁻³	
酵素活性濃度	カタール毎立方メートル	kat/m ³	$m^{-3} s^{-1} mol$	

表 5. SI 接頭語					
乗数	名称	記号	乗数	名称	記号
10^{24}	э 9	Y	10 ⁻¹	デシ	d
10^{21}	ゼタ	Z	10^{-2}	センチ	с
10^{18}	エクサ	E	10^{-3}	ミリ	m
10^{15}	ペタ	Р	10^{-6}	マイクロ	μ
10^{12}	テラ	Т	10^{-9}	ナノ	n
10^{9}	ギガ	G	10^{-12}	ピコ	р
10^{6}	メガ	М	10^{-15}	フェムト	f
10^3	+ 1	k	10^{-18}	アト	а
10^{2}	ヘクト	h	10^{-21}	ゼプト	z
10^{1}	デカ	da	10^{-24}	ヨクト	v

表6.SIに属さないが、SIと併用される単位				
名称	SI 単位による値			
分	min	1 min=60 s		
時	h	1 h =60 min=3600 s		
日	d	1 d=24 h=86 400 s		
度	۰	1°=(π/180) rad		
分	,	1'=(1/60)°=(π/10 800) rad		
秒	"	1"=(1/60)'=(π/648 000) rad		
ヘクタール	ha	1 ha=1 hm ² =10 ⁴ m ²		
リットル	L, 1	1 L=1 l=1 dm ³ =10 ³ cm ³ =10 ⁻³ m ³		
トン	t	$1 t=10^3 kg$		

表7. SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で

表される数値が実験的に得られるもの					
名称			記号	SI 単位で表される数値	
電子	ボル	ŀ	eV	1 eV=1.602 176 53(14)×10 ⁻¹⁹ J	
ダル	- F	\sim	Da	1 Da=1.660 538 86(28)×10 ⁻²⁷ kg	
統一原	子質量単	単位	u	1 u=1 Da	
天 文	単	位	ua	1 ua=1.495 978 706 91(6)×10 ¹¹ m	

表8. SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

名称	記号	SI 単位で表される数値
バール	bar	1 bar=0.1MPa=100 kPa=10 ⁵ Pa
水銀柱ミリメートル	mmHg	1 mmHg≈133.322Pa
オングストローム	Å	1 Å=0.1nm=100pm=10 ⁻¹⁰ m
海 里	Μ	1 M=1852m
バーン	b	$1 \text{ b}=100 \text{ fm}^2=(10^{-12} \text{ cm})^2=10^{-28} \text{ m}^2$
ノット	kn	1 kn=(1852/3600)m/s
ネーパ	Np	SI単位しの粉結的な間径は
ベル	В	対数量の定義に依存。
デシベル	dB -	

表9. 固有の名称をもつCGS組立単位

名称	記号	SI 単位で表される数値				
エルグ	erg	1 erg=10 ⁻⁷ J				
ダイン	dyn	1 dyn=10 ⁻⁵ N				
ポアズ	Р	1 P=1 dyn s cm ⁻² =0.1Pa s				
ストークス	St	$1 \text{ St} = 1 \text{ cm}^2 \text{ s}^{\cdot 1} = 10^{\cdot 4} \text{ m}^2 \text{ s}^{\cdot 1}$				
スチルブ	$^{\mathrm{sb}}$	$1 \text{ sb} = 1 \text{ cd cm}^{-2} = 10^4 \text{ cd m}^{-2}$				
フォト	ph	1 ph=1cd sr cm ⁻² =10 ⁴ lx				
ガ ル	Gal	1 Gal =1cm s ⁻² =10 ⁻² ms ⁻²				
マクスウエル	Mx	$1 \text{ Mx} = 1 \text{ G cm}^2 = 10^{-8} \text{Wb}$				
ガウス	G	1 G =1Mx cm ⁻² =10 ⁻⁴ T				
エルステッド ^(a)	Oe	1 Oe ≙ (10 ³ /4 π)A m ⁻¹				
(a) 3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「 ≦ 」						

は対応関係を示すものである。

表10. SIに属さないその他の単位の例							
名称				記号	SI 単位で表される数値		
キ	ユ		IJ	ſ	Ci	1 Ci=3.7×10 ¹⁰ Bq	
$\scriptstyle u$	\sim	ŀ	ゲ	\sim	R	$1 \text{ R} = 2.58 \times 10^{-4} \text{C/kg}$	
ラ				K	rad	1 rad=1cGy=10 ⁻² Gy	
$\scriptstyle u$				Д	rem	1 rem=1 cSv=10 ⁻² Sv	
ガ		$\boldsymbol{\mathcal{V}}$		7	γ	$1 \gamma = 1 \text{ nT} = 10^{-9} \text{T}$	
フ	T.		N	"		1フェルミ=1 fm=10 ⁻¹⁵ m	
メー	ートル	/系	カラゞ	ット		1 メートル系カラット= 0.2 g = 2×10 ⁻⁴ kg	
ŀ				ル	Torr	1 Torr = (101 325/760) Pa	
標	準	大	気	圧	atm	1 atm = 101 325 Pa	
+1	ы		11	_		1 cal=4.1858J(「15℃」カロリー), 4.1868J	
15	Ц		9		cal	(「IT」カロリー), 4.184J(「熱化学」カロリー)	
3	ク			~	u	$1 \mu = 1 \mu m = 10^{-6} m$	