

平成19年6月6日
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
敦賀本部

高速増殖原型炉もんじゅ2次主冷却系ナトリウムの
充填作業の状況について
(お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、昨日より2次主冷却系Cループへのナトリウム充填を実施していましたが、本日、15時55分すべての作業が終了しました。昨日からの充填作業の状況は以下のとおりです。

〔昨日の作業状況〕(お知らせ済み)

- 10時00分 アルゴンガス加圧によるナトリウムの充填開始
 - 11時29分 アルゴンガス加圧によるナトリウムの充填終了
 - 11時40分 電磁ポンプ運転によるナトリウムの充填開始
 - 17時23分 電磁ポンプ運転停止(昨日の充填作業終了)
- (昨日のナトリウム充填量: 約216 m³)

〔本日の作業状況〕

- 10時05分 真空引きと電磁ポンプ運転によるナトリウムの充填開始
 - 11時45分 真空引きと電磁ポンプ運転によるナトリウムの充填終了
 - 15時55分 系統復旧の完了
- (本日のナトリウム充填量: 約12 m³)
(ナトリウム総充填量 : 約228 m³)

以上