

平成19年8月31日
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
敦賀本部

「もんじゅ」2次主循環ポンプ主モータ機能確認試験の実績等について

1. 起動実績等

- ・寸動起動時間 ; 10 : 44 (約5秒間)
- ・起動時間 ; 10 : 46
- ・到達時間 ; 10 : 49 (約37%流量)
- ・停止時間 ; 11 : 14

現在は、ポニーモーターにて循環運転中です。

2. プラント開始式 説明者等

- ・挨拶 敦賀本部長 早瀬 佑一
- ・試験開始指示及び試験開始宣言
高速増殖炉研究開発センターもんじゅ開発部長 前田 太志
- ・ポンプ運転指示者
高速増殖炉研究開発センターもんじゅ開発部プラント第2課長
井場木 昭治
- ・訓示 敦賀本部 高速増殖炉研究開発センター所長 伊藤 和元

以上