

高速増殖原型炉もんじゅの一時的な所内電源の受電停止について (お知らせ)

本日7時59分、高速増殖原型炉もんじゅにおいて、275kV送電線の一時的な外部電源の喪失が発生し、所内電源の受電停止がありました。これにより、高速増殖原型炉もんじゅにおいて、保安規定に定める運転上の制限（外部電源系1回線以上があること）の逸脱がありました。

その後、275kV送電線が8時00分に復旧したことから、高速増殖原型炉もんじゅは10時00分に所内の電源を通常状態に復旧しました。なお、プラント全体の状況に異常はありません。

また、本事象におきまして、高速増殖原型炉もんじゅの排気筒モニタ及びモニタリングポストの指示値の異常はなく、環境への影響はありません。

1. 高速増殖原型炉もんじゅ（定格電気出力：28.0万kW、設備点検中）

- ・ 7時59分：外部電源が喪失（同時刻、保安規定に定める運転上の制限の逸脱）し、非常用ディーゼル発電機が正常に起動。
- ・ 8時00分：外部電源が復旧し、運転上の制限内に復帰。
- ・ 10時00分：所内の電源が通常状態に復旧。

以 上

参考

もんじゅ275kV送電系統概略図

