平成２０年４月７日
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
敦賀本部

平成１９年度年間保守運営実績について

当機構は、原子炉廃止措置研究開発センター（以下「ふげん」）及び高速増殖原型炉もんじゅ（以下「もんじゅ」）の平成１９年度の保守運営実績を以下のとおり取りまとめましたので、お知らせいたします。

記

１．新燃料輸送（受け入れ）実績

「ふげん」　：　なし
「もんじゅ」　：　なし

２．使用済燃料輸送（搬出）実績

	輸送体数	輸送目的	輸送先	輸送完了日
「ふげん」	34 体	再処理	日本原子力研究開発機構 東海研究開発センター 核燃料サイクル工学研究所	平成 19 年 5 月 17 日
	34 体	再処理	日本原子力研究開発機構 東海研究開発センター 核燃料サイクル工学研究所	平成 19 年 7 月 3 日
「もんじゅ」	なし			

３．低レベル放射性廃棄物輸送（搬出）実績

「ふげん」　：　なし
「もんじゅ」　：　なし

４．法律に基づく報告事象および安全協定に基づく異常時報告事象

施設名	発生日	事象発生時 運転状況	事象概要	運転への 影響	国への 報告区分※１	経済産業省 評価尺度※２
・ふげん、もんじゅとも、該当する事象はありませんでした。						

５．その他軽微な事象　（週報にて発表済み）

施設名	発生日	事象発生時 運転状況	事象概要	運転への 影響	国への 報告区分※１	経済産業省 評価尺度※２
もんじゅ	H19.6.18	停止中	取水口クレーン補修作業における作業員の負傷	—	—	—
もんじゅ	H19.6.30	停止中	2次系Aループ主冷却系室区画の窒素ガス注入試験の中断	—	—	—
もんじゅ	H19.7.20	停止中	ナトリウム仮設タンクからのナトリウム移送延期	—	—	—
もんじゅ	H19.8.7	停止中	2次系Cループナトリウム漏えい警報発報（漏えいなし）	—	—	—
もんじゅ	H19.8.28	停止中	2次系Aループナトリウム漏えい警報発報（漏えいなし）	—	—	—
もんじゅ	H19.10.10	停止中	固体廃棄物貯蔵庫における火災警報器の誤作動	—	—	—
もんじゅ	H19.11.11	停止中	送電線鉄塔への落雷に伴う所内電源の一時的な受電停止	—	—	—
もんじゅ	H20.1.12	停止中	2次系Aループナトリウム漏えい警報発報（漏えいなし）	—	—	—
ふげん	H20.1.29	廃止措置準備中	消火配管取替作業における作業員の負傷	—	—	—
ふげん	H20.2.28	廃止措置作業中	重水精製装置建屋における作業員の負傷	—	—	—
もんじゅ	H20.3.26	停止中	1次メンテナンス冷却系ナトリウム漏えい警報発報（漏えいなし）	—	—	—
もんじゅ	H20.3.28	停止中	1次メンテナンス冷却系ナトリウム漏えい警報発報（漏えいなし）	—	—	—

※１　法律：「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（原子炉等規制法）」
　　「電気関係報告規則（電気事業法）」
※２　経済産業省によるＩＮＥＳ（国際原子力事象評価尺度）の評価

以　上