

平成26年 7月15日
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
敦賀本部

原子炉廃止措置研究開発センター
重水精製装置Ⅱ用空気圧縮機からの発煙について

1. 発生日時： 平成26年 7月15日（火） 11時40分頃
2. 発生場所： 原子炉廃止措置研究開発センター 重水精製建屋
3. 状況：

原子炉廃止措置研究開発センター（ふげん）は、廃止措置中のところ、7月15日11時40分頃、重水精製装置Ⅱ用空気圧縮機（屋外：非管理区域）から煙と炎が出ているのを運転員が発見し、消火器による消火活動を行いました。

11時50分に公設消防に通報し、12時17分から公設消防により現場の確認を受けています。

なお、本事象による環境への影響はありません。

その後、公設消防により、15時27分に火災と判断され、遡って12時22分の時点で鎮火を確認とされました。

以上