

平成22年 9月25日
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
敦賀本部

高速増殖原型炉もんじゅの炉内中継装置落下に係る状況について
(お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の後片付け作業中に発生した炉内中継装置の落下について原因調査等を進めております。

炉内中継装置引抜きに向けた準備として、グリップ爪を新品と交換するとともに、単体でのグリップ爪のつかみ・はなし動作の確認などを実施し、爪開閉ロッドの回転防止策の検討等を行っています。

更に、炉内中継装置の模擬体などを用いてグリップの動作及び機能の確認を行っています。

以上