

平成23年 1月 4日
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
敦 賀 本 部

高速増殖原型炉もんじゅの炉内中継装置落下に係る状況について
(お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の片付け作業中に発生した炉内中継装置の落下について原因調査等を進めております。

昨年に引き続き、本日から炉内中継装置の引抜きの準備作業に向けた検討、また、特別な保全計画の策定に向けた具体的な手順の検討を行っています。

以 上