

平成23年 1月26日
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
敦賀本部

高速増殖原型炉もんじゅ
「2次系ナトリウム漏えい検出設備故障」警報の発報について
(お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅ（定格出力 28.0 万 kW）は、設備点検中のところ、1月26日11時37分頃、2次系Aループの「2次系ナトリウム漏えい検出設備故障」の警報が発報しましたが、警報はすぐにリセットしました。

ナトリウム漏えい警報は発報しておらず、ナトリウム漏えい検出器の指示値及び同ポンプに異常はなく、2次系Aループの現場にも異常がないことを確認しております。

以上