

平成23年 2月21日  
独立行政法人  
日本原子力研究開発機構  
敦賀本部

高速増殖原型炉もんじゅの炉内中継装置落下に係る状況について  
(お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の片付け作業中に発生した炉内中継装置の落下について原因調査等を進めております。

これまで、炉内中継装置の引抜きの準備作業に向けた検討を行ってまいりましたが、事前調査が終了し、作業要領書等が整ったことから、本日より炉内中継装置引抜き工事に係る準備作業<sup>\*</sup>を開始いたしました。

また、炉内中継装置引抜き工事に係る、特別な保全計画の策定に向けた具体的な手順の検討を引き続き行っています。

※ 炉内中継装置引抜き工事に支障となる、ドアバルブ周辺の配管や上部案内筒周辺の配管などの撤去作業

以上