

平成25年4月30日

高速増殖原型炉もんじゅにおけるCディーゼル発電機試運転時における
LCO（運転上の制限）の逸脱について

発生日時	平成25年4月30日（火）14時32分頃
発生場所	高速増殖炉研究開発センター 高速増殖原型炉もんじゅ ディーゼル建物
状況	<p>高速増殖原型炉もんじゅは、低温停止中のところ、4月30日（火）14時23分頃、ディーゼル建物1階 ディーゼル発電機室において、Cディーゼル発電機の定期試験を行ったところ、インジケータコック※部からの排気によって火災警報が発報したことから、直ちにCディーゼル発電機を停止しました。</p> <p>非常用ディーゼル発電機（B号機は点検中）2基以上動作可能であることを満足しないことから、14時32分、原子炉施設保安規定第45条に定める運転上の制限の逸脱を宣言しました。</p>
環境への影響	本事象による環境への影響はありません。
原因	非常用ディーゼル発電機インジケータコックの閉め忘れ。
備考	※ 起動前の準備として、シリンダ内に溜まったガスを排出する際に使用するもので、運転中及び待機中は、閉とするが、起動前及びターニングの際には弁を開けてシリンダ内のガスを排出するための弁。