

表 - 1 結果のまとめ（中間報告）

調査事項 施設名	自主点検作業の実施状況						自主点検作業の実施体制等
	対象報告書等	記録の矛盾の有無	重要な情報の削除	無認可、無届工事の有無	報告義務違反	評価	計画～実施～検査・試験～評価～記録保管等の業務
ふげん	原子炉本体、圧力バウンダリー、原子炉格納容器	無	無	無	無	不正の恐れのある事項は認められなかった。但し、記録や品質管理上、軽微な不備が39件認められた。	所内規定類はJEAG4101の規定要求事項の主旨が反映されていることを確認した。
	改造工事	無	無	無	無		
	トラブル水平展開	無	無	無	無		
もんじゅ	原子炉本体、1次冷却系設備、原子炉格納容器	無	無	無	無	不正の恐れのある事項は認められなかった。但し、記録や品質管理上、軽微な不備が17件認められた	所内規定類はJEAG4101の規定要求事項の主旨が反映されていることを確認した。
	改造工事	無	無	無	無		