浄化槽排水の水質調査結果（研究管理棟）

測定項目 試料採取日	pH	透視度 (cm)	BOD (mg/L)	SS (mg/L)	大腸菌群数 (個/mL)	全窒素 (mg/L)	全リン (mg/L)
北るもい漁業協同組合との確認書に記載の基準値	5.8～8.6	30	20	20	3,000	60	8
平成22年4月14日	6.4	30	8.3	3.6	0	33	2.7
平成22年4月26日	6.1	30	―	―	―	32	3.1
平成22年5月12日	6.7	30	6.2	3.4	0	28	2.9
平成22年5月26日	7.1	30	―	―	―	38	2.7
平成22年6月9日	6.6	30	6.2	3.6	0	35	3.7
平成22年6月23日	7.2	30	―	―	―	27	3.1
平成22年7月7日	7.2	30	5.4	0.7	0	10	0.5
平成22年7月21日	6.0	30	―	―	―	20	3.0
平成22年8月4日	6.6	30	11	6.9	0	17	2.9
平成22年8月18日	6.4	30	―	―	―	22	2.0
平成22年9月1日	6.6	30	11	3.8	0	26	3.2
平成22年9月15日	6.6	30	―	―	―	22	2.9
平成22年9月29日	6.7	30	9.6	3.2	0	23	2.9
平成22年10月13日	6.8	30	―	―	―	21	2.9
平成22年10月27日	6.7	30	7.1	2.4	0	34	3.2
平成22年11月10日	6.4	30	―	―	―	35	3.6
平成22年11月24日	6.4	30	6.0	3.1	0	29	3.2
平成22年12月8日	7.2	30	―	―	―	33	2.8
平成22年12月21日	6.8	30	7.6	2.2	0	31	3.3
平成23年1月6日	6.6	30	―	―	―	16	1.7
平成23年1月19日	6.8	30	7.4	1.9	0	29	2.8
平成23年2月2日	6.6	30	―	―	―	34	3.1
平成23年2月16日	6.1	30	6.1	4.6	0	31	3.2
平成23年3月2日	6.9	30	―	―	―	34	3.6
平成23年3月16日	6.4	30	6.9	3.4	0	31	2.9
平成23年3月30日	6.7	30	―	―	―	36	3.0

注1)当センター設置浄化槽の水質は、環境省関係浄化槽法施行規則第1条の2の適用を受けません。
注2)当センター設置浄化槽の保守点検頻度は、環境省関係浄化槽法施行規則第6条2項の規定により、2週間に一度としています。
注3)水質の測定項目については、北るもい漁協と締結した確認書をもとに定めています。