

浄化槽排水の水質調査結果（地下施設現場事務所）

測定項目 試料採取日	pH	透視度 (cm)	BOD (mg/L)	SS (mg/L)	大腸菌群数 (個/mL)	全窒素 (mg/L)	全リン (mg/L)
北るもい漁業協同組合との確認書に記載の基準値	5.8～8.6	30	20	20	3,000	60	8
平成23年4月13日	7.3	30	4.8	2.8	42	7.4	2.0
平成23年4月26日	-	-	-	-	-	4.5	2.1
平成23年5月11日	7.3	30	<2.0	<2.0	58	3.9	1.7
平成23年5月25日	-	-	-	-	-	7.3	3.0
平成23年6月8日	7.3	30	5.4	<2.0	57	7.7	2.4
平成23年6月22日	-	-	-	-	-	5.3	1.0
平成23年7月6日	7.4	30	2.3	2.0	58	9.6	1.8
平成23年7月20日	-	-	-	-	-	5.3	1.3
平成23年8月3日	7.5	30	2.5	2.2	1100	6.6	1.1
平成23年8月17日	-	-	-	-	-	4.4	1.0
平成23年8月31日	7.4	30	<2.0	2.2	580	4.1	0.8
平成23年9月14日	-	-	-	-	-	3.0	0.7
平成23年9月28日	7.5	30	<2.0	<2.0	2	5.4	1.2
平成23年10月12日	-	-	-	-	-	3.6	1.0
平成23年10月26日	7.6	30	<2.0	<2.0	0	3.1	1.3
平成23年11月9日	-	-	-	-	-	3.4	1.1
平成23年11月24日	7.5	30	3.7	2.2	220	9.6	1.5
平成23年12月7日	-	-	-	-	-	8.6	1.0
平成23年12月21日	7.9	30	2.8	<2.0	70	11	2.2
平成24年1月5日	-	-	-	-	-	8.7	1.6
平成24年1月18日	7.6	30	4.2	<2.0	31	10	1.6
平成24年2月1日	-	-	-	-	-	11	1.2
平成24年2月15日	7.6	30	9.2	2.8	130	11	1.5
平成24年2月29日	-	-	-	-	-	13	1.3
平成24年3月14日	7.6	30	7.1	4.0	0	19	1.9
平成24年3月28日	-	-	-	-	-	14	1.8

注1) 地下施設現場事務所設置の浄化槽の放流水水質は、環境省関係浄化槽法施行規則第1条の2の適用を受けません。
 注2) 地下施設現場事務所設置の浄化槽の保守点検頻度は、環境省関係浄化槽法施行規則第6条2項の規定では3ヶ月に一度です。
 注3) 水質の測定項目については、北るもい漁協と締結した確認書をもとに当センター地下施設建設JVに依頼したものです。