



流量測定結果図(平成 21 年 6 月 29 日測定)

平成 21 年 6 月 29 日に流量試験のため一定時間に一定流量を流下させ、流量測定を実施した結果、揚水設備(排水路起点)で測定した流量(1.1m³/min)と天塩川放流口(排水路終点)付近で測定した流量(1.1m³/min)が同じであった。