



脱落確認時



補修後

使-16

燃料試験施設 サービスエリア給気口の脱落