

排出水 (平成二十五年四月分)	測定日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	測定項目										
	COD (kg/day)	0.26	0.32	0.26	0.10	0.13	0.19	0.22	0.14	0.18	0.16
	全窒素 (kg/day)	0.09	0.12	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.11	0.15	0.13
	全燐 (kg/day)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	測定日	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	測定項目										
	COD (kg/day)	0.19	0.31	0.19	0.20	0.25	0.25	0.26	0.16	0.07	0.09
	全窒素 (kg/day)	0.09	0.13	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.13	0.10	0.10
	全燐 (kg/day)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	測定日	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	測定項目										
	COD (kg/day)	0.09	0.09	0.11	0.15	0.20	0.20	0.22	0.11	0.11	0.19
全窒素 (kg/day)	0.13	0.14	0.22	0.26	0.23	0.26	0.20	0.08	0.12	0.18	
全燐 (kg/day)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
備考	<p>数値は全自動汚濁負荷装置の1日当たりの累積値(kg/day)</p> <p>排水水における許容汚濁負荷量の計算式</p> <p>(特定施設別係数) × (排水処理設備認可能力) = (許容汚濁負荷量)</p> <p>COD : 20mg/ℓ × 1,514m<sup>3</sup>/day = 30.28kg/day</p> <p>全窒素 : 10mg/ℓ × 1,514m<sup>3</sup>/day = 15.14kg/day</p> <p>全燐 : 1mg/ℓ × 1,514m<sup>3</sup>/day = 1.514kg/day</p>										