

平成22年 5月26日
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
敦賀本部

高速増殖原型炉もんじゅ
メンテナンスクレーンからの発煙について

1. 発生日時 : 平成22年 5月26日 (水) 15時30分頃
2. 発生場所 : 高速増殖炉研究開発センター
高速増殖原型炉もんじゅ メンテナンス・廃棄物処理建物
(管理区域)

3. 状 況 :

高速増殖原型炉もんじゅ(定格出力28万kW)は、現在、性能試験中(炉心確認試験)のところ、5月26日15時30分頃、メンテナンス・廃棄物処理建物において、メンテナンスクレーン*の補助巻きにて資機材(点検用資材:鋼材、角材、番線等)を移動中に発煙を確認いたしました。現在、発煙は止まっております。なお、火災報知器は作動しておりませんし、消火器も使用しておりません。また、現場にいた作業員8名に怪我等はありません。

15時50分に敦賀市消防署に連絡し、警戒出動した同署が16時37分より現場に立ち入って調査を行っております。

原因は調査中です。

なお、本事象による環境及び炉心確認試験への影響はありません。

* 吊上重量

主巻き:200トン、補助巻き:30トン

以 上