

原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和2年7月度（7/1～7/31））

1. 作業状況

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（燃料体取出し期間）
 - ・1次主冷却系（ナトリウム温度 約200℃）
 - Aループ ナトリウム充填中（2019/7/17～）
 - Bループ ナトリウムドレン（2019/12/2～）
 - Cループ ナトリウムドレン（2019/12/4～）
 - ・廃止措置作業
 - ・第1回定期事業者検査（2020/7/14～）

- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
 - ・原子炉周辺設備解体撤去工事
原子炉建屋内機器等の解体撤去工事（2019/7/1～）

2. 記者発表等実績（日付は実施日）

- 13 日 高速増殖原型炉もんじゅの第1回定期事業者検査の開始について（7/14～）（プレス発表）
- 31 日 新型転換炉原型炉ふげんのクリアランス対象物の放射能濃度の確認申請（第2回）（7/28）（週報発表）

3. その他の主な動き

特になし

以 上