

**原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和2年8月度（8/1～8/31））**

**1. 作業状況**

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（燃料体取出し期間）
  - ・1次主冷却系（ナトリウム温度 約200℃）
    - Aループ ナトリウム充填中（2019/7/17～2020/8/12）、ナトリウムドレン（2020/8/12～）
    - Bループ ナトリウムドレン（2019/12/2～2020/8/6）、ナトリウム充填中（2020/8/6～）
    - Cループ ナトリウムドレン（2019/12/4～）
  - ・廃止措置作業
  - ・第1回定期事業者検査（2020/7/14～）
  
- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
  - ・原子炉周辺設備解体撤去工事
    - 原子炉建屋内機器等の解体撤去工事（2019/7/1～）
  - ・その他設備の解体撤去工事
    - タービン建屋内の機器等（原子炉給水ポンプ室の機器等）の解体撤去（2020/8/24～）

**2. 記者発表等実績（日付は実施日）**

- 21日 新型転換炉原型炉ふげん及び高速増殖原型炉もんじゅの原子力事業者防災業務計画の修正について（8/21）（プレス発表）

**3. その他の主な動き**

特になし

以上