

令和3年10月1日

原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和3年9月度（9/1～9/30））

1. 作業状況

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（燃料体取出し期間）
 - ・1次主冷却系（ナトリウム温度 約200℃）
 - Aループ ナトリウム充填中（2020/11/26～）
 - Bループ ナトリウムドレン（3/23～）
 - Cループ ナトリウムドレン（3/25～）
 - ・廃止措置作業
 - ・第2回定期事業者検査（9/14～）

- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
 - ・原子炉周辺設備解体撤去工事
原子炉建屋内機器等の解体撤去工事（2019/7/1～）

2. 記者発表等実績（日付は実施日）

- 3日「ふげん」廃止措置計画等の変更認可申請について（9/3）（プレス発表）
- 13日「もんじゅ」第2回定期事業者検査の開始について（9/14）（プレス発表）

3. その他の主な動き

特になし

以上