

平成22年 5月17日  
独立行政法人  
日本原子力研究開発機構  
敦賀本部

本件は、炉心確認試験期間中に発生したものであり、参考までにお知らせするものです。

高速増殖原型炉もんじゅ  
「プロセスモニタ故障」警報の発報について

1. 発生日時： 平成22年 5月17日（月） 10時48分頃
2. 発生場所： 高速増殖炉研究開発センター  
高速増殖原型炉もんじゅ 原子炉補助建物（管理区域）

3. 状 況：

高速増殖原型炉もんじゅ（定格出力28万kW）は、現在、原子炉停止中のところ、「プロセスモニタ故障」警報が発報し、補助盤にて「放射線管理室排気モニタ\*ラック異常」の警報が発報しており、現場を確認したところ、流量異常によりサンプルポンプ（A）が停止していました。

現在、原因調査中です。

なお、放射線管理室排気モニタが停止しても後段の排気筒モニタで連続監視しており、その指示値に変動はないことから、環境への影響はありません。

\*：管理区域への出入管理室や分析室等の排気の監視

以 上