

平成23年 2月 5日
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
敦 賀 本 部

高速増殖原型炉もんじゅの炉内中継装置落下に係る状況について
(お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の片付け作業中に発生した炉内中継装置の落下について原因調査等を進めております。

昨日に引き続き、炉内中継装置の引抜きの準備作業に向けた検討、特別な保全計画の策定に向けた具体的な手順の検討を行っています。

また、これらの手順の検討の一環として、作業要領書作成及び治具類の設計に必要な事前調査を行っていますが、この調査作業に干渉する遮へい体や配管類の撤去作業を行っています。

以 上