

平成23年 3月29日
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
敦賀本部

高速増殖原型炉もんじゅの炉内中継装置落下に係る状況について
(お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の片付け作業中に発生した炉内中継装置の落下について原因調査等を進めております。

引き続き、炉内中継装置引抜き工事に係る準備作業※を行っています。

また、炉内中継装置引抜き工事に係る、特別な保全計画の策定に向けた具体的な手順の検討を行っています。

※ 炉内中継装置引抜き工事に支障となる、ドアバルブ周辺の配管や上部案内筒周辺の配管などの撤去作業

以上