

平成30年 9月 5日
国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構
敦賀事業本部

台風21号による影響について
(高速増殖原型炉もんじゅの緊急時対策支援システム(ERSS)への
プラントデータ等の伝送停止) (続報)

1. 発生日時:

平成30年 9月 5日(水) 3時 3分

2. 発生場所:

高速増殖原型炉もんじゅ

3. 状況:

9月5日(水)3時3分、通信会社の伝送経路上にある中継局でケーブルが故障、停電による電源断が発生したことにより、ERSSへのもんじゅのプラントデータ等のデータ伝送が停止しましたが、8時39分、ERSSへのデータ送信が復旧しました。その後、通信会社より9時1分に伝送経路の停止が再発した連絡を受けましたが、13時35分にデータ伝送が可能となりました。もんじゅ側のシステムには問題ないことを確認しております。

なお、停止していた間、ERSSへのデータについてはFAXにより原子力規制庁に送信しました。

その他、台風21号による高速増殖原型炉「もんじゅ」、新型転換炉原型炉「ふげん」プラントへの影響はありません。