

平成30年12月5日  
国立研究開発法人  
日本原子力研究開発機構  
敦賀事業本部

### 「もんじゅ」燃料体取出し作業の状況について

12月4日（火）、55体目の燃料体取出し作業を実施中、燃料出入機本体Bにより空の缶詰缶を缶詰設備に移送し、缶詰缶をはなした際、18時8分頃に「本体Bグリッパつかみ・はなし異常」警報が発報しました。その後、手順に従い、燃料出入機本体Bグリッパの動作確認を行ったところ、再度、同様の警報が発報しました。

そのため、原因調査を行うこととしたため、燃料体取出し作業を中断しています。

以上