

令和8年1月6日
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
敦賀事業本部

地震発生に伴う点検結果及び地震観測データについて（お知らせ）

令和8年1月6日に島根県東部で発生した地震（福井県内震度2）に関して、新型転換炉原型炉ふげん（以下、「ふげん」という）及び高速増殖原型炉もんじゅ（以下、「もんじゅ」という）の地震観測データは以下のとおりです。

時刻	震度 (敦賀)	施設名	水平方向 (ガル※)	垂直方向 (ガル※)	施設状況
10時18分頃	2	ふげん	—	—	異常なし
		もんじゅ	0.5	0.3	異常なし

検出下限値未満は、「—」で示す。

※ガル（単位・gal）：地震による地盤や建物等の揺れの強さを表す加速度の単位。

水平方向または垂直方向で、ふげんは4ガル以上、もんじゅは0.5ガル以上で記録。

以上