

高速増殖原型炉もんじゅ 性能試験(炉心確認試験) 実 施 状 況												13:00現在
概 要 試験はなし。												
プラント 状態	異常なし。 原子炉停止中。 1次主冷却系流量 約10%(ポンプモータ運転) 1次主冷却系温度 約200℃ 2次主冷却系流量 約 7%(ポンプモータ運転) 2次主冷却系温度 約200℃											備 考
性能試験 実施状況	【昨日(6/29)の実施状況】 な し 【本日の実施状況】 な し 【明日(7/1)の予定】 放出放射性物質挙動評価を実施する。											備 考
その他	・計器校正作業を実施している。 ・次回の原子炉の起動は 7/7 を予定している。											備 考
炉心確認試験工程												
		24日(木)	25日(金)	26日(土)	27日(日)	28日(月)	29日(火)	30日(水)	1日(木)	2日(金)	3日(土)	
性能試験 工程	プラント操作を 伴う試験											
	プラント操作を 伴わない試験								⑮放出放射性物質挙動評価			
↑												