

## ○消防車の要請について(非火災)

令和7年3月24日(月)

3月24日(月) 20時36分頃、再処理施設の車庫他3施設(非管理区域)において、自動火災報知設備の集中監視盤で警報が吹鳴したことから、20時41分に公設消防に通報しました。公設消防による現場確認の結果、全ての施設で22時32分に非火災と判断されました。